



Navn	Operasjon, robot
Sist endret	Pryssing, Thomas, 14. november 2023 10:13

Detaljer Grupper / Klassifiseringer / Status

Programmert areal	60,00
Beskrivelse	Operasjonsstue. Utførelse av kirurgiske inngrep.
Kapasitetsbærende rom	1

Beskrivelse**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

- Operativ virksomhet.
- Mulighet for robotkirurgi.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring av studenter, personell.
- Audiovisuelt utstyr
- Mulighet for video overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Overvåking etter operasjon, intensiv, føde

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg mellom rom

ut i korridor og driftere

Teleslynge/hjelp for hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask

Øyedusj

Nøddusj

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

Min 18 Maks 26

Luftfuktighet

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer

5

Spesielle krav til trykk

Overtrykk

Gasser

Inn til rommet

Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

14

Instrumentluft, 800 kPa

2

Teknisk trykkluft

0

Oksygen

12

Lystgass

1

CO2

2

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

Ut fra rommet

Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

2

Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi



HMS

Avfall

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------

Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------

Rengjøring

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------

Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------

Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------

Rengjøring

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



Navn Operasjon Sectio
Sist endret Pryssing, Thomas, 14. november 2023 10:13

Detaljer

Grupper / Klassifiseringer / Status

Programmert areal 60,00
Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet, sectio.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .
- Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring av studenter, personell.
- Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Brukstid, normalt		til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	ergonomisk lys



IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driftere
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensert vann	<input type="checkbox"/>		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	1				
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				



Navn Operasjon, urologi
Sist endret Pryssing, Thomas, 14. november 2023 10:12

Detaljer

Grupper / Klassifiseringer / Status

Programmert areal 60,00
Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Operativ virksomhet, urologi.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .
- Vurdering av digitale røntgen
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring av studenter, personell.
- Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ergonomisk lys



IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driftere
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensert vann	<input type="checkbox"/>		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	1				
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				



Navn Operasjon, implantat
Sist endret Pryssing, Thomas, 14. november 2023 10:13

Detaljer Grupper / Klassifiseringer / Status

Programmert areal 60,00
Beskrivelse

Beskrivelse**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

- Operativ virksomhet, ortopedi.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser .
- Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring av studenter, personell.
- Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Brukstid, normalt		til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg**Vegger**

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører**Dører**

Spesielle krav til døråpning Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør For innsyn fra korridor
Automatisk døråpner Automatisk for hånd og fot

Vinduer

Dagslys
Ikke vindu

Vinduer

Blending Øke lesbarhet på bildeskjermer

Elkraft**Belysning**

Spesielle krav ergonomisk lys



IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driflere mellom rom
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	<input type="checkbox"/>		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	1				
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				



Navn	Operasjon, endoskopi
Sist endret	Pryssing, Thomas, 15. november 2023 10:19

Detaljer Grupper / Klassifiseringer / Status

Programmert areal	60,00
Beskrivelse	

Beskrivelse**Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner**

- Operativ virksomhet.
- Mulighet for endoskopi.
- Innledning, vedlikehold, avslutning av narkose.
- Utførelse av bildediagnostiske undersøkelser.
- Vurdering av digitale røntgen/MR/CT-bilder.
- Tilgang til pasientinformasjon. Journalføring.
- Undervisning/opplæring av studenter, personell.
- Audiovisuelt utstyr. Mulighet for video-overføring av inngrep internt og eksternt.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Overvåking etter operasjon, intensiv, føde

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	For innsyn fra korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Automatisk for hånd og fot			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ergonomisk lys



IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	ut i korridor og driftere
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	<input type="checkbox"/>		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Min 18 Maks 26
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Overtrykk

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	14		Gassutløp fra sug	2	Ejektor i sykeromskanal og uttakssentral for anestesi
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	12				
Lystgass	1	Gjelder kun NRH			
CO2	2				
Argon	1				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				