

Byggherre ARH X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA		
Dato/tid: 10 apr. 2025 09:30	Lokasjon:	
Ansvarlig		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møteserie, pulje 3.2 medvirkning i funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
Minutes of Meeting ID: 286379		
01 ☐	Agenda 1. Velkomst og formål med møte /OUS 2. Godkjenning av arbeidslogg fra møte 2 /OUS 3. Utkvittering på tilbakemeldinger fra møte 2 /OUS a. Pasientovervåking b. Vask av skop, desentralt 4. Gjennomgang av spesialfunksjoner som krever infrastruktur /ARK I henhold til utsendt liste med rom 5. Oppsummering av aksjonspunkter /PO 6. Veien videre - tilbakemelding (1 uke etter møte 3) /PO 7. Eventuelt WFL-354011 - Møte 3 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA	
02 ☐	Deltagere Se vedlagte liste over deltagere i medvirkningsmøte 3. Deltakerliste medvirkning pulje 3.2 poliklinikk møte 3.xlsx	
03 ☐	Godkjenning av arbeidslogg fra møte 2 /OUS Ingen kommentarer - Arbeidslogg fra møte 2 godkjent	
04 ☐	Tilbakemeldinger OUS Utkvittering på tilbakemeldinger fra møte 2 / OUS a. Pasientovervåking Behov for, og nivå på pasientovervåkning i poliklinikk vurderes. Nivå 3 = anestesi/intensiv Nivå 2 = intermediær Nivå 3 = basale parametre, typisk sengepost Av hensyn til pasientsikkerhet og forenklet arbeidshverdag er det behov for elektronisk overføring av medisinske data direkte til pasientjournal. De 2 prosedyrerommene bør trolig ha pasientovervåkning. b. Skopvask, desentral TØE Det etableres eget rom for vask av TØE skop i poliklinikk. En spesialmaskin utfører hele vaskeprosedyren, inkludert forvask. TØE vaskerommet er programmert med håndvask. Det gjennomføres ca. 3 prosedyrer per dag, og unntaksvis samtidig. Skopene vil etter bruk tas fra behandlingsrommet direkte til maskinen, og fra maskinen direkte tilbake til oppbevaringsskapet i behandlingsrommet. Det er i tillegg behov for å vaske biteringer. Dette kan utføres i desinfeksjonsrommet, som ligger nær TØE vaskerommet. (Se også agendapunkt "04.01.380 Vaskerom, TØE")	

[Utstyrslister - Møte 3 Gr. X - Poliklinikk og dagbehandling \(voksne\) NSA - fra OUS 11.4.25 etter MV møtet.xlsx](#)

[Utstyrslister - Møte 3 Gr. X - Poliklinikk og dagbehandling \(voksne\) NSA_xlsx.msg](#)

21 apr 2025 Fanny Sæthre

E-post med utstyrsliste

Beslutning/aksjon: e-post med vedlegg oversendt fra OUS i forkant av møtet 10.4.25.
Henvises til for spirometri-rommene 04.01.040 og .074

19 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025

Prosessbeskrivelse for håndtering TØE skop

Beslutning/aksjon: OUS utarbeider en prosessbeskrivelse for håndtering av urene og rene TØE skop i poliklinikk

30 apr. 2025

Prosessbeskrivelse

- Urene skop. Skopene fraktes fra prosedyrerommet direkte til spesialvaskemaskin i vaskerommet.
- Maskinen ivaretar hele prosedyren med forvask, vask, desinfeksjon og testing av strømkapasitet.
- Rene skop. Skopene forflyttes deretter direkte fra vaskemaskin til lukket og avlåst oppbevaringsskap i rent rom.
- Ved driftsstans på TØE vaskemaskin må skopene rengjøres manuelt. Dette krever uren side med kum for vask og desinfeksjon, og ren side for tørking og testing før skopet forflyttes til lukket og avlåst oppbevaringsskap i rent rom.
- Personell skal kunne utføre håndhygiene i servant, og det skal være plass til oppbevaring av beskyttelsesutstyr som hansker og munnbind, og mellomlagring av avfall. (Trine Karlstad)

10 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025

Pasientovervåkning i poliklinikk

Beslutning/aksjon: OUS tar stilling til behovet pasientovervåkning i poliklinikk, nivå på overvåkning, og sepesifiserer hvilke konkrete rom (romfunksjonsnummer) som eventuelt skal ha pasientovervåkning.

30 apr. 2025

Pasientovervåkning tas ut av samtlige behandlings- og undersøkelsesrom foruten prosedyrerom, romnummer 04.01.157 og 04.01.170, hvor OUS anbefaler at pasientovervåkning beholdes. Der pasientovervåkning tas ut må denne erstattes med Blodtrykksapparat, elektronisk.

I Poliklinikk og dagbehandling i rom Dagplass, medisin, er det ønskelig å beholde pasientovervåkning til hver plass i rom 04.01.101 og 04.01.117.

I de øvrige Dagplass, medisin rommene (04.01.103, 04.01.118, 04.01.100, 04.01.166, 04.01.104 og 04.01.105) erstattes pasientovervåkning med Spot-check i hvert enkelt rom. (Trine Karlstad)

05 ☐	Generelt Dagbehandling: Spritdispenser ligger inne i alle standardrom Innsynsskjerming: Kobles til tak - ikke hjul - lett å vaske Slagretning på dør følges opp av PG Obs - Avstand mellom håndvask og arbeidsstasjon - sprut og smittevern hensyn El. stikk i vegg - ikke i gulv i undersøkelse og behandlingsrom Prinsipp - Undersøkelseslampe - 1 m ut fra vegg Oppsummering på slutten av møtet: - Mangel på støtterom - Utnyttelsesgrader er ikke realistisk - For få poliklinikkrom - En OUS gruppe ser på etappe 2 ift. behov og kapasiteter - Fagfordelingen vil bety noe for kapasiteter på begge sykehus
06 ☐	01 - 04.02.100 - Dagplass, medisin (ikke sendt ut før møtet) OUS: Tappestol og mobil arbeidsstasjon <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: RI-IKT programmerer <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 02 mai 2025 Tappestol og mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: Ark tegner iht. programmering <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Tappestol Beslutning/aksjon: RUT programmerer
07 ☐	01 - 04.02.101 - Dagplass, medisin OUS: Tappestol og mobil PC arbeidsstasjon <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 02 mai 2025 Tappestol og mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: PG/Ark tegner iht. programmering <u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: RI IKT programmerer

	<u>14 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Tappestol Beslutning/aksjon: RUT programmerer
08 ☐	01 - 04.01.075 - Undersøkelse og behandling (ikke sendt ut før møtet) OUS: Flerfunksjonsrom med tappestol og stasjonær arbeidsplass. Behov for håndvask i tapperom, derfor velges dette rommet. <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Tappestol og stasjonær arbeidsplass Beslutning/aksjon: PG/Ark tegner iht. programmering <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025 Endre romfunksjon Beslutning/aksjon: Rommet endres fra SRF.175.00 Undersøkelse og behandling, til SRF.025.00 Dagplass, medisin med avledning "flerfunksjonsrom og stasjonær arbeidsplass" <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Tappestol Beslutning/aksjon: RUT programmerer tappestol og fjerner undersøkelsesbenk
09 ☐	01 - 04.02.166 Dagplass, medisin, 2 plasser OUS: 2 behandlingsstoler (avvik fra OUS liste 11.4.25; også us benk) 1 besøksstol (avvik fra OUS liste 11.4.25; 2 stoler) Stasjonær arbeidsplass (er programmert) <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 1 besøksstol Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer kun en besøksstol <u>24 apr. 2025</u> <i>1 stol tatt ut (Henriette Steineger)</i> <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 2 behandlingsstoler Beslutning/aksjon: RUT programmerer 2 behandlingsstoler, seng tas ut <u>23 apr. 2025</u> <i>Er programmert (Bjørn Tore Mølsæter)</i>

10 ☐	01 - 04.02.103 Dagplass, medisin, 3 plasser OUS: 2 senger og en behandlingsstol (Tappestolene flyttes til ensengsrom) Ref. liste fra OUS 11.4.25 - etter møtet; - 2 besøksstoler - Mobil PC tralle i stedet for fast arbeidsplass - 3 garderobereskap/plasser for pasienter - 2 leselamper - 2 nattbord - pasientovervåkning - se eget punkt med spesifisering - skjermvegg - avventes til overordnet beslutning om konsept <u>01 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025 Fast PC arbeidsplass byttes ut med PC tralle Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Oppfølging av OUS tilbakemelding 11.4.25 Beslutning/aksjon: PG/Ark 2 senger 1 behandlingsstol 2 besøksstoler Mobil PC tralle i stedet for fast arbeidsplass (koordineres med RIKT) 3 garderobereskap/plasser for pasienter 2 leselamper (koordineres med RIE) 2 nattbord skjermvegg - avventes til overordnet beslutning om konsept <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 2 senger, 1 behandlingsstol, 3 pasientovervåkning Beslutning/aksjon: RUT programmerer 2 senger og en behandlingsstol, dvs. tappestolene tas ut 3 pasientovervåkning
11 ☐	01 - 04.02.104 Dagplass, medisin, 5 plasser (gjelder også 04.02.105, 04.02.117 og 04.02.118) OUS: Kun behandlingsstoler i disse rommene. Dvs. senger tas ut 2 besøksstoler, 2 klappstoler som henges på vegg En mobil og en stasjonær arbeidsstasjon, plassert slik at uvedkommende ikke har innsyn på skjermer Garderobereskap for pasienter for innlåsing av verdisaker Ønsker å kunne dele opp store rom til mindre rom i fremtiden, for økt fleksibilitet. Dette forutsatt et antall behandlingsplasser opprettholdes. <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 5 behandlingsstoler, fjerne sug, ejektor Beslutning/aksjon: RUT programmerer kun behandlingsstoler, senger tas ut. 5 sug, ejektor fjernes (ref. tilbakemelding fra OUS 11.4.25)

	<u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: RI-IKT programmerer Merk at det også gjelder rommene 04.02.105, 04.02.117 og 04.02.118 <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 2+2 stoler, 1 mobil og 1 stasjonær arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer og tegner 2 besøksstoler, 2 klappstoler som henges på vegg, en mobil og en stasjonær arbeidsstasjon <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Hvilke store rom er egnet for senere oppdeling i to rom? Beslutning/aksjon: PG anviser hvilke av rommene "Dagplass, medisin, 5 plasser" som eventuelt. er egnet for oppdeling til to rom i fremtiden
12 ☐	01 - 04.01.181 Undersøkelse og behandling, prepol, samtale/geriatri OUS: Alle pasienter som kommer til hukommelsespoliklinikk skal ta en MMSE - test. Dette krever bord med stor arbeidsflate >180x80. Pasient og behandler sitter overfor hverandre, med plass til testmateriell og PC på bordet. Stor arbeidsflate kan evt. løses med nedfellbar klaff. To besøksstoler beholdes. REF.anm.: Gjelder hele hukommelsespoliklinikken /geriatri - hvilke romfunksjonsnummer? 04.01.012. <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Bord med stor arbeidsflate (>1800 x 800) Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer og tegner <u>22 apr. 2025</u> <i>Det ligger inne bord på 2000x800 i rommet. (Henriette Steineger)</i>
13 ☐	01 - 04.01.012. - Undersøkelse og behandling - nevrologiske tester (ikke sendt ut før møtet) OUS: Som 04.01.181 <u>17 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Som 04.01.181 Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer og tegner
14 ☐	01 - 04.02.116 - Undersøkelse og behandling, samtale (ikke sendt ut før møtet) OUS: Vurderte rommet for tapping, men ikke ønskelig å endre funksjonen i rommet. SRF.130.00 RFP og Utstyr i rom opprettholdes.

15 ☐	04.01.105 - Vasken må flyttes nærmere søylen/sjakten (ikke sendt ut før møtet) Servanten må flyttes opp til søylen foran arbeidsplass, og arbeidsplass skyves litt bakover. <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Flytte servant Beslutning/aksjon: Ark justerer servant og arbeidsplass
16 ☐	Særmøte med hjerte poliklinikken 23.04.2025 (etter medvirkningsmøtet) er det avholdt særmøte med hjertepoliklinikken. Deltakere; Svein Solheim (seksjonsleder, overlege) Stina Cecilia Storgaard Hjortsjö (seksjonsleder PM) Kamilla R. Andersen (sykepleier Ecco TØE) Anne Bjørhovde Rossebø (overlege) Trine Karlstad (OUS, Stab utvikling) Tina Sønnichsen (områdeleder samhandling, HSØ prosjektorganisasjon) Fanny Sæthre (prosjektleder samhandling, HSØ prosjektorganisasjon) Bjørn Tore Mølseter (Rådgiver utstyr, HSØ prosjekteringsgruppe) Henni Steineger (Arkitekt, HSØ prosjekteringsgruppe) Følgende rom ble behandlet; 04.01.010 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko (likt utstyr som 04.01.038) 04.01.005 Undersøkelse og behandling, hjerte AKG (likt utstyr som 04.01.033) 04.01.070 Undersøkelse og behandling, hjerte PM kontroll (likt utstyr som 04.01.025 og 04.01.030) 04.01.016 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko TØE (likt utstyr som 04.01.017) – rommene skal videre drøftes med smittevern 04.01.168 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte ekko med belastning 04.01.169 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte PM med belastning (likt utstyr som 04.01.171) 04.01.380 Vaskerom, TØE – rommet skal videre drøftes med smittevern» OUS: Et antall PM kontroller og hjerte ultralyd maskiner (ekko) er programmert og tilknyttet konkrete rom som har annen primærfunksjon. Dette for å opprettholde artiklene i utstyrsprogrammet, inntil OUS har tatt stilling til funksjonsfordeling, og vurdert omfanget av utstyrsartikler.
17 ☐	01 - 04.01.010 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko (likt utstyr som 04.01.038) OUS: Rommets primærfunksjon: Hjerte ultralyd (ekko). - Pasienten ligger på bære eller i seng. 2/3 av dagens pasientene er inneliggende og kommer i seng. Dette stiller krav til dørbredde, som er ivarettatt både i program og på tegning - Pasienten ligger på høyre side under undersøkelsen. Både ekko maskinen med tilkoblinger og behandler skal lokaliseres på pasientens /bårens /sengens høyre side - Vinduer må kunne blendes for økt lesbarhet på skjermer - Er ivarettatt i program - Arbeidsbordet planlegges tilsvarende som vist i dagens ekko-rom - 1200 x 800 <i>Ekko TTE-rom tegning_ønskeinnredning_Ullevål.pdf</i>

	<u>24 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 23.04.2025 <u>25 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse i 04.01.010 og .038 er oppdatert slik:</i> <i>"Rommet er tilrettelagt for ultralyd av hjerte (ekko) på bære eller i seng.</i> <i>Pasienten ligger på høyre side under undersøkelsen.</i> <i>Både ekko maskinen med tilkoblinger og behandler skal lokaliseres på pasientens /</i> <i>bårens /sengens høyre side" (Fanny Sæthre)</i> <u>23 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger Strøm og IT tilkobling for ekkomaskin Beslutning/aksjon: Endre plassering av ekkomaskin og tilkoblinger iht. beskrivelse (koordinere med RIE) Tilpasse arbeidsbord
18 ☐	01 - 04.01.005 Undersøkelse og behandling, hjerte AKG (likt utstyr som 04.01.033) OUS: Rommets primærfunksjon AKG. Behandler og AKG modul rack med PC, skjerm og tilkoblinger skal plasseres på sykkelens høyre side. Plassering av AKG og benk - OK Avansert defibrillator - OK Pasientseng skal kunne kjøres inn i rommet - Dør bredde er OK Undersøkelseslampe over hodeende på US benk beholdes for generalitet. <u>24 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i møte 23.04.2025 <u>25 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse i 04.01.005 og .033 er oppdatert slik:</i> <i>"Rommet tilrettelegges for arbeids EKG.</i> <i>Behandler og AKG modul rack med PC, skjerm og tilkoblinger plasseres på sykkelens</i> <i>høyre side." (Fanny Sæthre)</i> <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 02 mai 2025 Avansert EKG modul rack med PC og skjerm på sykkelens høyre side Beslutning/aksjon: PG/Ark tegner avansert EKG modul rack med PC og skjerm på sykkelens høyre side (iht. innplassert sykkel på tegning, som utsendt til møtet) <u>19 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Avansert EKG modul rack med PC og skjerm Beslutning/aksjon: RUT programmerer avansert EKG modul rack med PC og skjerm



01 - 04.01.070 Undersøkelse og behandling, hjerte PM kontroll (likt utstyr som 04.01.025 og 04.01.030)

OUS:

Rommets primærfunksjon PM kontroll.

- Undersøkelsesbenk foreslås plassert til høyre når man kommer inn i rommet
- Pasienten ligger på benk under PM kontrollen. PM kontroll rack med tilkoblinger og behandler plasseres på pasientens høyre side.
- Behov for en liten stasjonær (ref. OUS 11.4.25) og en mobil arbeidsplass
- En klappstol på vegg er tilstrekkelig
- Undersøkelseslampen ved hodeende på US benk

De viste rommene (04.01.070, 04.01.025 og 04.01.030) ligger i kjernen av bygget, uten vindu. Personell som jobber med PM kontroll har fulle lister, og sitter derfor i rommet hele dagen. Ønskelig å flytte til rom med dagslys. Vurdere å bytte med 04.01.010 og 04.01.038

01 mai 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025

PC tralle settes inn

Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer PC tralle
(i tillegg til PC pakke som er programmert)

25 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i møte 23.04.2025

25 apr. 2025

RFP er supplert i 04.01.070, 04.01.025 og 04.01.030 slik:

"Rommet tilrettelegges for pacemakerkontroll (PM kontroll). Pasienten ligger på benk under PM kontrollen. PM kontroll rack med tilkoblinger og behandler plasseres på pasientens høyre side." (Fanny Sæthre)

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

Dagslys i PM kontroll rom

Beslutning/aksjon: Ark foreslår flytting av rommene 04.01.070, 04.01.025 og 04.01.030 for å oppnå dagslys

21 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025

Arbeidsplasser og stoler

Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer utstyrsliste:

- Mobil arbeidsplass i tillegg til en liten stasjonær arbeidsplass (koordinere med RIKT)
- 1 klappstol på vegg
- Fjerne 2 besøksstoler

Kvalitetssikre plassering av PM kontroll og undersøkelseslampe

21 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025

Mobil PC arbeidsstasjon

Beslutning/aksjon: RI IKT programmerer



01 - 04.01.016 Undersøkelse og behandling, hjerte ekko TØE (likt utstyr som 04.01.017)

OUS:

Rommets primærfunksjon - Hjerte ekko (ultralyd) og TØE.

Prinsipiell arbeidsflyt er vist i vedlagt illustrasjon fra OUS.

- TØE utføres i seng midt i rommet - behov for plass til personell på begge sider av sengen, og i hver ende.
- Ved ordinær hjerte ekko (ultralyd) undersøkelse benyttes samme ultralyd maskin, mens undersøkelsesbenk bestilles til polikliniske pasienter. Det programmeres likevel undersøkelsesbenk i rommet.
- Behandler, modulbord og ultralydapparat med tilkoblinger på pasientens høre side
- Sykepleier, låsbart prosedyrebord (hvor det også kan oppbevares A og B preparater), 02 uttak på pasientens venstre side
- Skap for oppbevaring av 3 TØE skop i kuffert (beredskap) ref. OUS møte med smittevern og klinikk
- Arbeidsstasjon som i dagens ekko rom 1200 x 800

Avlåst og forsvarlig oppbevaring av ytterligere 3 TØE skopi (beredskap) - Ref.forslag.: Rent lager 04.01.212

Fra medvirkningsmøtet 10.4.:

Klappstol på vegg - OK

Fjerne besøksstol - OK

Samtale med poliklinisk pasient skjer på undersøkelsesrommet, mens samtale med inneliggende pasient skjer i døgnområdet.

Legemidler klargjøres og leveres fra farmasitun.

[TØE-rom tegning_ønskeinnredning_Ullevål.pdf](#)

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025

Oppdatere RFP beskrivelse

Beslutning/aksjon: Iht OUS beskrivelse i møte 23.4.25

30 apr. 2025

RFP beskrivelse i 04.01.016 og 04.01.017 er supplert slik:

"Rommet tilrettelegges for transøsofageal ekko-undersøkelse (TØE).

Personell skal ha tilkomst på begge sider og i hver ende av undersøkelsesbenken eller sengen.

Lege / behandler, ultralyd apparat med tilkoblinger og oppdekking for TØE skop skal ha plass på pasientens høyre side.

Sykepleier / hjelpepersonell, prosedyrebord og 02 uttak skal ha plass på pasientens venstre side." (Fanny Sæthre)

24 apr 2025 Fanny Sæthre

Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025

Prosedyrebord og TØE skop

Beslutning/aksjon: RUT programmerer

1 prosedyrebord med mulighet for avlåsing av A og B preparater

Skap for kofferter til 3 TØE skop (beredskap) i 04.01.016 og/eller .017

Skap for 4 TØE skop i Rent lager 04.01.212

	<u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 22 apr 2025 Arbeidsplass og stoler Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer utstyrsliste: - Mobil arbeidsplass erstatter fast arbeidsplass (koordinere med RIKT) - 1 klappstol på vegg - Fjerne besøksstoler Innplasserer utstyr i rommet iht. OUS beskrivelse av arbeidsflyt <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 22 apr 2025 Skisse TØE rom Beslutning/aksjon: OUS oversender til PO klinikkens/Sveins forslag til skisse av TØE rommene (merk kortere frist av hensyn til kommende særmøte) <u>21 apr. 2025</u> <i>Se nedlastet skisse. (Trine Karlstad)</i>
21 ☐	01 - 04.01.168 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte ekko med belastning OUS: Rommets primærfunksjon - Hjerte ekko (ultralyd), også med belastning. - Ekkomaskin med tilkobling og behandler skal være plassert på pasientens høyre side både ved undersøkelse på benk og på liggesykkel. - Benk skal være bred nok til at pasienten ligger stabilt og trygt - Undersøkelse på liggesykkel skjer sjeldnere enn på benk, og det er derfor akseptabelt at liggesykkelen kan flyttes litt i rommet for å tilpasse. - Liggesykkelen har tilkoblet PC rack og EKG apparat med skjermer, som skal kunne plasseres slik at behandler og/eller sykepleier kan se skjermene under undersøkelsen Fra medvirkningsmøtet 10.04.2025: - Stasjonær arbeidsplass (1200 x 800) - PC tralle kan utgå - Undersøkelleslampe bør beholdes for fleksibilitet - En stol og en klappstol - Pasientovervåkning kan utgå (ref. tilbakemelding fra OUS 11.4.25) Ergoekko-rom tegning_ønskeinnredning_Ullevål.pdf <u>24 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht OUS beskrivelse i møte 23.4.25 <u>25 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse for 04.01.168 er supplert slik:</i> <i>"Rommets primærfunksjon er ekko undersøkelse (ultralyd) av hjerte</i> <i>- enten mens pasienten ligger passiv i seng eller på en undersøkelsesbenk</i> <i>- eller mens pasienter belastes i en liggesykkel.</i> <i>Lege / behandler og ekkomaskin med tilkobling skal være plassert på pasientens høyre side både ved undersøkelse i seng eller på benk, og i liggesykkel.</i> <i>PC- og EKG skjermer tilknyttet liggesykkelen skal kunne sees av behandler og/eller sykepleier under undersøkelsen" (Fanny Sæthre)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 PC tralle Beslutning/aksjon: RIIKT fjerner PC tralle

	<u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Undersøkelseslampe Beslutning/aksjon: RUT undersøkelseslampe fjerner pasientovervåkning Liggesykkelen med PC rack og EKG apparat med skjermer undersøkelsesbenk som er bred nok til at pasienten kan snu seg <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Arbeidsplass og stoler Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer: Arbeidsbord 1200 x 800 1 klappstol Plassering av utstyr iht. OUS beskrivelse <u>24 apr. 2025</u> <i>Bør arbeidsbordet være d 800? ref. hva vi så på poliklinikken? (Fanny Sæthre)</i>
22 ☐	01 - 04.01.169 Undersøkelse og behandling, spesialrom, hjerte PM med belastning (likt utstyr som 04.01.171) OUS: Rommets primærfunksjon er PM kontroll, også med belastning. Pacemakerkontroll gjøres enten med belastning på tredemølle: Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger skal stå på pasientens venstre side, og det skal være 1-2 meter fri sikkerhetssone bak tredemøllen. Tredemøllen kan stå ut fra vegg midt i rommet, evt. inntil vegg. Eller, pasienten ligger på undersøkelsesbenk eller i seng: Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger plasseres da ved hodeenden på pasientens høyre side. Rommet ble behandlet i særmøte 23.4.25: -ordinær Us benk på hjul, langs høyre vegg <250 kg - flytte sykeromskanal - PM rack ved hodeenden - PC trallen tas ut - Tredemøllen kan stå langs vinduet - 2 arbeidsstasjoner - mye opplæring 2 X 1200 x 800 - 1 høyskap - OK - ordinært EKG apparat - overføring til journal - skriver - 1 besøksstol (lengst mulig unna pasienten) og en klappstol - Undersøkelseslampe - Pasientovervåkingkan utgå (ref. tilbakemelding OUS 11.4.25) - Pasienten må kunne telemetrovervåkes (planlegges i annen prosess) - ett av rommene skal ha defibrillator (f.eks. dette 04.01.169) <u>01 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025 Det legges inn en ekstra PC pakke - dvs. det skal være til sammen 2 i rommet Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer

	<u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 30 apr 2025 PC tralle fjernes Beslutning/aksjon: RIKT oppdaterer utstyrsprogram <u>30 apr. 2025</u> <i>Forstår at vi fjerner PC-tralle i rom 04.01.169. Dette er utført 30.april2025. -----</i> <i>* Vi gjør oppmerksom på at dette punktet er i møterefferatets fil i PDF rom 04.01.168. Har vi utført i riktig rom?</i> <i>** Videre står det i dRofus en PC pakke, men her ovenfor står det 2 arbeidsstasjoner. Må sjekkes. Skal det legges inn ekstra PC-pakke? (Erik Hansen)</i> <u>24 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 25 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht OUS beskrivelse i møte 23.4.25 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med:</i> <i>"Rommet tilrettelegges for pacemaker kontroll (PM kontroll).</i> <i>Pacemakerkontroll gjøres enten med belastning på tredemølle:</i> <i>Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger skal stå på pasientens venstre side, og det skal være 1-2 meter fri sikkerhetssone bak tredemøllen.</i> <i>Eller, pasienten ligger på undersøkelsesbenk eller i seng:</i> <i>Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger plasseres da ved hodeenden på pasientens høyre side." (Fanny Sæthre)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Undersøkelsesbenk og pasientovervåkning Beslutning/aksjon: RUT programmerer iht. tilbakemelding i særmøte <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Tredemølle, arbeidsstasjon og stoler Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer: Tredemøllen ut fra vegg midt i rommet, evt. inntil vegg, med sikkerhetssone bak . Liten stasjonær arbeidsstasjon 1 stol og 1 klappstol <u>22 apr. 2025</u> <i>ok (Henriette Steineger)</i>
23 ☐	01 - 04.01.170 Undersøkelse og behandling, spesialrom, prosedyrer OUS: Kun prosedyrer som krever lokalbedøvelse Kombibenk - OK Behov for liten operasjonslampe Redusere til 1 klappstol Besluttet at det ikke er behov for blyskjeming pga. frekvens - Saken er lukket <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Kun 1 klappstol Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Liten operasjonslampe Beslutning/aksjon: RUT programmerer

24 ☐	U1 - 04.01.157 Undersøkelse og behandling, spesialrom, prosedyrer OUS: En klappstol Liten operasjonslampe <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Liten operasjonslampe Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Kun 1 klappstol Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer
25 ☐	01 - 04.01.035 Undersøkelse og behandling, gastrokirurgi + tilknyttet 04.01.138 WC OUS: Liten stasjonær arbeidsbord og mobil arbeidsstasjon Behov for diatermi ved endoskopi/rektoskopi pga. nærhet til toalett. Evakuering av gasser Behov for benk ut fra vegg - tilgang på begge sider Underskap med varmeskap (26 ltr) oppå Undersøkelseslampe OK plassering <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Mobil PC arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: RIKT programmerer I tillegg ti IPC pakke som er programmert i rommet <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Diatermi og varmeskap Beslutning/aksjon: RUT programmerer: Diatermi (Koordinere med RIV ift. evakuering av gasser?) Stort varmeskap erstattes med bordmodell (26 ltr) <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Arbeidsstasjon, benk og skap Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer: Lite stasjonært arbeidsbord og mobil arbeidsstasjon (koordinere med RIKT) Plassere benk ut fra vegg - tilgang på begge sider Kasse bakke skap erstattes med underskap (kunne plassere varmeskap oppå)
26 ☐	01 - 04.01.040 Undersøkelse og behandling, spirometri (likt utstyr som 04.01.041) OUS: I innsendt materiale fra OUS 10.4.25 bekrefter OUS at "Spirometri komplett, singel breath, diffusjon" tralle m/PC er riktig

27 ☐	01 - 04.01.173 Undersøkelse og behandling, spesialrom, spirometri OUS: I innsendt materiale fra OUS 10.4.25 bekrefter OUS at programmert "Spirometri komplett, singel breath, diffusjon" tralle m/PC er riktig. Og, at undersøkelseslampe er riktig plassert.
28 ☐	01 - 04.01.174 Undersøkelse og behandling, spesialrom, lunge spirometri med belastning, bodyboks OUS: I innsendt materiale fra OUS 10.4.25 bekrefter OUS at innplassering av bodybox, spirometri og tredemølle er OK Og; gassflasker må plasseres i umiddelbar nærhet til lungefunksjonsutstyr (spirometri/ diffusjon) Ikke besvart: Mye utstyr i rommet. Hva kan prioriteres bort? Kan arbeidsbord med pc og stol utgå? <u>01 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025 PC tralle tas ut Beslutning/aksjon: RIKT programmerer iht. OUS tilbakemelding (PC pakke skal stå) <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025 Prioritering av utstyr Beslutning/aksjon: OUS vurderer og tilbakemelder: Kan noe utstyr prioriteres bort? Arbeidsbord med PC? Stol ? (mye utstyr i rommet) <u>24 apr. 2025</u> <i>Lungemedisin melder at det er ønskelig med fast arbeidsbord og stol. Prosedyrebord/ trillebord kan tas ut av rommet. (Trine Karlstad)</i> <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Gassflasker og trillebord Beslutning/aksjon: PG/RUT programmerer (koordinerer med RIV?) trillebord fjernes
29 ☐	01 - 04.01.380 Vaskerom, TØE OUS utarbeider prosessbeskrivelse for håndtering av urene og rene TØE skop i poliklinikk. MERK: Aksjon er gitt til OUS under agendapunkt 04 - "Tilbakemeldinger OUS" Fra særmøte 23.4.25 Ny modell maskin er mindre, og har flere funksjoner. Må være validert ift. krav fra skop leverandør. Backup løsning ved maskinstopp? OUS avklarer romfunksjonskrav i møte med klinikk og smittevern og tilbakemelder til PO

30 ☐	01 - 04.01.092 Laboratorium, mikroskopi og farging, mikroskopi urin OUS: Endre høyskap til 2 stk underskap, låsbare. Forleng benk, slik at det er plass til 2 stk mikroskop Det er behov for bildelagring fra mikroskop til EPJ - datapunkt <u>21 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 25 apr 2025 Skap og benk Beslutning/aksjon: PG/Ark: Endre høyskap til 2 stk underskap, låsbare. Forleng benk, slik at det er plass til 2 stk mikroskop Datapunkt for bildelagring fra mikroskop til EPJ <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025 Plassering av mikroskop Beslutning/aksjon: OUS avklarer i hvilket rom (romnummer) mikroskop til nyemedisin skal plasseres. <u>24 apr. 2025</u> <i>OUS foreslår at mikroskop plasseres i undersøkelsesrom 04.01.054 i plan 1, som ligger i nærhet til laboratorium 04.01.092. Mikroskopet må plasseres på et trillebord, slik at mikroskopet kan flyttes på både/er mobilt. (Trine Karlstad)</i>
31 ☐	01 - 04.01.244 Ekspedisjon OUS: Generelt ok utforming med 2 plasser foran og 1 i bakkant Behovet for kameraovervåkning for personsikkerhet vurderes - annen prosess Foliering innsyn og dagslys - senere prosess Bredde på arbeidsbord bør tilpasses og understøtte god kontakt mellom personell og pasient/besøkende Behov for nærhet til håndvask - blir ikke prosjektert håndvask inne i ekspedisjonen Ekspedisjonen sees i sammenheng med ekspedisjonen i KLM - som ønskes snudd Behov for stikk til lading av telefoner <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 25 apr 2025 Lading av mobiltelefoner og bredde på arbeidsbord Beslutning/aksjon: PG/Ark sjekker at - det er tilrettelagt for lading av mobiltelefoner i ventesonen - bredde på arbeidsbord er tilpasset god kontakt mellom personell og pasient/besøkende <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger Plassering av ekspedisjon KLM Beslutning/aksjon: PG/Ark ser på endret plassering for KLM ekspedisjonen i nordøstre del av bygget <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 Betalingsterminal Beslutning/aksjon: RIKT programmerer

32 ☐	U1 - 04.01.044 Undersøkelse og behandling, overvekt OUS: - Spesialbenk overvekt - pasientstol må tilpasses overvekt - Undersøkelseslampe er OK plassert <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Stol Beslutning/aksjon: PG/Ark programmerer stol som tåler <250 kg <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Benk for overvektig pasient Beslutning/aksjon: Rut programmerer personvekt og benk som tåler pasient < 250 kg.
33 ☐	U1 - 04.01.051 Undersøkelse og behandling, fot OUS: Må tåle vekt < 250 kg Sprutsone rundt stolen - smittepasienter som mottar Lampe over fotenden til pasientene <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 plassering av lampe Beslutning/aksjon: PG/Ark lampe plasseres over fotenden til pasienten <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025 Type fot-stol og evt. smittevern krav Beslutning/aksjon: OUS avklarer type stol, og eventuelle smittevernkrav til sprutsone rundt stol. <u>25 apr. 2025</u> <i>Stol kjøpt april 2022 fra Thorsen Biovital i Vestby. Ergo 2.0 m. hånd og fotkontroll. Grå. Uten ansiktshull. Nr. FA 191-1. Salgspris da ca 50 000.</i> <i>Innspill fra smittevern:</i> <i>I følge leder for diabetespoliklinikken foregår det fotbehandlinger i form av sårstell, ikke fotbad. Så her vil vår anbefaling om plassering være slik de er for andre behandling/undersøkelsesbenker i dette rommet hvor man sikrer smittevern med avstand til både arbeidsstasjon og til/fra servant.</i> - Det skal tidligere være anbefalt avstand fra vask til der det foregår steril prosedyrer på minst 2 m. - Sprutsonen fra prosedyrer som utføres i stolen bør være minst halvannen meter til øvrig arbeidsområde/utstyr som ikke lar seg lett rengjøre/desinfiseres. (Trine Karlstad)

34 ☐	Særmøte med klinisk nevrofysiologi 28.04.2025 (etter medvirkningsmøtet) er det avholdt særmøte med klinisk nevrofysiologi Deltakere; Kristian Bernhard Nilsen (overlege, KNF) Trine Karlstad (OUS, Stab utvikling) Fanny Sæthre(prosjektleder samhandling, HSØ prosjektorganisasjon) Bjørn Tore Mølsæter (Rådgiver utstyr, HSØ prosjekteringsgruppe) Henni Steineger (Arkitekt, HSØ prosjekteringsgruppe) Generelt: - KNF undersøkelsesrom må ha plass til 2-3 med-teknologiske traller med nevrofysiologisk utstyr på én side av rommet, og en undersøkelsesbenk på hjul på den andre siden. - Behandler som sitter ved takhengt uttakssentral med tilkoblet nevrofysiologisk utstyr, skal kunne sitte stille og dreie benken 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken. - Undersøkelsesbenken skal være helt manuell uten noen form for elektrisk tilkobling (grunnet elektrisk støy). - Varmelamper må ha heve/senk funksjon og lokaliseres over undersøkelsesbenken
35 ☐	U1 - 04.01.055 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi og QST (kvantitative sensoriske tester) Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.055. Supplering fra særmøtet 28.04.25; - Arbeidsbord skal ha plass til 2 skjermer, men kan ved behov reduseres til 1200 X 800 - Det er behov for stativ til urent tøy i alle KNF undersøkelsesrom <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ vurdere mindre arbeidsbord <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) + Sekkestativ for tøy <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> <i>Følgende supplering er gjort i RFP beskrivelsen:</i> <i>"Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi og QST (kvantitative sensoriske tester)</i> <i>Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken.</i> <i>Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken.</i> <i>Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen."</i> (Fanny Sæthre)

	<u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 24 apr 2025 Særmøte med klinisk nevrofysiologi Beslutning/aksjon: OUS finner tidspunkt for særmøte mellom OUS/klinisk nevrofysiologi og PO/PG Gjelder funksjonsrommene 04.01.055, .063, .065, .068, .069, .177 <u>24 apr. 2025</u> <i>Møte med KNF er satt opp mandag 28.4.2025 kl. 12 på bygg 6, 4 etg. på Ullevål</i> <i>(Trine Karlstad)</i>
36 ☐	U1 - 04.01.059 Undersøkelse og behandling, fysikalsk medisin - Tredemølle og ergometersykel - enklere utstyr OUS: Liten stasjonær arbeidsstasjon Undersøkelseslampe settes inn - <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Undersøkelseslampe Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 25 apr 2025 Liten stasjonær arbeidsstasjon Beslutning/aksjon: PG/Ark følger opp
37 ☐	U1 - 04.01.063 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi og SEP (Sensory Evoked Potention) Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.063 Supplering fra særmøtet 28.04.25; Som 04.01.055 - men uten QST apparat EMG apparat med hodeboks Arbeidsplass kan reduseres til 1200 x 800 med plass til 2 skjermer Pasienten skal kunne sitte helt stille, godt oppreist og avslappet når øyet stimuleres, med armlener Stolen / benken må samtidig kunne legges helt ned - kombistol/-benk Ett trillebord ved siden av behandler Vegghengt skjerm i sittende øyehøyde presis 1 meter fra pasientens øyne Enkel synstavle, baklyst - 5 meter fra pasienten <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ vurdere mindre arbeidsbord modellere skjerm modellere synstavle

	<u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) + Sekkkestativ for tøy + hodeboks Kombi stol øyeundersøkelse og undersøkelsesbenk Vegghengt skjerm øyne undersøkelse Enkel synstavle, baklyst <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med:</i> <i>"Rommets primærfunksjoner er EMG med hodeboks/nevrografi og SEP (Sensory Evoked Potention)</i> <i>Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken. Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken.</i> <i>Pasienten skal kunne sitte helt stille, godt oppreist og avslappet når øyet stimuleres. Vegghengt skjerm i sittende øyehøyde plassert presis 1 meter fra pasientens øyne, og synstavle, ca. 5 meter fra pasienten.</i> <i>Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen." (Fanny Sæthre)</i>
38 ☐	U1 - 04.01.065 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er Transkraniell stimulering (TMS) Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.065 Supplering fra særmøtet 28.04.25; Transcraniell stimulering - coil er plasskrevende utstyr Vurdere om 16 m2 rom er stort nok for funksjonen <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Kvalitetssikre og oppdatere utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) Sekkestativ for tøy <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ vurdere mindre arbeidsbord

	<u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> RFP beskrivelse er supplert med: <i>"Rommets primærfunksjoner er Transkraniell stimulering (TMS) Behandler som har plassskrevende nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken. Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen."</i> (Fanny Sæthre)
39 ☐	U1 - 04.01.068 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.068 Supplering fra særmøtet 28.04.25; Som 04.01.055 men uten QST <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) + Sekkkestativ for tøy <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) + Sekkkestativ for tøy <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steiniger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ vurdere mindre arbeidsbord <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> Følgende supplering er gjort i RFP beskrivelsen: <i>"Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken. Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken. Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen."</i> (Fanny Sæthre)

40 ☐	U1 - 04.01.069 Undersøkelse og behandling, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er EEG (elektroencefalografi) Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.069 Supplering fra særmøtet 28.04.25; Hodeboks Takhengt kamera som filmer pasienten Takhengt kamera som følger EEG utstyret Undersøkelsesbenk med mulighet for sengegjerder <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. gjennomgang i særmøtet, beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ vurdere mindre arbeidsbord <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) Supplering fra særmøtet 28.04.25; Hodeboks Takhengt kamera som filmer pasienten Takhengt kamera som følger EEG utstyret Undersøkelsesbenk med mulighet for sengegjerder <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med: "Rommets primærfunksjoner er EEG (elektroencefalografi). Søvndeprivert undersøkelse hvor pasienten skal skjermes mot lys. Pasienten filmes under undersøkelsen. Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen." (Fanny Sæthre)</i>
41 ☐	U1 - 04.01.126 WC, HC, pasient, hårvask <u>10 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Trine Karlstad frist: 25 apr 2025 Type stol og kum/utstyr for hårvask Beslutning/aksjon: OUS avklarer hvilken type stol og kum/utstyr som kreves for hårvask, og om utstyret kan innplasseres i 04.01.126. Eventuell alternativ plassering med henvisning til konkret rom (romnummer) <u>25 apr. 2025</u> <i>OUS ønsker transportabel hårvask-løsning som kan kobles til vask. Stol bør ikke ha stofftrekk, men en overflate som tåler vann og vask etter bruk. Se bilde av hårvask i excel skjema med utstyrsinnmelding. Smittevern anbefaler ikke at toalett plasseres i rom som er påregnet hårvask. Fagmiljøet anbefaler ikke at hårvask legges til undersøkelsesrom, da dette vil okkupere undersøkelsesrom til denne funksjonen. OUS foreslår at transportabel hårvask-løsning plasseres i utstyrslager 04.01.221. (Trine Karlstad)</i>

42 ☐	U1 - 04.01.177 Undersøkelse og behandling, spesialrom, klinisk nevrofysiologi Rommets primærfunksjoner er EEG og autonome tester Se tilbakemelding fra OUS om utstyr KNF i vedlegg under agendapunkt 04, excel-ark, fane 04.01.177 Supplering fra særmøtet 28.04.25; EEG (32 kanaler) EMG Vippebenk - bred - elektrisk Ikke UL i dette rommet Arbeidsbord - ikke PC tralle Trillebord + modulbord Behov for mer plass i ett rom pga. følge (politi, pårørende osv.) Besøksstoler skal stå <u>01 mai 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025 PC tralle utgår Beslutning/aksjon: RIIKT programmerer (PC pakke skal forbli i rommet) <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 30 apr 2025 Oppdatering av tegning Beslutning/aksjon: Plassering av utstyr iht. gjennomgang i særmøtet, beskrivelse i RFP og excelfil utstyr modellere sekkestativ Arbeidsbord <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 30 apr 2025 Oppdatering av utstyrsliste Beslutning/aksjon: Iht. tilbakemelding fra OUS (excel-ark 11.04.25) EEG (32 kanaler) EMG Vippebenk - bred - elektrisk Ultralyd tas ut Både trillebord + modulbord Behov for besøksstoler - la stå <u>29 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Fanny Sæthre frist: 29 apr 2025 Oppdatere RFP beskrivelse Beslutning/aksjon: Iht. OUS beskrivelse i særmøte 28.04.2025 <u>29 apr. 2025</u> <i>RFP beskrivelse er supplert med: "Rommets primærfunksjoner er EEG og autonome tester Det gjennomføres EEG og EMG undersøkelser på vippebenk Pasienten har ofte ledsagere med (politi, pårørende osv.) " (Fanny Sæthre)</i>
43 ☐	U1 - 04.01.192 Undersøkelse og behandling, spesialrom, nevrologi (likt utstyr som 04.01.172) OUS: Benken må kunne flyttes ut i rommet Behandler skal kunne sitte på pasientens høyre side og bak hodeende PC tralle kan tas ut Vinduer må blendes (ligger generelt i alle ultralyd-rom) Ultralyd "hjelm"

	<u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025 Ultralyd "hjelm" Beslutning/aksjon: RUT programmerer <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 PC tralle tas ut Beslutning/aksjon: RIKT programmerer Mer gjelder også 04.01.172 <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Plassering av benk og behandler Beslutning/aksjon: PG/Ark følger opp: - Benken må kunne flyttes ut i rommet - Behandler skal kunne sitte på pasientens høyre side og bak hodeende - PC tralle kan tas ut
44 ☐	02 - 04.01.086 Undersøkelse og behandling, stomi OUS: Behov for å komme til benken fra begge sider, evt. stille benken diagonalt Liten stasjonær arbeidsplass - ikke PC tralle Rommet ligger i kjernen av bygget uten vindu og dagslys - Glassfelt høyt på vegg for å gi lysinnfall? <u>25 apr 2025 Trine Karlstad</u> Plassering av stomipoliklinikk Beslutning/aksjon: Undersøkelsesrom til stomipasienter er per nå tegnet inn i et undersøkelsesrom med toalett, men uten dagslys, rom 04.01.086. Dagslys for ansatte kan ivaretas ved å flytte denne funksjonen til et annet undersøkelsesrom, men da et undersøkelsesrom uten toalett. Et alternativ vil være å flytte stomipoliklinikken til ett av undersøkelsesrommene med dagslys som ligger i samme plan. <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025 PC tralle tas ut Beslutning/aksjon: RIKT programmerer <u>01 mai 2025</u> <i>ok (Fanny Sæthre)</i> <u>22 apr 2025 Fanny Sæthre</u> Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025 Plassering av benk, arbeidsstasjon og dagslys Beslutning/aksjon: PG/Ark følger opp: -Tilgang til benk fra begge sider, evt. stille benken diagonalt -Liten stasjonær arbeidsplass - ikke PC tralle -evt. glassfelt høyt på vegg for å gi lysinnfall

**02 - 04.01.167 Undersøkelse og behandling, spesialrom, urodynamisk lab (likt utstyr som 04.01.165) + 04.01.357 WC, HC, pasient**

OUS:

Lenestol flyttes til 04.01.166

PC tralle tas ut

Liten stasjonær arbeidsstasjon

Ett kassebakkeskap tas inn igjen

Sykeromskanal flyttes nærmere vegg mot toalettet. Evt. plass til to grunne kassebakkeskap ved vinduet

Benk og lampe kan flyttes nærmere vegg mot toalett

Benk skal ha plass for flowmetri-apparat under

Flytte vask til posisjon hvor klappstol er vist

04.01.357 WC, HC pasient:

Knagg og klappstol på vegg

01 mai 2025 Fanny Sæthre**Aksjon: Erik Hansen frist: 02 mai 2025****PC tralle skal tas ut også i 04.01.165**

Beslutning/aksjon: RIKT programmerer

Se overskriften på agendapunktet

22 apr 2025 Fanny Sæthre**Aksjon: Erik Hansen frist: 25 apr 2025****PC tralle tas ut**

Beslutning/aksjon: RIKT oppdaterer program

24 apr. 2025*RIKT utført: PC tralle fjernet i dRofus for rom 04.01.167 (Erik Hansen)***22 apr 2025 Fanny Sæthre****Aksjon: Bjørn Tore Mølsæter frist: 25 apr 2025****Benk med flowmetri-apparat under**

Beslutning/aksjon: RUT programmerer benk med plass for flowmetri-apparat under

10 apr 2025 Fanny Sæthre**Aksjon: Henriette Steineger frist: 25 apr 2025****Plassering av utstyr**

Beslutning/aksjon: PG/Ark oppdaterer:

04.01.167

- Lenestol tas ut - flyttes til 04.01.166
- Liten stasjonær arbeidsstasjon
- Ett kassebakkeskap tas inn igjen
- Sykeromskanal flyttes nærmere vegg mot toalettet.
- sette inn to grunne kassebakkeskap ved vinduet
- Benk og lampe kan flyttes nærmere vegg mot toalett
- Flytte vask til posisjon hvor klappstol er vist

04.01.357 WC, HC pasient:

Knagg og klappstol på vegg

46 ☐	Veien videre Oppsummering av OUS på slutten av møtet: - Forutsatte utnyttelsesgrader er urealistiske og gir - for få poliklinikkrom - mangel på støtterom - En OUS gruppe ser på etappe 2 ift. behov og kapasiteter - OUS fagfordeling påvirke kapasitetene i både NSA og NRH OUS - aksjoner besvares innen 25.04.25 - avtaler særmøte hjerte med PO - avtaler særmøte klinisk nevrofysiologi med PO PO - Materialet sendes ut når alle medvirkningsmøter funksjonsprosjekt er gjennomført 24 apr 2025 Trine Karlstad Eget punkt fra medvirkningsgruppen Beslutning/aksjon: Konsultasjonsrom og spesialrom er av god størrelse og egner seg godt for pasientrettet virksomhet. På tvers av fagfeltene er det en samstemt oppfatning om at det er alt for få rom tiltenkt organspesifikke undersøkelser, rene konsultasjonsrom og flerbruksrom til støttefunksjoner. Polikliniske pasienter er i dag ofte innom forskjellig helsepersonell før eller etter konsultasjonen. Mangel på støtterom vil medføre at konsultasjonsrom brukes til støtterom, noe som reduserer den samlede poliklinisk kapasitet. Digitale konsultasjoner/hjemmeoppfølging bør foregå der fagmiljøene er samlet. Fagperson (Lege, sykepleier osv.) kan ha behov for å diskutere pasientbehandling med kollega/spesialist.
47 ☐	Innspill fra medvirkningsgruppen Konsultasjonsrom og spesialrom er av god størrelse og egner seg godt for pasientrettet virksomhet. På tvers av fagfeltene er det en samstemt oppfatning om at det er alt for få rom tiltenkt organspesifikke undersøkelser, rene konsultasjonsrom og flerbruksrom til støttefunksjoner. Polikliniske pasienter er i dag ofte innom forskjellig helsepersonell før eller etter konsultasjonen. Mangel på støtterom vil medføre at konsultasjonsrom brukes til støtterom, noe som reduserer den samlede poliklinisk kapasitet. Digitale konsultasjoner/hjemmeoppfølging bør foregå der fagmiljøene er samlet. Fagperson (Lege, sykepleier osv.) har behov for å diskutere pasientbehandling med kollega/spesialist. Det er en overordnet bekymring fra medvirkningsgruppen om potensielle utfordringer knyttet til flyt av både pasienter og ansatte i poliklinikken. Gitt at vi i fremtiden skal behandle flere pasienter poliklinisk, både på sykehuset og mens pasienten er hjemme, må det som nevnt under være gode muligheter for både å ha fysiske og digitale konsultasjoner, og veksle mellom dem. At de digitale konsultasjonene pt ikke «har et sted å bo» betyr at vi ikke kan beskrive en flyt for de ansatte, der løper vi en risiko.
Deltagere (avhuket = tilstede) ☒ Fanny Sæthre HELSE SØR-ØST RHF ☒ Henriette Steineger TEAM AKER ANS ☒ Tina Sønnichsen HELSE SØR-ØST RHF ☐ Bjørn Tore Mølsæter ☐ Elisabeth Sogstad Grannes HELSE SØR-ØST RHF ☐ Elise Emilsen Bakke OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF	

☐ Elise Emilsen Bakke OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

☐ Erik Hansen COWI AS

☐ Guro Urdahl TEAM AKER ANS

☐ Ralf Kristensen HELSE SØR-ØST RHF

☐ Trine Karlstad