



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.003

Romnavn	Sengerom, intermediær barn
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRR.134.15
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]29. oktober 2025 11:02

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N2.26/N2.I	Programmert	19,00	Forprosjekt aktivitet B	06 Barn
Bruksromnr		Prosjekttert	20,27	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Høyde	0	medvirkning	ungdom
		Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	MNO
Antall plasser	1			PG ansvar	NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---L---			Bygg	N1 - Bygg N1
Kategori i Klimatabell	Sengerom			Plan	04 - Plan 04
Romforklaring	Intermediærrom - rom 2 i intermediærcluster på 3 rom			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007319247			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	134.0 -engerom
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28			MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi).
Pasient med behov for kontinuerlig overvåking.
Tilrettelagt for akutte situasjoner.

Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Det skal legges til rette for å ta i mot besøk.

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres.

Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier.

Spritdispenser ved dør til korridor. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.003

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akutttralle og lager utstyr *
-------------------------------------	--

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☒
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☐
----------	--------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensed vann	☐
------------------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☒	Armatyr med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.003

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRR.134.15

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
012.029.05 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.05.1 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring, nyfødt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.04 * Avledet	Infusjonspumpe, smerte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.03 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	2	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.01 * Avledet	Infusjonspumpe, volum	2	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.031 * Avledet	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.003

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.018 * Avledet	Medikamentforstøver	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
061.003 * Avledet	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
062.015.05 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
FSA.071.01 * Avledet	Skap høyt integrert seng 900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	7
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.206

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N2.D/N1.17	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjekttert	25,68		dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	UB	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	ungdom
Antall plasser	1			Malrom togtilhørighet	J1/J2 - 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-			standardromskatalog-	prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321226			Status Malrom	Pågår
Lysstyringskode	LK104			Bygg	N2 - Bygg N2
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00			Plan	05 - Plan 05
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
Behandling av langtids mekanisk ventilasjon pasienter (LTMV).
Lagring av demo hjemmerespiratorer

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.206

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom

Verdi Spesifikasjon

☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Blending

Verdi Spesifikasjon

☐

Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi Spesifikasjon

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom

Verdi Spesifikasjon

☐

Teleslynge/hjelp for hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann

☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Håndvask

Verdi Spesifikasjon

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.206

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	1 *	Evakuering av anestesigasser *
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.05 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1800	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
FHA.002 * Avledet	Hylle vegghegt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GHA.001.08 * Avledet	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FSA.069.09 * Avledet	Høyskap, d=600 b=1200 h=2000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069.02 * Avledet	Høyskap, generelt d=600 b=600 h=2100	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.206

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.01 * Avledet	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
013.002.01 * Avledet	Respirator, transport	10	Ja	Nei	MTU	RUT	5
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.208

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N1.D/N1.12	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjekttert	17,49		dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	UB	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	ungdom
Antall plasser	1			Malrom togtilhørighet	J1/J2 - 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-			standardromskatalog-	prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321240			Status Malrom	Pågår
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:41:17 +01:00			Bygg	N2 - Bygg N2
Lysstyringskode	LK104			Plan	05 - Plan 05
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	2	til 21	5 d/u
Brukstid, normalt	07		
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.208

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☐

*

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

2

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.208

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	1 *	Evakuering av
Instrumentluft, 800 kPa	0				anestesigasser *
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.01 * Avledet	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.027.02 * Avledet	Prosedyrevogn, poliklinikk	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
013.110.02 * Avledet	Søvnregistreringsapparat, bærbar enhet	3	Nei	Nei	MTU	RUT	1
017.009 * Avledet	Transkutan måling, PCO2	3	Ja	Nei	MTU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.208

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.222

Romnavn	Opphold, lek
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRMAL.108.04
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]26. march 2025 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	N1.D/N1.1	Funksjonsprosjekt
Bruksromnr	Programmert 40,00	medvirkning
Tegningsnavn	Prosjektert 39,75	Bygg
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Plan
	Omkrets: 0	Delfunksjon
Romkonfigurasjon	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell	BR---2---2---	Romnavn
Dato synkronisert fra modell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	12.11.2025 16:11:34 +01:00	Status (Programmert)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	7080007321387	MMI (Prosjektert)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	33	
	35	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasientopphold før, under og etter undersøkelse. Barn og ungdom i følge med foreldre.
Tilrettelegges for lek og underholdning.
Pedagogisk bemannet lekerom.
Plass for rullestoler og barnevogner. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	8 *		
Brukstid, normalt	07	til 19	7 d/u *
Personer, maksimalt	10		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.222

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Sengetransport *			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒ *	1 * Alle funksjoner *	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.222

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.03	Avfallsbøtte, ca. 25 liter	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006 * Avledet	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	7
NYZ.022.05 * Avledet	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069.01 * Avledet	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GUA.017 * Avledet	Lekebutikk	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GUA.006	Leker, samlepakke	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
FOA.001	Sittebenk fastmontert hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.094.04	Skapvegg lekerom kasser og magnetvegg d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.094.01	Skapvegg lekerom skap pc-bord d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GOZ.008.01 * Avledet	Sofa, 2-seter	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.014 * Avledet	Stol henge hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.03 * Avledet	Stol, klapp barn med trinn	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.225

Romnavn	Opphold, lek
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRMAL.108.04
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]26. march 2025 11:13

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N1.D/N2.E	Programmert	20,00	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Bruksromnr		Prosjektert	25,20	medvirkning	ungdom
Tegningsnavn	Lek	Høyde	0	Bygg	N2 - Bygg N2
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	06 - Plan 06
Romkonfigurasjon	BR---2-----			Delfunksjon	1A.1 - Barnesengeområde
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			(Klassifikasjonssystemet)	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321400			Romnavn	108.00 - Opphold
Dato synkronisert fra modell	17.11.2025 09:18:20 +01:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasientopphold før, under og etter undersøkelse. Barn og ungdom i følge med foreldre.
Tilrettelegges for lek og underholdning.
Plass for rullestoler og barnevogner.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	8 *		
Brukstid, normalt	07	til 19	5 d/u
Personer, maksimalt	10		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.225

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Sengetransport *			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒ *		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒ *	1 * Alle funksjoner *	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒ *	Håndbetjent armatur *
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.225

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.03	Avfallsbøtte, ca. 25 liter	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
NYZ.006 * Avledet	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	7
NYZ.022.05 * Avledet	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069.01 * Avledet	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GUA.006	Leker, samlepakke	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
FSA.094.04	Skapvegg lekerom kasser og magnetvegg d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.094.01	Skapvegg lekerom skap pc-bord d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GOZ.008.01 * Avledet	Sofa, 2-seter	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.03 * Avledet	Stol, klapp barn med trinn	4	Ja	Nei	INV	IARK	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.227

Romnavn	Opphold, ungdomsrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]26. march 2025 11:27

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	N1.E/N1.5	Funksjonsprosjekt
Bruksromnr		medvirkning
Tegningsnavn	Ungd.	Bygg
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Plan
Romkonfigurasjon	BR---2---	Delfunksjon
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321417	Romnavn
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:33 +01:00	(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33	Status (Programmert)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35	MMI (Prosjektet)
		Æ - Døgnområder barn/ ungdom
		N1 - Bygg N1
		04 - Plan 04
		1A.1 - Barnesengeområde
		108.00 - Opphold
		dR0 - Klar for medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for ungdom og deres venner/pårørende.
Fleksibel bruk. Sosialt møtested, men også et sted å slappe av.
Aktiviteter som brettspill, høre på musikk, se TV, game, utføre aktiviteter som perle, strikke, tegne osv.
Kombinasjon av digital, sosial og kreative soner. Universell utformet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4		
Brukstid, normalt	08	til 23	7 d/u
Personer, maksimalt	7		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	se kommentar

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☒	mot korridor.



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	mørklegges for kinoaktivitet
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.227

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.21	Arbeidsbord d=600 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
FOA.005.42	Sittebenk fastmontert nisje d=650 b=1325	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GOZ.010.05	Sofa modul 3-seter b=2000	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	3	Nei	Nei	GRU	HF	7
GPZ.014	Stol henge hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.11	Stol pause	8	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSA.102.01	TV-benk d=400 b=1800 h=400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
Ø.001	Utstysrliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.228

Romnavn	Opphold, pårørende
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.108.03
Sist endret	Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:44

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N2.11/N2.F	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Bruksromnr		Prosjekttert	38,18		
Tegningsnavn	Opph.	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/ ungdom
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	
Romkonfigurasjon	BR---.-2--.----			Malrom togtilhørighet	J3-06
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321424			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:32 +01:00			Status Malrom	Ferdig
Lysstyringskode	LK119			Bygg	N2 - Bygg N2
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Plan	04 - Plan 04
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	108.00 - Opphold
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdssone:

Spisebord og spisestoler.

Sittesone

Med tekjøkken

Mat/serveringssone (enkeltforpakninger)

Lagring og tilberedning av medbrakt.

Håndvask for pasienter og besøkende *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	10		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.228

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	mot korridor *
Skjerming mot innsyn	☒ *	ved behov *			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐		Blending	☐	
Glass i dør	☒ *	mot korridor *			
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☒				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.228

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.108.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.13 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.02 * Avledet	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GFB.003.05 * Avledet	Fryseskap, underbenk d=600 b=600 h=820	2	Ja	Nei	KJK	RKJ	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.007.01 * Avledet	Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling	1	Ja	Ja	KJK	HF	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	10	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.03 * Avledet	Stol, klapp barn med trinn	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSI.015.03 * Avledet	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.003.02 * Avledet	Underskap kjøkken d=600 b=600 h=900 for innbygging, kjøleskap	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.229

Romnavn	Opphold, pårørende
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.108.03
Sist endret	Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:44

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N1.E/N1.5	Programmert	10,00	Forprosjekt aktivitet B	07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Bruksromnr		Prosjekttert	22,16		
Tegningsnavn	Opph.	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/ ungdom
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	
Romkonfigurasjon	BR---2-----			Malrom togtilhørighet	J3-06
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321431			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:32 +01:00			Status Malrom	Ferdig
Lysstyringskode	LK119			Bygg	N1 - Bygg N1
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Plan	05 - Plan 05
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	108.00 - Opphold
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdssone:

Spisebord og spisestoler.

Sittesone

Med tekjøkken

Mat/serveringssone (enkeltforpakninger)
Oppbevaring og tilberedning av medbrakt

Håndvask for pasienter og besøkende *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	10		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.229

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	mot atrie, skjermes ved behov *
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☒ *	mot forrommet sengeautomat *			
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐ *		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Luftfuktighet	☐		Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.108.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05 * Avledet	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.007.01 * Avledet	Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling	1	Ja	Ja	KJK	HF	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
GOZ.008.01 * Avledet	Sofa, 2-seter	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.11 * Avledet	Stol pause	4	Ja	Nei	INV	IARK	7
FSI.015.03 * Avledet	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.231

Romnavn	Opphold, pårørende
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.108.03
Sist endret	Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:44

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N1.B/N2.E	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Bruksromnr		Prosjektert	22,44		
Tegningsnavn	Opph.	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/ ungdom
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	
				Malrom togtilhørighet	J3-06
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:01 +01:00			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---,-2--,----			standardromskatalog-	prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321448			Status Malrom	Ferdig
Lysstyringskode	LK119			Bygg	N2 - Bygg N2
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Plan	06 - Plan 06
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	108.00 - Opphold
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdssone:

Spisebord og spisestoler.

Sittesone

Med tekjøkken

Mat/serveringssone (enkeltforpakninger).
Oppbevaring og tilberedning av medbrakt mat

Håndvask for pasienter og besøkende *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	10		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.231

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☐
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur ☐
Luftfuktighet ☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 4
Spesielle krav til trykk ☐



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.108.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.02 * Avledet	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05 * Avledet	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling	1	Ja	Ja	KJK	HF	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/ avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
GOZ.008.01 * Avledet	Sofa, 2-seter	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.11 * Avledet	Stol pause	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSI.015.03 * Avledet	Tekjølken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.234

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.108.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]3. june 2025 13:33

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N1.A/M1.4	Programmert	25,00	Forprosjekt aktivitet B	15 Mathåndtering inkl.
Bruksromnr		Prosjektert	42,82		kantine og kiosk
Tegningsnavn	Spis	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	ungdom
Romkonfigurasjon	BR---2---			Malrom togtilhørighet	J3-091011
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321479			standardromskatalog-	
Lysstyringskode	LK107			forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00			Status Malrom	Ferdig
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Bygg	N1 - Bygg N1
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Plan	05 - Plan 05
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	108.00 - Opphold
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdssone:
Spisebord og spisetoler.

Mat/serveringssone:
Håndvask for pasienter og besøkende
Buffetservering mat og drikker
Døgntilgang av kald (dispensere) og varm drikke, enklere mat i kjøleskap.

Oppbevaring av rent pumpeutstyr, flasker med tilhørende utstyr, og morsmelkerstatning.
Arbeidsbenk for tilberedning av morsmelkerstatning.
Kjøleskap til oppbevaring av åpne morsmelkerstatninger (pulver) og morsmelk.
Barnegrøt.
Oppstilling urent gods i egen vogn. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	16 *	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Vegg-i-vegg med kjøkken

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Se merknad i kommentarfeltet *
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Berøringsfritt armatur
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.234

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.108.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBF.002	Bakplate, tekjøkken, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.32 * Avledet	Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.12 * Avledet	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	4	Ja	Nei	INV	IARK	7
016.007.01 * Avledet	Flaskevarmer, tåteflaske	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
GMZ.139.01	Geidervogn for serveringsbrett	2	Ja	Nei	FIN	RKJ	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05 * Avledet	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.017.02	Høyskapseksjon for oppbevaring og 1 mikroovn d=700 b=600 h=2100	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.004	Isbitdispenser d=580 b=350 h=750	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling	1	Ja	Ja	KJK	HF	7
GFA.015.01	Kjøleskap d=700 b=600 h=2000 glassdør og sokkel	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	1
GFA.005.01 * Avledet	Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GMZ.047	Melk og juicedispenser Servering	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.138	Microovn	1	Ja	Nei	FIN	RKJ	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.234

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
FSI.016	Seksjon for servise d=700 b=600 h=2350	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	1
GMZ.079.02	Serveringsdisk b=900 d=1900 h=900	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
FOA.005.37 * Avledet	Sittebenk fastmontert nisje d=600 b=2400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.013.01 * Avledet	Stol barn med trinn	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.11 * Avledet	Stol pause	15	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.03 * Avledet	Stol, klapp barn med trinn	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBC.005.02	Vannsifong d=400 b=330 h=150	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.264

Romnavn	Sengerom, barn
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRR.134.15
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]29. oktober 2025 10:13

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N2.21/N2.B	Programmert	17,00	Forprosjekt aktivitet B	06 Barn
Bruksromnr		Prosjekttert	18,34	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Høyde	0	medvirkning	ungdom
Antall plasser	1	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	MNO
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---L---			standardromskatalog-	prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Sengerom			forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007323701			Bygg	N2 - Bygg N2
Romforklaring	stille observasjonsrom			Plan	04 - Plan 04
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	134.0 -engerom
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30			MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal benyttes til pasienter med behov for overvåking og skjerming. Særskilte krav til sanseintrykk og påvirkning. Kan være behov for bedside overvåking.

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi).

Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Det skal legges til rette for å ta i mot besøk.

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres.

Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggens begge veier.

Spritdispenser ved dør til korridor. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.264

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	mot arbeidsstasjon *
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Se merknad i kommentarfeltet *
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	

Vinduer

Blending	☒ *	
----------	---------------------------------------	--

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐	
----------------	--------------------------	--

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☒ *	sengerom og arbeidsstasjon *
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐	
-----------------------	--------------------------	--

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann	☐	
-------------------------	--------------------------	--

Avløp

Avløp i gulv	☐	
--------------	--------------------------	--

Sanitær

Håndvask	☐ *	*
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.264

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	3 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	3 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRR.134.15

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GUC.008 * Avledet	Koffertstativ	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
013.129 * Avledet	Respirasjonsterapi, HighFlow	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FOB.001 * Avledet	Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.264

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXA.004.03 * Avledet	Veggoppheng koffertstativ	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.276

Romnavn	Sengerom, intermediær barn
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRR.134.15
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]29. oktober 2025 10:56

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N2.26/N2.H	Programmert	19,00	Forprosjekt aktivitet B	06 Barn
Bruksromnr		Prosjektert	19,33	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Høyde	0	medvirkning	ungdom
		Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	MNO
Antall plasser	1			PG ansvar	NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---L---			Bygg	N1 - Bygg N1
Kategori i Klimatabell	Sengerom			Plan	04 - Plan 04
Romforklaring	Intermediærrom - rom 3 i intermediærcluster på 3 rom			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007323824			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	134.0 -engerom
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi).
Pasienter med behov for kontinuerlig overvåking.
Tilrettelagt for akutte situasjoner

Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Det skal legges til rette for å ta i mot besøk.

Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres.

Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.

Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 personer.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier.

Spritdispenser ved dør til korridor. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.276

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	

Vinduer

Blending	☐
----------	--------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensert vann	☐
-------------------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.276

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	1 *	Evakuering av anestesigasser *
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.134.15

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	2	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
012.029.05 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.05.1 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring, nyfødt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.04 * Avledet	Infusjonspumpe, smerte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.03 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	2	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.01 * Avledet	Infusjonspumpe, volum	2	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.031 * Avledet	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
012.018 * Avledet	Medikamentforstøver	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.276

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.003 * Avledet	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
062.015.05 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.02 * Avledet	Takskinne, forheng, vinkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.277

Romnavn	Sengerom, barn
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRR.134.15
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]29. oktober 2025 10:13

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N2.23/N2.B	Programmert	17,00	Forprosjekt aktivitet B	06 Barn
Bruksromnr		Prosjekttert	15,46	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Høyde	0	medvirkning	ungdom
		Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	MNO
Antall plasser	1			PG ansvar	NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---L---			Bygg	N2 - Bygg N2
Kategori i Klimatabell	Sengerom			Plan	04 - Plan 04
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007323831			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
Romforklaring	stille observasjonsrom			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	134.0 -engerom
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00			MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Rommet skal benyttes til pasienter med behov for overvåking og skjerming. Særskilte krav til sanseintrykk og ytre påvirkning. Kan være behov for bedside overvåking.
- Pasient skal alene eller sammen med andre her kunne delta i undersøkelser, behandlinger og stell/egenomsorg (sårbehandling, legemiddelhåndtering, måltider, fysioterapi).
- Det skal være overnattingsplass for pårørende i rommet og sengene må kunne stå inntil hverandre.
- Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.
- Konfidensiell samtale med pasient/pårørende.
- Det skal legges til rette for å ta i mot besøk.
- Dokumentasjon og oppslag i elektronisk pasientjournal m m. må kunne skje i rommet og pasienten skal ha mulighet til å involveres.
- Skjerm på vegg bør kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten.
- Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 personer.
- Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggens begge veier.
- Spritdispenser ved dør til korridor. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.277

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	må kunne skjerme pasient både mot innsyn fra vindu og dørsone

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	mot arbeidsstasjon *
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Se merknad i kommentarfeltet *
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	

Vinduer

Blending	☒ *	
----------	---------------------------------------	--

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐	
----------------	--------------------------	--

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☒ *	arbeidsrom *
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐	
-----------------------	--------------------------	--

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann	☐	
-------------------------	--------------------------	--

Avløp

Avløp i gulv	☐	
--------------	--------------------------	--

Sanitær

Håndvask	☐ *	*
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.277

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRR.134.15

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
FSA.071.01	Skap høyt integrert seng 900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.277

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FXA.004.03 * Avledet	Veggoppheng koffertstativ	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.326

Romnavn	Arbeidsstasjon, intermediaær
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.005.02
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N2.25/N2.I	Programmert	5,00	Forprosjekt aktivitet B	01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr		Prosjektet	6,01		
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Høyde	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	Æ - Døgnområder barn/ungdom
Romkonfigurasjon	BRB--.-2L----	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	J3-091011
Kategori i Klimatabell	Arbeidsstasjon			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Status Malrom	Ferdig
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007324197			Bygg	N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:32 +01:00			Plan	04 - Plan 04
Lysstyringskode	LK109			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	005 - Arbeidsstasjon
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektet)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon tilknyttet sengerom, intermediaær med mulighet for å overvåke 2-3 sengerom i samtidighet. Visuell og auditiv oversikt over pasientene.

Plass for overvåking og dokumentasjon i kliniske områder. Tilrettelegges slik at det ikke er innsyn fra pasienter og besøkende. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.005.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
GBA.006.19	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.47 * Avledet	Benkeplate høytrykkslaminat d=650 b=1500	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
016.061 * Avledet	Bleievekt, presisjonsvekt	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
016.061 * Avledet	Bleievekt, presisjonsvekt	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
016.007.01 * Avledet	Flaskevarmer, tåteflaske	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
016.007.01 * Avledet	Flaskevarmer, tåteflaske	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
FSA.013.01 * Avledet	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013.10 * Avledet	Overskap, generell medisin d=350 b=600 h=700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
FSH.003.06 * Avledet	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=657 h=800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.346

Romnavn	Arbeidsstasjon
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.005.02
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	N2.22/N2.C	Forprosjekt aktivitet B
Bruksromnr	Programmert	01 Døgnområde somatikk voksne
Tegningsnavn	Prosjektert	17,41
Modellnavn fra Revit	Høyde	0
	Omkrets:	0
Romkonfigurasjon		Funksjonsprosjekt
Kategori i Klimatabell		medvirkning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Malrom togtilhørighet
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		J3-091011
GLN (Globalt lokasjonsnr)		PG ansvar
Dato synkronisert fra modell		NRH - prosjekteringsgruppe
Romforklaring		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Status Malrom
		Ferdig
		Bygg
		N2 - Bygg N2
		Plan
		04 - Plan 04
		Delfunksjon
		1A.1 - Barnesengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		011.00 - Bad
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert)
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon tilknyttet stille observasjonsrom med mulighet for å overvåke 2 sengerom i samtidighet.

Plass for overvåking og dokumentasjon i kliniske områder. Tilrettelegges slik at det ikke er innsyn fra pasienter og besøkende. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	3 *		
Varig arbeidsplass	☒ *		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akuttralle/medisinnisje og utstyrslager *
-------------------------------------	--

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	se kommentar *

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	sengerom i tilknytning *
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Se merknad i kommentarfeltet *			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒ *	begge veier, mellom arbeidsstasjon og sengerom *
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner *	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☒ *	kommunikasjon og overvåking mellom rom og arbeidsstasjon *
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒ *	Armatur med lang hendel *
			Øyedusj	☐	
Avløp			Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon			
Spesiell romtemperatur	☐				
Luftfuktighet	☐				
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon			
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2				
Spesielle krav til trykk	☐				



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.005.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.19	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.68 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.022.05 * Avledet	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.022.14 * Avledet	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GFA.005.01 * Avledet	Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSH.002.01 * Avledet	Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.002.01	Pasientovervåkingssentral	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
FSH.003.07 * Avledet	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Utvalg

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.418

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Fra SRF.087.45
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]17. desember 2024 09:36

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N1.D/N1.3	Programmert	15,00	Forprosjekt aktivitet B	01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr		Prosjektert	15,26	Funksjonsprosjekt medvirkning	Æ - Døgnområder barn/ ungdom
Tegningsnavn	Utstyr	Høyde	0	Malrom togtilhørighet	J3-091011
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	-----,---			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			Status Malrom	Ferdig
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007324982			Bygg	N1 - Bygg N1
Lysstyringskode	LK121			Plan	05 - Plan 05
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	087.45 - Lager, utstyr
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.
- Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk
- Testing av utstyr.
- Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
7 d/u		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.418

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.418

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	8	Nei	Nei	MTU	HF	7
016.061 * Avledet	Bleievekt, presisjonsvekt	15	Nei	Nei	GRU	HF	7
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
013.195 * Avledet	Byretteholder til PD	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
013.056.02 * Avledet	Dialysemaskin, peritonealdialyse	2	Ja	Nei	MTU	RUT	7
039.018.01 * Avledet	Gardintrapp, liten	5	Nei	Nei	GRU	HF	7
013.197 * Avledet	Holder for Organisator til PD	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
013.193 * Avledet	Infusjonsstativ til PD	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
013.196 * Avledet	Organisator til PD	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
016.003 * Avledet	Personvekt	12	Nei	Nei	MTU	HF	7
016.003.05 * Avledet	Personvekt, spebarn	15	Ja	Nei	MTU	HF	7
016.003.02 * Avledet	Personvekt, stol	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.129 * Avledet	Respirasjonsterapi, HighFlow	7	Nei	Nei	MTU	RUT	7
GSA.001.01 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	6	Ja	Nei	FIN	ARK	1
017.010 * Avledet	SpO2-måler	5	Nei	Nei	MTU	RUT	7
GBA.015 * Avledet	Stellebord mobil hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
016.014.02.2 * Avledet	Sug, motordrevet, transportabelt	5	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
013.110.01 * Avledet	Søvnregistreringsutstyr, polysomnografi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.037 * Avledet	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
013.198 * Avledet	Tralle til PD	2	Ja	Nei	GRU	HF	7
036.004.01 * Avledet	Treningsdukke, HLR	5	Nei	Nei	GRU	RUT	7
061.018 * Avledet	Trillebord for spedbarnsvekt	15	Ja	Nei	GRU	HF	7
012.045 * Avledet	Vakuumassistert sårbehandlingssystem, pumpe	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
013.194 * Avledet	Varmeplate til PD	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIE	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.429

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	M1.E/M1.7	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektet	20,30		dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	UB	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/
Antall plasser	1	Omkrets:	0	medvirkning	ungdom
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001			Malrom togtilhørighet	J1/J2 - 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-			standardromskatalog-	prosjekteringsgruppe
Romforklaring	Badekar			forprosjektfase ARH	
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Status Malrom	Pågår
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007325064			Bygg	M - Bygg M
Lysstyringskode	LK104			Plan	04 - Plan 04
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:01 +01:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektet)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
Behandling av brannskadde og preoperative bad for multifunksjonshemmende som ikke kan sitte eller stå i dusj.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	4 *	til 21	5 d/u
Brukstid, normalt	07		
Personer, maksimalt	7 *		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.429

Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Pasientløfter *

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐ *		Blending	☒ *	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒ *	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒ *				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.429

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	1 *	Evakuering av anestesigasser *
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒ *	Perasafe/virkon for desinfisering av badekar etter hver pasient *			
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
NMZ.001 * Avledet	Badekar X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.429

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.441

Romnavn	Opphold, ungdomsrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]26. march 2025 15:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	N1.A/N1.4	Funksjonsprosjekt
Bruksromnr		medvirkning
Tegningsnavn	Ungd.	Bygg
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Plan
Romkonfigurasjon	BR---2-----	Delfunksjon
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007325101	Romnavn
Dato synkronisert fra modell	14.11.2025 14:44:02 +01:00	(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33	Status (Programmert)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35	MMI (Prosjektet)
		Æ - Døgnområder barn/ ungdom
		N1 - Bygg N1
		05 - Plan 05
		1A.1 - Barnesengeområde
		108.00 - Opphold
		dR0 - Klar for medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for ungdom og deres venner/pårørende.
Fleksibel bruk. Sosialt møtested, men også et sted å slappe av.
Aktiviteter som brettspill, høre på musikk, se TV, game, utføre aktiviteter som perle, strikke, tegne osv.
Kombinasjon av digital, sosial og kreative soner. Universell utformet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	08	til 23	7 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	se kommentar

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☒	mot korridor



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.441

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	mørklegges ved kinoaktivitet
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.21	Arbeidsbord d=600 b=1000	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	7
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.010.05	Sofa modul 3-seter b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	3	Nei	Nei	GRU	HF	7
GPZ.014	Stol henge hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.11	Stol pause	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 05.03.598

Romnavn	Opphold, ungdomsrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 03 - Døgnområde somatikk
RFP status	Avledet fra SRF.108.03
Sist endret	Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:43

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	N1.E/N1.3	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Bruksromnr		Prosjekttert	20,43		
Tegningsnavn	Ungd.	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Æ - Døgnområder barn/ ungdom
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	
Romkonfigurasjon	BR---2-----			Malrom togtilhørighet	J3-06
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007363653			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:31 +01:00			Status Malrom	Ferdig
Lysstyringskode	LK119			Bygg	N1 - Bygg N1
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Plan	02 - Plan 02
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.1 - Barnesengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	108.00 - Opphold
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Måltider og opphold for pasienter og pårørende.

Oppholdssone:

Spisebord og spisestoler.

Sittesone

Med tekjøkken

Mat/serveringssone (enkeltforpakninger)

Håndvask for pasienter og besøkende

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	☐	
		7 d/u
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.03.598

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐		Blending	☐	
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☒				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Fra SRF.108.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
GMZ.002.01	Kaffemaskin med vanntilkobling	1	Ja	Ja	KJK	HF	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSI.015.01	Tekjølken, 4 x 600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 12.02.002

Romnavn	Trening
Plassering:	12 - Medisinsk service / 02 - Klinisk service
RFP status	Avledet fra SRMAL.169.00
Sist endret	Pryssing, Thomas, [Language: en]7. april 2025 12:19

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 50,00	Funksjonsprosjekt Æ - Døgnområder barn/
Bruksromnr	Prosjektert 49,96	medvirkning ungdom
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg N2 - Bygg N2
Kategori i Klimatabell	Omkrets: 0	Plan 04 - Plan 04
Modellnavn fra Revit		Delfunksjon 7.10 - Rekreasjon
		(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon		Romnavn 168.0 - Treningshybel
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet)
modell		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
GLN (Globalt lokasjonsnr)		medvirkning
Støy fra tekniske		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Treningsrom for pasienter. Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc.
Veiledning og undervisning.
Testing til fin- og grovmotorikk med standardiserte tester. *
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 6
Brukstid, normalt 07 til 16 *
Personer, maksimalt 12 *
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ *
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☒ *
vindu høyt oppe på veggen ut mot korridor *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.02.002

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Sengetransport *			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒ *	1 *	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.02.002

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.169.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
092.004.05	AV-system, Treningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
033.002 * Avledet	Ergometersykkel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
033.002 * Avledet	Ergometersykkel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
033.013 * Avledet	Gangbane	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069 * Avledet	Høyskap, generelt, hovedartikkel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXA.001.02 * Avledet	Krok rokking	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GUC.016 * Avledet	Lekehus hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GUA.006 * Avledet	Leker, samlepakke	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
033.039 * Avledet	Oppheng, vegg, til pilatesball	4	Ja	Ja	GRU	HF	7
ODZ.010	Pakke, PC - Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FUA.001 * Avledet	Ribbevegg hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
016.053 * Avledet	Slynge, trening	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FTZ.001.01 * Avledet	Speil veggfast, helkropp b=600 h=1800	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
033.029.01 * Avledet	Stativ treningsutstyr, matter	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
033.012 * Avledet	Trappesteg	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
033.001 * Avledet	Tredemølle	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
033.010 * Avledet	Treningsmatte	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
033.010 * Avledet	Treningsmatte	3	Nei	Nei	GRU	HF	7
031.025.01.2 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsbenk, Bobath, 2-delt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning

Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 12.02.003

Romnavn Trening
Plassering: 12 - Medisinsk service / 02 - Klinisk service
RFP status Avledet fra SRMAL.169.00
Sist endret Pryssing, Thomas, [Language: en]7. april 2025 12:19

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 50,00	Funksjonsprosjekt Æ - Døgnområder barn/
Bruksromnr	Prosjektert 50,09	medvirkning ungdom
Tegningsnavn Trening	Høyde 0	Bygg N2 - Bygg N2
Kategori i Klimatabell Treningsrom	Omkrets: 0	Plan 02 - Plan 02
Modellnavn fra Revit 03001-MN-00-02-A-200-NA-001		Delfunksjon 7.10 - Rekreasjon
Romkonfigurasjon BRF---2L----		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra 12.11.2025 16:11:36 +01:00		Romnavn 168.0 - Treningshybel
modell		(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007312101		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
Støy fra tekniske 35		medvirkning
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske 33		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Trenings- og testrom for pasienter. Fin- og grovmotorisk aktivitet tilpasses i rommet.

Sykling, tredemølle, styrkeapparat etc.

Veiledning og undervisning. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6		
Brukstid, normalt	07	til 16 *	7 d/u
Personer, maksimalt	14 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Ortosetilpasning 05.04.097. *
-------------------------------------	-------------------------------

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒ *

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	Vindu høyt på veggen *
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.02.003

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Sengetransport *			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒ *	1 *	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.02.003

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.169.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
092.004.05	AV-system, Treningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.006.01 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
033.021 * Avledet	Basketballplate med kurv	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
GBA.005.23 * Avledet	Bord pauserom d=800 b=1200 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069.01 * Avledet	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	5	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003 * Avledet	Knagg, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GUA.003 * Avledet	Lekebord med 2 stoler	1	Ja	Nei	INV	HF	0
GUA.002 * Avledet	Lekekjøkken	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
GUA.006 * Avledet	Leker, samlepakke	2	Nei	Nei	GRU	HF	7
GUA.024 * Avledet	Lekesofa	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
016.057 * Avledet	Oppheng, slynge	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
GSZ.002 * Avledet	Skap, flyttbart	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.013.01 * Avledet	Stol barn med trinn	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	8	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.03 * Avledet	Stol, klapp barn med trinn	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
033.010 * Avledet	Treningsmatte	1	Nei	Nei	GRU	HF	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Æ - Døgnområder barn/ungdom

Romfunksjonsnr: 12.02.007

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	12 - Medisinsk service / 02 - Klinisk service
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]2. november 2025 08:24

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Prosjektert 14,20	
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Æ - Døgnområder barn/ ungdom
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	medvirkning J3-091011
		Malrom togtilhørighet
Romkonfigurasjon		PG ansvar NRH -
Kategori i Klimatabell		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)		
Lysstyringskode		Status Malrom Ferdig
Dato synkronisert fra modell		Bygg N2 - Bygg N2
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Plan 02 - Plan 02
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		Delfunksjon 7.10 - Rekreasjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.45 - Lager, utstyr
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ortose tilpasning.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk

Testing av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *	
Brukstid, normalt	07 *	til 16 * 7 d/u
Personer, maksimalt	5 *	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	05.04.097	for tilpasning av ortoser og for testing i rom 12.02.003 *

Utforming/bygg							
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom		☐	
Skjerming mot innsyn		☐					



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.02.007

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒ *	1 *	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒ *	Armaturlang hendel *
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.043 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FBA.041.15 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.005.39 * Avledet	Bord d=400 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.38 * Avledet	Bord d=400 b=600	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
039.024 * Avledet	Hydrocollator	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHA.002.02 * Avledet	Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.006 * Avledet	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05 * Avledet	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069.01 * Avledet	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	5	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013.09 * Avledet	Overskap, d=450 b=600 h=700	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	4	Ja	Nei	INV	IARK	7
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
071.001 * Avledet	Varmepistol, ortose	2	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIE	0