



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.001

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, analysehall                                 |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Unik                                                      |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:35  |

| Koding                                           |                                 | Arealer     |        | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | J4.7/J.B2                       | Programmert | 500,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin            |
| Bruksromnr                                       |                                 | Prosjektert | 476,43 | medvirkning                           |                                   |
| Tegningsnavn                                     | Analysehall                     | Høyde       | 0      | Bygg                                  | M - Bygg M                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001     | Omkrets:    | 0      | Plan                                  | 07 - Plan 07                      |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                              |             |        | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                              |             |        | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.03 - Laboratorium, automasjon |
| Romforklaring                                    | Inkl. areal for spesialanalyser |             |        | Avvikende prosjektering               | 01 - Leverandørprosjektering      |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---                  |             |        | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning        |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                    |             |        | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                      |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007311708                   |             |        |                                       |                                   |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:36 +01:00      |             |        |                                       |                                   |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Analysering av blodprøver og andre kroppsvæsker.  
Automasjonsløsning med analysemaskiner, transportbånd med påkobling av transportløsninger for laboratorieprøver. Kjølt lagringsløsning for prøver.  
Påfylling av reagenser og annet forbruksmateriell.  
Undervisning av personell og studenter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                                     |        |       |
|---------------------|-------------------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt   | 10                                  |        |       |
| Brukstid, normalt   | 00                                  | til 24 | 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 15                                  |        |       |
| Varig arbeidsplass  | <input checked="" type="checkbox"/> |        |       |

Nærhet/sambruk

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Lager, prøvemottak (preanalyse), forbruksvarer og valideringsrom |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                               | Spesifikasjon                       | Generelt for rommet            | Verdi                               | Spesifikasjon                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.01.008 Laboratorium, prøvemottak | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Valideringsrom og prøvemottak (preanalyse) |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/>            |                                     |                                |                                     |                                            |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.001

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Prøvemottak            |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> | Prøvemottak            |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon               | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon      |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type I vann og Type II vann | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturlang hendel |
|                              |                                     |                             | Øyedusj  | <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
|                              |                                     |                             | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                    |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon               |          |                                     |                    |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |                             |          |                                     |                    |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |                                          |                   |       |               |
|-------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon                            | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     | Antall avklares når leverandør er valgt. | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                                          |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |                                          |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |                                          |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                                          |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |                                          |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |                                          |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |                                          |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                                          |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |                                          |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                                          |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |                                          |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |                            |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon              |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Risikoavfall i gule bokser |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon              | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                            |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                            |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                         | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| MVB.005    | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann - Hovedartikkel | 2      | Ja              | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| MVB.006    | 3815 Vannrenseanlegg for type II-vann                | 2      | Ja              | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013.05 | Analysator HPLC, HbA1c                               | 2      | Ja              | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.032    | Analysator digital morfologi                         | 1      | Ja              | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.016.02 | Avtrekksskap, hev/senk, med vann og kum, 1200mm      | 1      | Ja              | Ja  |          | RIV    | 0         |
| 024.001    | Laboratorieautomasjonssystem, analysehall, komplett  | 1      | Ja              | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| UZH.010    | Øyedusj vegghengt                                    | 1      | Ja              | Ja  |          | RIV    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.002

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, analyser                                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Unik                                                      |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]1. april 2025 09:47       |

| Koding                                           |                               | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                               | Programmert | 18,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin          |
| Bruksromnr                                       |                               | Prosjektet  | 17,92 | medvirkning                           |                                 |
| Tegningsnavn                                     | Analyse                       | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                      |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 07 - Plan 07                    |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                            |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                            |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 006 - Arbeidsrom                |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer |             |       | Status (Programmert)                  | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB--.-2L.---                 |             |       | MMI (Prosjektet)                      | 100 - Skisse                    |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007311715                 |             |       |                                       |                                 |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:36 +01:00    |             |       |                                       |                                 |

| Beskrivelse                                          |                          |               |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner             |                          |               |       |
| Laboratorium for hurtigtester med valideringsplasser |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)   | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                    | 3                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                    | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                  | 4                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                   | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                       | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                  |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                                     |                          |               |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                               | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/>            |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                                     | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.002

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon            |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type I vann   | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturl med lang hendel |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|                              |                                     |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                                     |                          |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |               |          |                                     |                          |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.010.01    | Analysator Hba1c, enkelt                              | 1          | Nei  | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.016.01    | Analysator blodgass, bordmodell storvolum             | 3          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.016.01.01 | Analysator blodgass, bordmodell, liten                | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.031       | Analysator blodsukker, håndholdt                      | 4          | Nei  | Nei | MTU      | HF     | 7         |
| 021.018.01    | Analysator hemoglobin, håndholdt                      | 1          | Nei  | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| 021.029       | Analysator osmometer, m/karusell, 20 primærprøver     | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30              | 5          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| UJZ.403.02    | Bordskriver                                           | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.09    | Kjøle- og fryseskap, laboratorium                     | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                       | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                       | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                | 1          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1196 h=900 | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900        | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.003

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:39  |

| Koding                         |                               | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|
| Prosj. romnr:                  |                               | Programmert | 28,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin   |
| Bruksromnr                     |                               | Prosjektert | 29,88 | medvirkning                         |                          |
| Tegningsnavn                   | Arb.rom valid.                | Høyde       | 0     | Malrom togtilhørighet               | MNO                      |
| Modellnavn fra Revit           | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   | Omkrets:    | 0     | Bygg                                | M - Bygg M               |
| Kategori i Klimatabell         | Kontorlandskap/felleskontorer |             |       | Plan                                | 07 - Plan 07             |
| Romkonfigurasjon               | BRB---2L----                  |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)      | 7080007311722                 |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                          |
| Dato synkronisert fra          | 20.11.2025 10:19:36 +01:00    |             |       | Romnavn                             | 006 - Arbeidsrom         |
| modell                         |                               |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                          |
| Støy fra tekniske              | 33                            |             |       | Avvikende prosjektering             | 01 -                     |
| installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                               |             |       |                                     | Leverandørprosjektering  |
| Støy fra tekniske              | 35                            |             |       | Status (Programmert)                | dR1 - Oppdatert ifm      |
| installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                               |             |       |                                     | medvirkning              |
|                                |                               |             |       | MMI (Prosjektert)                   | 100 - Skisse             |

| Beskrivelse                                                     |                          |               |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |                          |               |       |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                               | 5 *                      |               |       |
| Brukstid, normalt                                               | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                             | 5 *                      |               |       |
| Varig arbeidsplass                                              | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                  | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                                       |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon                         |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                                       |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                                       |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                                 | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> * | 10.01.001 *   |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.003

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/>   |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                                 | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                                 | Spesifikasjon       |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> * | Type I vann * | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> * | iht. utstyr i rom * |
|                              |                                       |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>              |                     |
|                              |                                       |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>              |                     |
| Avløp                        | Verdi                                 | Spesifikasjon |          |                                       |                     |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>              |               |          |                                       |                     |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.003

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr      | Artikkelnavn                                    | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|                 |                                                 | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.010.01      | Analysator Hba1c, enkelt                        | 1          | Nei  | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.032         | Analysator digital morfologi                    | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GBA.006.14      | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200               | 3          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 022.006.06      | Blander, "Tube roller"                          | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.06      | Blander, "Tube roller"                          | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03      | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm              | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| NYZ.006         | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FSA.069.01      | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000    | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.002.01.2    | Inkubator, bordmodell, ca. 60 liter             | 1          | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| GFA.006.03      | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm              | 2          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FXB.003         | Knagg, hovedartikkel                            | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005         | Kontorstol, hovedartikkel                       | 3          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 022.018.04      | Laboratorievekt, organer, 5 kg                  | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.01.01   | MFP skriver - A4 Bordmodell                     | 1          | Ja   | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| 025.001.01      | Mikroskop, rutine                               | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001         | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                   | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| ODZ.002         | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                 | 3          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 022.054         | Sentrifuge, Stat                                | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.4    | Sentrifuge, bordmodell, cytospin                | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.4    | Sentrifuge, bordmodell, cytospin                | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.04.2.01 | Sentrifuge, high speed, med kjøling, gulvmodell | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.069         | Skap for arkivering av blodutstryk              | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.04      | Standard Etikettskriver 203 dpi                 | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.001.07      | Stol, besøk m/armlene                           | 3          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 022.059         | Vannbad, laboratorium                           | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 042.001.01.1    | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter             | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.004

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]7. oktober 2024 13:20     |

| Koding                         |                               | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|
| Prosj. romnr:                  |                               | Programmert | 20,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin   |
| Bruksromnr                     |                               | Prosjektert | 21,24 | medvirkning                         |                          |
| Tegningsnavn                   | Arb.rom valid.                | Høyde       | 0     | Malrom togtilhørighet               | MNO                      |
| Modellnavn fra Revit           | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   | Omkrets:    | 0     | Bygg                                | M - Bygg M               |
| Kategori i Klimatabell         | Kontorlandskap/felleskontorer |             |       | Plan                                | 07 - Plan 07             |
| Romkonfigurasjon               | BRB---2L----                  |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)      | 7080007311739                 |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                          |
| Dato synkronisert fra          | 20.11.2025 10:19:36 +01:00    |             |       | Romnavn                             | 006 - Arbeidsrom         |
| modell                         |                               |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                          |
| Støy fra tekniske              | 33                            |             |       | Avvikende prosjektering             | 01 -                     |
| installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                               |             |       | Status (Programmert)                | Leverandørprosjektering  |
| Støy fra tekniske              | 35                            |             |       |                                     | dR1 - Oppdatert ifm      |
| installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                               |             |       | MMI (Prosjektert)                   | medvirkning              |
|                                |                               |             |       |                                     | 100 - Skisse             |

| Beskrivelse                                                     |                          |               |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |                          |               |       |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                               | 4 *                      |               |       |
| Brukstid, normalt                                               | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                             | 4 *                      |               |       |
| Varig arbeidsplass                                              | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                  | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                                       |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon                         |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                                       |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                                       |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                                 | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> * | 10.01.001 *   |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/>   |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                                 | Spesifikasjon  |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/>              |                |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input checked="" type="checkbox"/> * | Løse flasker * |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>              |                |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                       |                |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                       |                |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                        | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 021.021.02    | Analysator mikrotiterplater, luminometer            | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GBA.006.14    | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200                   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 022.006.02.1  | Blander, magnetrører, med varmeplate                | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.05    | Blander, ristemaskin, plater                        | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.05    | Blander, ristemaskin, plater                        | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FSA.069.01    | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000     | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                  | 4      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FXB.003       | Knagg, hovedartikkel                                | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005       | Kontorstol, hovedartikkel                           | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.01.01 | MFP skriver - A4 Bordmodell                         | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                       | 8      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                     | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.054       | Sentrifuge, Stat                                    | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403       | Skrivere - Forekomster flyttes til<br>UJZ.405.01.01 | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                     | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.001.07    | Stol, besøk m/armlene                               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 022.059       | Vannbad, laboratorium                               | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 10        |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.005

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:40  |

| Koding                                           | Arealer                       | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 30,00             | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 29,82             | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                       | Malrom togtilhørighet MNO                            |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                    | Bygg M - Bygg M                                      |
|                                                  |                               | Plan 07 - Plan 07                                    |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:36 +01:00    | Romnavn 006 - Arbeidsrom                             |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007311746                 | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            | Avvikende prosjektering 01 - Leverandørprosjektering |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
|                                                  |                               | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                       |

| Beskrivelse                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              |
| Personer, normalt 5 *                                           |
| Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u                               |
| Personer, maksimalt 5 *                                         |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                     |
| Nærhet/sambruk                                                  |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |

| Utforming/bygg                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vegger                                                                           |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/>                         |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>                                    |
| Generelt for rommet                                                              |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input checked="" type="checkbox"/> * 10.01.001 * |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/>   |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 021.013.05 | Analysator HPLC, HbA1c                          | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.010.01 | Analysator Hba1c, enkelt                        | 2      | Nei                | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                            | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                       | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.100.01 | PC, stasjonær - hovedartikkel                   | 4      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                   | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                   | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                 | 4      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                           | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.006

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:40  |

| Koding                                           | Arealer                       | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 14,00             | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 14,52              | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                       | Malrom togtilhørighet MNO                            |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                    | Bygg M - Bygg M                                      |
|                                                  |                               | Plan 07 - Plan 07                                    |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:36 +01:00    | Romnavn 006 - Arbeidsrom                             |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007311753                 | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            | Avvikende prosjektering 01 - Leverandørprosjektering |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
|                                                  |                               | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                        |

| Beskrivelse                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              |
| Personer, normalt 2 *                                           |
| Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u                               |
| Personer, maksimalt 3 *                                         |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                     |
| Nærhet/sambruk                                                  |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |

| Utforming/bygg                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vegger                                                                           |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/>                         |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>                                    |
| Generelt for rommet                                                              |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input checked="" type="checkbox"/> * 10.01.001 * |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.006

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/>   |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.006

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                        | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200                   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.02 | Bordskriver                                         | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000     | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSH.001.01 | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100,<br>tett dør | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                           | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                       | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                       | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                     | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| UJZ.403.04 | Standard Etikettskriver 203 dpi                     | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.007

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, kjø                                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:42  |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 10,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 8,66   | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                          |
| Romforklaring                                    | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                          |
| Modellnavn fra Revit                             |                   | Bygg M - Bygg M                                      |
|                                                  |                   | Plan 07 - Plan 07                                    |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Romnavn 087.14 - Lager,                              |
|                                                  |                   | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer              |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | Avvikende prosjektering 01 -                         |
| Lysstyringskode                                  |                   | Leverandørprosjektering                              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                        |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kjølevegg med dører på begge sider for kjølevarer til analysehall. Alternativ enkeltstående kjøleskap med dører på begge sider. \*

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                     | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 0                         |               |
| Brukstid, normalt                                  | 00                        | til 24 7 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 0 *                       |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/>  |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                     | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Analysehall (10.01.001) * |               |

### Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>              |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                                 | Spesifikasjon  | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/>              |                | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        |                                       |                | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input checked="" type="checkbox"/> * | Kondensavløp * | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                                 | Spesifikasjon     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> * | Min 0    Maks 4 * |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>              |                   |
| Ventilasjon                             | Verdi                                 | Spesifikasjon     |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                                     |                   |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>              |                   |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm    | 8      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm    | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| RTC.005    | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader, skap         | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.008

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, prøvemottak                                 |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Unik                                                      |
| Sist endret | Goplen, Simen , [Language: en]13. june 2024 15:22         |

| Koding                                           |                             | Arealer     |        | Grupper / Klassifiseringer / Status |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 105,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 96,29  | medvirkning                         |                            |
| Tegningsnavn                                     | Prøvemottak                 | Høyde       | 0      | Bygg                                | M - Bygg M                 |
| Romforklaring                                    | preanalyse                  | Omkrets:    | 0      | Plan                                | 07 - Plan 07               |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |             |        | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |             |        | (Klassifikasjonssystemet)           |                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |             |        | Romnavn                             | 119 - Prøvemottak          |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |        | (Klassifikasjonssystemet)           |                            |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |        | Avvikende prosjektering             | 01 -                       |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:36 +01:00  |             |        | Status (Programmert)                | dR0 - Klar for medvirkning |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007311777               |             |        | MMI (Prosjektet)                    | 100 - Skisse               |

| Beskrivelse                                                                        |                                     |                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                           |                                     |                             |       |
| Felles internt prøvemottak for laboratorieprøver, preanalytisk håndtering.         |                                     |                             |       |
| Rørpoststasjon, eventuelt direkte tilkobling til automasjonsløsning.               |                                     |                             |       |
| Prøver pakkes opp og sorteres/fordeles.                                            |                                     |                             |       |
| Registrering og merking av prøveglass. Behandling av mulig smittefarlig materiale. |                                     |                             |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                 | Verdi                               | Spesifikasjon               |       |
| Personer, normalt                                                                  | 10                                  |                             |       |
| Brukstid, normalt                                                                  | 00                                  | til 24                      | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                | 12                                  |                             |       |
| Varig arbeidsplass                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                             |       |
| Nærhet/sambruk                                                                     | Verdi                               | Spesifikasjon               |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                |                                     | Analysehall, trapp og heis. |       |

| Utforming/bygg                  |                                     |                         |                                |                                     |               |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                               | Spesifikasjon           | Generelt for rommet            | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Analysehall (10.01.001) | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Analysehall   |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/>            |                         |                                |                                     |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.008

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type III vann | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp i gulv                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 10                       |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall  |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.14    | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200               | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FAC.016.02    | Avtrekksskap, hev/senk, med vann og kum, 1200mm | 2      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 0         |
| UJZ.403.02.02 | Bordskriver Stor Sort/Hvit                      | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| GFB.011       | Fryseboks, laboratorium, hovedartikkel          | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm              | 4      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm              | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FSJ.001       | Høyskap LAB hovedartikkel                       | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 024.004       | Input modul                                     | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm              | 4      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm              | 3      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GPZ.005       | Kontorstol, hovedartikkel                       | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                 | 4      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.020.04    | Pipetteringsrobot, middels                      | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.2  | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling             | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.2  | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling             | 3      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.3  | Sentrifuge, bordmodell, micro                   | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.1  | Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling            | 3      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.02.2  | Sentrifuge, gulvmodell, med kjøling             | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                 | 4      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem           | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 042.001.01    | Varmeskap, bordmodell                           | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.022

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]7. oktober 2024 13:20     |

| Koding                                           |                               | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                               | Programmert | 16,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin          |
| Bruksromnr                                       |                               | Prosjektet  | 19,86 | medvirkning                         |                                 |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom valid.                | Høyde       | 0     | Malrom togtilhørighet               | MNO                             |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   | Omkrets:    | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                      |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  |             |       | Plan                                | 07 - Plan 07                    |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:42 +01:00    |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            |             |       | Romnavn                             | 006 - Arbeidsrom                |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360775                 |             |       | Avvikende prosjektering             | 01 - Leverandørprosjektering    |
|                                                  |                               |             |       | Status (Programmert)                | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
|                                                  |                               |             |       | MMI (Prosjektet)                    | 100 - Skisse                    |

| Beskrivelse                                                     |                          |               |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |                          |               |       |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                               | 3 *                      |               |       |
| Brukstid, normalt                                               | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                             | 3 *                      |               |       |
| Varig arbeidsplass                                              | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                  | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.022

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/>   |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                                 | Spesifikasjon  |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/>              |                |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input checked="" type="checkbox"/> * | Løse flasker * |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>              |                |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                       |                |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                       |                |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.02 | Bordskriver                                     | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                            | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                       | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                   | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                 | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UMZ.201.05 | Skjerm, vegghengt, med PC, 55"                  | 1      | Nei                | Ja  | FIT      | IKT    | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                           | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.023

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:44  |

| Koding                         | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                  | Programmert 5,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                     | Prosjektet 4,70  | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                   | Høyde 0          | Malrom togtilhørighet J2-04              |
| Modellnavn fra Revit           | Omkrets: 0       | Status Malrom Ikke påbegynt              |
| Romkonfigurasjon               |                  | Bygg M - Bygg M                          |
| Kategori i Klimatabell         |                  | Plan 07 - Plan 07                        |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)      |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| Dato synkronisert fra          |                  | (Klassifikasjonssystemet)                |
| modell                         |                  | Romnavn 087.14 - Lager,                  |
| Lysstyringskode                |                  | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer  |
| Støy fra tekniske              |                  | Avvikende prosjektering 01 -             |
| installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  | Leverandørprosjektering                  |
| Støy fra tekniske              |                  | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm |
| installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  | medvirkning                              |
|                                |                  | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse            |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller. \*

#### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |        |       |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt   | 1 *                      |        |       |
| Brukstid, normalt   | 00                       | til 24 | 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 1                        |        |       |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |        |       |

#### Nærhet/sambruk

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Analysehall * |
|-------------------------------------|---------------|

### Utforming/bygg

#### Vegger

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

#### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.023

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>              |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                     | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100            | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSH.001.01 | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 9      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| RTC.005    | Trådløst temperaturovervåkningssystem            | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.025

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, lager IKT                                     |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Unik                                                      |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:47  |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 10,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin          |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 12,64 | medvirkning                         |                                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Høyde       | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                      |
|                                                  |                             | Omkrets:    | 0     | Plan                                | 07 - Plan 07                    |
| Romforklaring                                    | IKT                         |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin        |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontor 1 person lite <11 m2 |             |       | Romnavn                             | 087.45 - Lager, utstyr          |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:42 +01:00  |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |             |       | Avvikende prosjektering             | 01 - Leverandørprosjektering    |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |             |       | Status (Programmert)                | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360782               |             |       | MMI (Prosjektet)                    | 100 - Skisse                    |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for IKT-utstyr. Hyller for oppbevaring av utstyr. Arbeidsbenk.  
Midlertidig arbeidsplass med mulighet for kontorarbeid.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
|----------------------------------------------------|-------|---------------|

|                     |                          |              |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| Personer, normalt   | 0                        |              |
| Brukstid, normalt   | 00                       | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 1                        |              |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |              |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

Nærhet/avstand til andre funksjoner

### Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------|---------------|
|---------------------|-------|---------------|

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.025

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|---------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.06    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000           | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.07    | Hyllereol, rustfri d=600 b=1000 h=2100      | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.06    | Hyllereol, rustfri d=600 b=800 h=2100       | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005.02    | Kontorstol, u/armlene                       | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.01.01 | MFP skriver - A4 Bordmodell                 | 2      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm               | 7      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer             | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi             | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 061.001       | Trillebord, rustfritt stål                  | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.027

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 15:47  |

| Koding                                           | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 5,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 3,52  | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0          | Malrom togtilhørighet J2-04                          |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0       | Status Malrom Ikke påbegynt                          |
| Romkonfigurasjon                                 |                  | Bygg M - Bygg M                                      |
| Kategori i Klimatabell                           |                  | Plan 07 - Plan 07                                    |
| Dato synkronisert fra modell                     |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                  | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Lysstyringskode                                  |                  | Romnavn 087.14 - Lager,                              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  | Avvikende prosjektering 01 - Leverandørprosjektering |
|                                                  |                  | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
|                                                  |                  | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                        |

| Beskrivelse                                                          |                          |               |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                             |                          |               |       |
| Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller. * |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                   | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                    | 0                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                                    | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                                  | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                   | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                       | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                  |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon                  |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> * | Se merknad i kommentarfeltet * |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>              |                                |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>              |                                |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon                  |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>              |                                |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |                                |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                        | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSH.001.01 | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100,<br>tett dør | 9      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| RTC.005    | Trådløst temperaturovervåkningssystem               | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.028

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, spesialanalyser                           |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Goplen, Simen , [Language: en]28. april 2025 11:32      |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 23,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin         |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 27,27 | medvirkning                           |                                |
| Tegningsnavn                                     | Spes.analyser               | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                     |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.01 - Laboratorium, analyse |
| Romforklaring                                    | ICPMS-rom                   |              |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                   |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |              |       |                                       |                                |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       |                                       |                                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360805               |              |       |                                       |                                |

| Beskrivelse                                            |                          |               |       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner               |                          |               |       |
| Analyse av spormetaller. Krav til høy renhet i rommet. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                      | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                      | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                    | 2                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                     | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                         | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                    |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                                     |                     |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon                       |                     |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                                     |                     |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                                     |                     |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                               | Spesifikasjon       |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | til sluse 10.01.102 |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.028

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                                     |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                                     |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                                     |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input checked="" type="checkbox"/> | foliering     |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                                     |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type I vann   | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/>            |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                                   |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input checked="" type="checkbox"/> | Overtrykk     |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.028

| Gasser                  |       |                     |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon       | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                     | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                     |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |                     |                   |       |               |
| Oksygen                 | 1     |                     |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                     |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |                     |                   |       |               |
| Argon                   | 1     |                     |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |                     |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                     |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |                     |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                     |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     | Helium og Ammoniakk |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall  |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                        | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                     | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAC.019.01    | 3642 Ventilert brannsikket skap for gassflasker, 900mm              | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| MVB.005.02    | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann koblet til type II-vann sløyfe | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.054       | Analysator IPC-MS                                                   | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.016.01    | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm                    | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FBD.031.04    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1500 h=30                            | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.05    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1800 h=30                            | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                               | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.014.01    | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm                                  | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 10        |
| GFA.006.09    | Kjøle- og fryseskap, laboratorium                                   | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.09    | Kjøle- og fryseskap, laboratorium                                   | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                                     | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.020       | Pipetteringsrobot                                                   | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                              | 1          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.01.04 | Understell LAB type A fast sittende d=600 b=1496 h=700              | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.01.05 | Understell LAB type A fast sittende d=600 b=1796 h=700              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.009       | Utslagsvask tekniske rom, Hovedartikkel                             | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.030

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, prøvemottak                          |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 03 - SHOT |
| RFP status  | Unik                                               |
| Sist endret | Loen, Marte, [Language: en]10. april 2025 15:03    |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 15,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 22,61 | medvirkning                           |                            |
| Tegningsnavn                                     | Prøvemottak                 | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10               |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 119 - Prøvemottak          |
| Romforklaring                                    | Rekvirering/fordeling       |              |       | Status (Programmert)                  | dRO - Klar for medvirkning |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00  |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse               |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       |                                       |                            |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       |                                       |                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346496               |              |       |                                       |                            |

| Beskrivelse                                           |                                     |                        |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner              |                                     |                        |       |
| Mottak av prøver, rekvirering og fordeling av prøver. |                                     |                        |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)    | Verdi                               | Spesifikasjon          |       |
| Personer, normalt                                     | 2                                   |                        |       |
| Brukstid, normalt                                     | 07                                  | til 17                 | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                   | 4                                   |                        |       |
| Varig arbeidsplass                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |       |
| Nærhet/sambruk                                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                   | Trapp, heis og røpøst.              | 10.01.034 og 10.01.032 |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                                     |                                |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                                     |                                |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                                     |                                |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                                     |                                |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon                  |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input checked="" type="checkbox"/> | Solavskjerming utover standard |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                                     |                                |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                   |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                   |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FAC.016.01    | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm      | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30              | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| UJZ.404.01    | Bordscanner                                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| UJZ.403.02    | Bordskriver                                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| GFB.012.01    | Fryseskap, laboratorium, ca 85 cm                     | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200           | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                      | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.001       | Høyskap LAB hovedartikkel                             | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                         | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                       | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem                 | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600    | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1196 h=900 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900        | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.031

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, manuell                               |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 03 - SHOT  |
| RFP status  | Unik                                                |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]2. april 2025 13:28 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 45,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 42,85 | medvirkning                           |                            |
| Tegningsnavn                                     | Manuell                     | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10               |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.00 - Laboratorium      |
| Romforklaring                                    | Arbeidsrom FoU / SHOT       |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektet)                      | 100 - Skisse               |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       |                                       |                            |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360898               |             |       |                                       |                            |

| Beskrivelse                                                                          |                                     |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                             |                                     |               |       |
| Laboratoriearbeid med manuelle analyser. Mindre utstyr på benk. Arbeidsplass med PC. |                                     |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                   | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                    | 2                                   |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                    | 07                                  | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                  | 4                                   |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                       | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                  | 10.01.038                           |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.031

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon              |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløs med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                            |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                            |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.031

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 021.034       | Analysator elektroforese                                  | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.034.01    | Analysator elektroforese, enkelt med power supply         | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.021.02    | Analysator mikrotiterplater, luminometer                  | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.067       | Analysator, Thrombin generation test (tidligere CAT)      | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                  | 10     | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                   | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                  | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.16    | Benkeplate LAB m/kum laminat d=650 b=1600                 | 1      | Ja                 | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.02    | Blander, magnetrører                                      | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.05    | Blander, ristemaskin, plater                              | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.04    | Blander, ristemaskin, rør, enkel                          | 2      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.02.02 | Bordskriver Stor Sort/Hvit                                | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| FSJ.016.06    | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650      | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05    | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                          | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                     | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GBD.004       | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel              | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.014.01    | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm                        | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 10        |
| FSJ.015.06    | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600 h=650          | 14     | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                           | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                    | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600        | 12     | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.031

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSJ.012.06    | Underskap LAB oppheng for kum d=600<br>b=1494 h=600      | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1196 h=900 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900        | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300<br>h=900        | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.055       | Vasker, mikrotiterplater                                 | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 025.018       | Western Blotting instrument                              | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.032

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, manuell                                  |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 03 - SHOT     |
| RFP status  | Unik                                                   |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]17. oktober 2024 08:55 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 32,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 34,15 | medvirkning                           |                            |
| Tegningsnavn                                     | Manuell                     | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10               |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.00 - Laboratorium      |
| Romforklaring                                    | Blødning/trombose           |              |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse               |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |              |       |                                       |                            |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       |                                       |                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360904               |              |       |                                       |                            |

| Beskrivelse                                                                                                                                 |                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                                                                    |                                     |               |
| Laboratoriearbeid. Arbeidsrom for analysering av utredning av økt blødnings og trombosetendens. Mindre utstyr på benk. Arbeidsplass med PC. |                                     |               |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                                                          | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Personer, normalt                                                                                                                           | 2                                   |               |
| Brukstid, normalt                                                                                                                           | 07                                  | til 17 5 d/u  |
| Personer, maksimalt                                                                                                                         | 4                                   |               |
| Varig arbeidsplass                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Nærhet/sambruk                                                                                                                              | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                                                         | 10.01.030, 10.01.038 og 10.01.039   |               |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi Spesifikasjon      |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.032

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                                     |                                |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                                     |                                |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                                     |                                |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon                  |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input checked="" type="checkbox"/> | Solavskjerming utover standard |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                                     |                                |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon           |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armatur med lang hendel |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                         |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                         |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.032

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                 | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                              | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.028       | Analysator pH-meter                                          | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                     | 9          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.20    | Benkeplate LAB m/kum laminat d=674<br>b=2350                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.042       | Blodvippe                                                    | 1          | Nei  | Nei | MTU      | HF     | 10        |
| UJZ.403.02.02 | Bordskriver Stor Sort/Hvit                                   | 1          | Ja   | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| FSJ.016.06    | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370<br>b=900 h=650      | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05    | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører<br>d=475 b=600 h=650 | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200                  | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                             | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                        | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GBD.004       | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.06    | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600<br>h=650          | 6          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                              | 2          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                              | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                       | 3          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600        | 7          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.013.02    | Underskap sokkel LAB en dør d=654 b=656<br>H=800             | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.014.01    | Underskap sokkel LAB for kum en dør d=654<br>b=656 H=800     | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1196 h=900     | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900            | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.032

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                      | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.001.09 | Understell LAB type H teknikkmodul d=300<br>h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.059    | Vannbad, laboratorium                             | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 022.007    | Vortex mikser                                     | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 10        |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.033

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, prøvemottak                               |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Loen, Marte, [Language: en]10. april 2025 15:05         |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 15,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 16,97 | medvirkning                           |                            |
| Tegningsnavn                                     | Prøvemottak                 | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08               |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 119 - Prøvemottak          |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.-....-                |              |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse               |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360911               |              |       |                                       |                            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |              |       |                                       |                            |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Mottak, registrering og preparering av prøver.     |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 3                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Rørpost                  |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.033

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon      |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturlang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                    |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                    |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                    |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                    |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall  |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                         | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                      | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAC.002.01    | Avtrekksskap, standard, uten vann og kum, 900mm      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30             | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                   | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                     | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 041.009       | Ismaskin, knust is                                   | 1          | Ja   | Ja  | GRU      | HF     | 7         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                   | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                      | 2          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.001.01.2  | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling                  | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                      | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                               | 2          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem                | 1          | Nei  | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=896 h=900 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900       | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 042.001.01.1  | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter                  | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.034

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                             |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Loen, Marte, [Language: en]10. april 2025 15:04         |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | J4.7/J.A2                   | Programmert  | 37,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 33,66 | medvirkning                           |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                       |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
| Romforklaring                                    | SPES/FUI rom 3              |              |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning       |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       |                                       |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346519               |              |       |                                       |                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00  |              |       |                                       |                                  |

| Beskrivelse                                                           |                                               |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                              |                                               |               |       |
| Laboratorium, manuelt laboratoriearbeid, instrumentrom og genanalyser |                                               |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                    | Verdi                                         | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                     | 2                                             |               |       |
| Brukstid, normalt                                                     | 07                                            | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                   | 3                                             |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                    | <input type="checkbox"/>                      |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                        | Verdi                                         | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                   | 10.01.093, 10.01.118, 10.01.119 og 10.01.120. |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |                                |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.034

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> | Mot korridor.          |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon                   | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type III vann iht. utstyr i rom | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                                     |                                 | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon                   | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |                                 |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |         |                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|---------------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0         | Maks 25 | Krav fra reagenser. |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |         |                     |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |         |                     |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                                   |               |         |                     |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |         |                     |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.034

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |                                       |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon                         |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall og organiske løsemidler. |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon                         | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                                       |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                                       |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.038.03    | Analysator PCR, real time 480                         | 3          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.038.02    | Analysator PCR, real time 96                          | 3          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.031.04    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1500 h=30              | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30               | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.05    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1800 h=30              | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.05    | Blander, ristemaskin, plater                          | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.09    | Blander, ristemaskin, rør, multi                      | 2          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.08    | Blander, ristemaskin, stor, multifunksjon             | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.022.04    | Ekstraksjonsinstrument, flow linje                    | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                    | 2          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.02    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500           | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.09    | Kjøle- og fryseskap, laboratorium                     | 2          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                    | 2          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.053       | Konsentrator, prøvemateriale                          | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.020.06    | Pipetteringsrobot, flowlinje                          | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.2  | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling                   | 3          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01    | Sentrifuge, bordmodell, stor                          | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01    | Sentrifuge, bordmodell, stor                          | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.06    | Sentrifuge, eluator                                   | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                       | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 059.003       | Ultralydbad                                           | 1          | Nei  | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1196 h=900 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900 | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.05 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1796 h=900 | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.034

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.035

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, PCR rentrom                               |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]1. oktober 2024 08:44   |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 12,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin                  |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 15,45 | medvirkning                           |                                         |
| Tegningsnavn                                     | PCR ren                     | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                              |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin                |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.48 - Laboratorium, PCR, DNA-analyse |
| Romforklaring                                    | Rom 4                       |              |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning              |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                            |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       |                                       |                                         |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |              |       |                                       |                                         |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360928               |              |       |                                       |                                         |

| Beskrivelse                                                                                         |                                            |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                            |                                            |                        |       |
| Rommet skal ivareta lagring av reagenser og oppsett av mastermiks for molekylærbiologiske analyser. |                                            |                        |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                  | Verdi                                      | Spesifikasjon          |       |
| Personer, normalt                                                                                   | 3                                          |                        |       |
| Brukstid, normalt                                                                                   | 07                                         | til 20                 | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                                 | 4                                          |                        |       |
| Varig arbeidsplass                                                                                  | <input type="checkbox"/>                   |                        |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                      | Verdi                                      | Spesifikasjon          |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                 | 10.01.033, 10.01.034, 10.01.036, 10.01.037 | 10.01.072 og 10.01.100 |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.035

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/>            |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                                   |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input checked="" type="checkbox"/> | Overtrykk     |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.035

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall  |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30              | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.05    | Blander, ristemaskin, plater                          | 4      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                    | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.02    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500           | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                    | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.021       | PCR-kabinett                                          | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                       | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.001.01.07 | Sentrifuge, bordmodell, liten                         | 4      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| 022.001.01.3  | Sentrifuge, bordmodell, micro                         | 4      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600 | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900     | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.007       | Vortex mikser                                         | 4      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 10        |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.036

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, pre-PCR                                   |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Martinsen, Hege, [Language: en]11. september 2024 10:36 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 20,00          | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin                                  |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 20,88          | medvirkning                                                               |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                                           |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Plan 08 - Plan 08                                                         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet)            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            | Romnavn 085.48 - Laboratorium, (Klassifikasjonssystemet) PCR, DNA-analyse |
| Romforklaring                                    | Rom 5                      | Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning                           |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---             | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                                            |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier               |                                                                           |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00 |                                                                           |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360935              |                                                                           |

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b><br>Rommet skal ivareta pre-PCR i molekylærbiologiske analyser. Laboratorierom for manuelle og semiautomatiske analyser. Utførelse av PCR- oppsett, tilsetning av prøve/kontroller.<br>Analyseinstrumenter på bord, benk, trillebord eller gulv |
| <b>Personbelastning (underlag for møblering og areal)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Personer, normalt 3                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brukstid, normalt 07 til 20 5 d/u                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Personer, maksimalt 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nærhet/sambruk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner 10.01.034, 10.01.035, 10.01.037 og 10.01.100                                                                                                                                                                                                               |

| Utforming/bygg                                           |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Vegger</b>                                            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>            |
| <b>Generelt for rommet</b>                               |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>  |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.036

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |         |                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|---------------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0         | Maks 25 | Krav fra reagenser. |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |         |                     |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |         |                     |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                                   |               |         |                     |
| Spesielle krav til trykk                | <input checked="" type="checkbox"/> | Overtrykk     |         |                     |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.036

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall  |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr   | Artikkelnavn                                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.014.04   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30              | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03   | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                    | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.02   | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500           | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.001      | Høyskap LAB hovedartikkel                             | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03   | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                    | 3      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.015.08   | Overskap LAB vegg to dører glass d=354<br>b=900 h=650 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.06   | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600<br>h=650   | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.021      | PCR-kabinett                                          | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002      | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                       | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro                         | 3      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro                         | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02   | Stol taburett hjul høy                                | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.011.04   | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08   | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900     | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.037

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, post-PCR                                  |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]1. oktober 2024 08:50   |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 25,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin                  |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 24,48 | medvirkning                           |                                         |
| Tegningsnavn                                     | PCR post                    | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                              |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin                |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.48 - Laboratorium, PCR, DNA-analyse |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning              |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360942               |             |       |                                       |                                         |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       |                                       |                                         |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorierom for automatiske molekylærbiologiske analyser.  
Post-PCR, inkludert sekvenseringsanalyser. Arbeid med amplifisert PCR produkt, fare for kontaminering.  
Analyseinstrumenter på bord eller gulv

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                                        | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 3                                            |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                           | til 20        |
| Personer, maksimalt                                | 4                                            |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/>                     |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                                        | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.034, 10.01.035, 10.01.036 og 10.01.100 |               |

Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.037

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon            |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type I vann   | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturl med lang hendel |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |               |          |                                     |                          |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |                     |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--|--|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0 Maks 25 | Krav fra reagenser. |  |  |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |                     |  |  |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |                     |  |  |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                                   |               |                     |  |  |
| Spesielle krav til trykk                | <input checked="" type="checkbox"/> | Undertrykk    |                     |  |  |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.037

## Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

## HMS

| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smittavfall   |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                  | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                               | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.034.01    | Analysator elektroforese, enkelt med power supply             | 4          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.039       | Analysator sekvensering                                       | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.036.01.1  | Analysator spektrofotometer, UV/VIS, high speed, microfluidic | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.063       | Analysator, Geldokumentasjonsutstyr - GelDoc                  | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 025.021       | Analysator, Transilluminator                                  | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                      | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                       | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                      | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.067       | Biorobot                                                      | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.03    | Hylle LAB laminat to i høyden d=300 b=900                     | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200                   | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.02    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500                   | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                              | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                         | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                            | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.018       | Laboratorievekt                                               | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 025.009       | Mikrobølgeovn spesial                                         | 1          | Ja   | Ja  | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                               | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 022.020       | Pipetteringsrobot                                             | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.07 | Sentrifuge, bordmodell, liten                                 | 3          | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| FAA.003.02    | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm                                | 2          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 10        |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                        | 2          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600            | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900         | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=896 h=900          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.037

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                      | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.001.08 | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 016.008    | Varmeblokk                                        | 1      | Nei                | Nei | MTU      | HF     | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.038

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                            |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 03 - SHOT     |
| RFP status  | Unik                                                   |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]17. oktober 2024 08:55 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 50,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 59,77 | medvirkning                           |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                       |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
| Romforklaring                                    | SHOT                        |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning       |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektet)                      | 100 - Skisse                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360959               |             |       |                                       |                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       |                                       |                                  |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for støyende utstyr. Arbeidsoperasjoner ved instrumentene, kortvarig opphold

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |        |       |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt   | 2                        |        |       |
| Brukstid, normalt   | 07                       | til 17 | 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 4                        |        |       |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |        |       |

Nærhet/sambruk

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | 10.01.032, 10.01.031 og 10.01.039 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Utforming/bygg

Vegger

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.038

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
|                              |                                     |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                                     |                   |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |               |          |                                     |                   |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr   | Artikkelnavn                                      | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 021.053      | Analysator Chemiluminescens                       | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.019      | Analysator koagulasjon                            | 3      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.019      | Analysator koagulasjon                            | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30          | 7      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01   | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200       | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.01   | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100             | 11     | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006      | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                  | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12   | Håndvaskmiljø 2G, NRH                             | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03   | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.001.05.1 | Sentrifuge, ultra, bordmodell                     | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.001.08   | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900 | 7      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.009      | Utslagsvask tekniske rom, Hovedartikkel           | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 0         |
| 022.059      | Vannbad, laboratorium                             | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 10        |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.039

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                              |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 03 - SHOT       |
| RFP status  | Unik                                                     |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 16:01 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 12,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 12,88 | medvirkning                           |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                       |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
| Romforklaring                                    | Sentrifuger                 |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning       |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360966               |             |       |                                       |                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       |                                       |                                  |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Rom for støyende utstyr.                           |                          |               |       |
| Kortvarige arbeidsoperasjoner ved instrumentene.   |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 2                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.030, 10.01.032     |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



#### Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

#### HMS

| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

#### Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr      | Artikkelnavn                                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBA.045.04      | Arbeidsbenk laminat d=620 b=900 h=900                     | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.05      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1800 h=30                  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03      | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                        | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03      | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                        | 3      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01      | Sentrifuge, bordmodell, stor                              | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 041.004.01.02.1 | Ultrafryser, -86 grader, boks, liten                      | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FBD.001.01.05   | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1796 h=700 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.040

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                  |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 05 - Felles  |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]1. oktober 2024 08:25 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 21,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 27,90  | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                          |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                          |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Bygg M - Bygg M                                      |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | Plan 08 - Plan 08                                    |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Lysstyringskode                                  |                   | Romnavn 087.14 - Lager,                              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
|                                                  |                   | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                        |

| Beskrivelse                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                           |
| Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller. |
| Oppbevaring av kjøle og frysevarer i kjøle- og fryseskap.          |
| Bestilling og mottak av forbruksartikler *                         |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                 |
| Personer, normalt 1 *                                              |
| Brukstid, normalt 07 * til 17 * 5 d/u *                            |
| Personer, maksimalt 1                                              |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                        |
| Nærhet/sambruk                                                     |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                |

| Utforming/bygg                                           |
|----------------------------------------------------------|
| Vegger                                                   |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>            |
| Generelt for rommet                                      |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>  |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.040

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm    | 6      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHB.001.06 | Hyllereol, rustfri d=600 b=800 h=2100 | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.014.01 | Kjemikaltieskap, brannsikket, 650mm   | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 10        |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm    | 6      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| RTC.005    | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader, skap         | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.041

Romnavn: Arbeidsrom, validering  
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET  
RFP status: Avledet fra SRMAL.006.03  
Sist endret: Kristensen, Ralf, [Language: en]27. march 2025 13:13

| Koding                                           |                               | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                               | Programmert | 24,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin          |
| Bruksromnr                                       |                               | Prosjektert | 19,50 | medvirkning                         |                                 |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom valid.                | Høyde       | 0     | Malrom togtilhørighet               | MNO                             |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   | Omkrets:    | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                      |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  |             |       | Plan                                | 10 - Plan 10                    |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00    |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            |             |       | Romnavn                             | 006 - Arbeidsrom                |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346588                 |             |       | Status (Programmert)                | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
|                                                  |                               |             |       | MMI (Prosjektert)                   | 100 - Skisse                    |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |          |         |
|---------------------|--------------------------|----------|---------|
| Personer, normalt   | 3 *                      |          |         |
| Brukstid, normalt   | 07 *                     | til 22 * | 5 d/u * |
| Personer, maksimalt | 4 *                      |          |         |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |          |         |

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.041

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                         | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005       | Kontorstol, hovedartikkel                                 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                             | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                             | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01    | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200                 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02    | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.01.03 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1196 h=700 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.044

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, 3 personer                             |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 03 - SHOT |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                           |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]5. june 2024 14:42 |

| Koding                                           | Arealer                       | Grupper / Klassifiseringer / Status             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 18,00             | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin        |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 19,91             | medvirkning                                     |
| Modellnavn fra Revit                             | Høyde 0                       | Malrom togtilhørighet MNO                       |
|                                                  | NA-001 Omkrets: 0             | Bygg M - Bygg M                                 |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  | Plan 10 - Plan 10                               |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            | (Klassifikasjonssystemet)                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            | Romnavn 006 - Arbeidsrom                        |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007360980                 | (Klassifikasjonssystemet)                       |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00    | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |
|                                                  |                               | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                  |

| Beskrivelse                                                     |                                       |               |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |                                       |               |         |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |                                       |               |         |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              | Verdi                                 | Spesifikasjon |         |
| Personer, normalt                                               | 3 *                                   |               |         |
| Brukstid, normalt                                               | 07 *                                  | til 20 *      | 5 d/u * |
| Personer, maksimalt                                             | 3 *                                   |               |         |
| Varig arbeidsplass                                              | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |         |
| Nærhet/sambruk                                                  | Verdi                                 | Spesifikasjon |         |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |                                       |               |         |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.044

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000         | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                    | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                         | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.051

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 16:04  |

| Koding                         | Areal             | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                  | Programmert 40,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                     | Prosjektert 40,98 | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                   | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04              |
| Modellnavn fra Revit           | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt              |
|                                |                   | Bygg M - Bygg M                          |
| Romkonfigurasjon               |                   | Plan 07 - Plan 07                        |
| Kategori i Klimatabell         |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)      |                   | (Klassifikasjonssystemet)                |
| Dato synkronisert fra          |                   | Romnavn 087.14 - Lager,                  |
| modell                         |                   | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer  |
| Lysstyringskode                | LK121             | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm |
| Støy fra tekniske              | 45                | medvirkning                              |
| installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse           |
| Støy fra tekniske              | 47                |                                          |
| installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   |                                          |

| Beskrivelse                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                    |
| Oppbevaring av kjøle og frysevarer i kjøle- og fryseskap. * |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)          |
| Personer, normalt 0                                         |
| Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u                           |
| Personer, maksimalt 1                                       |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                 |
| Nærhet/sambruk                                              |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                         |

| Utforming/bygg                                           |
|----------------------------------------------------------|
| Vegger                                                   |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>            |
| Generelt for rommet                                      |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>  |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.051

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon            |          |                          |               |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> * | Inntransport av utstyr * |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |                          |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> * |                          |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon            | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>              |                          | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |                          |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm    | 8      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100 | 18     | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm    | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 061.001    | Trillebord, rustfritt stål            | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 0         |
| RTC.005    | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader, skap         | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.052

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 16:04  |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 14,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin          |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 14,02 | medvirkning                         |                                 |
| Tegningsnavn                                     | Forbr.                      | Høyde       | 0     | Malrom togtilhørighet               | J2-04                           |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Status Malrom                       | Ikke påbegynt                   |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,-----,---             |             |       | Bygg                                | M - Bygg M                      |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                 |             |       | Plan                                | 07 - Plan 07                    |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007361017               |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| Lysstyringskode                                  | LK121                       |             |       | Romnavn                             | 087.14 - Lager,                 |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           | forbruksvarer                   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Avvikende prosjektering             | 01 - Leverandørprosjektering    |
|                                                  |                             |             |       | Status (Programmert)                | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
|                                                  |                             |             |       | MMI (Prosjektet)                    | 100 - Skisse                    |

| Beskrivelse                                                        |                          |               |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                           |                          |               |       |
| Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller. |                          |               |       |
| Oppbevaring av kjøle og frysevarer i kjøle- og fryseskap.          |                          |               |       |
| Bestilling og mottak av forbruksartikler *                         |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                 | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                  | 0                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                                  | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                                | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>              |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm    | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm    | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100 | 12     | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100 | 12     | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm    | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm    | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| RTC.005    | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.057

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, 3 personer                                   |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 03 - SHOT       |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                 |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 16:05 |

| Koding                                           | Arealer                       | Grupper / Klassifiseringer / Status             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 18,00             | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin        |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 20,59             | medvirkning                                     |
| Modellnavn fra Revit                             | Høyde 0                       | Malrom togtilhørighet MNO                       |
|                                                  | NA-001 Omkrets: 0             | Bygg M - Bygg M                                 |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  | Plan 10 - Plan 10                               |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00    | (Klassifikasjonssystemet)                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            | Romnavn 006 - Arbeidsrom                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            | (Klassifikasjonssystemet)                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007361048                 | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |
|                                                  |                               | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                  |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Midlertidige arbeidsplasser, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. \*

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Personer, normalt                                  | 3 *                      |                  |
| Brukstid, normalt                                  | 07 *                     | til 17 * 5 d/u * |
| Personer, maksimalt                                | 3 *                      |                  |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |                  |

| Nærhet/sambruk                      | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner |       |               |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.057

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000         | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                         | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UMZ.201.05 | Skjerm, vegghengt, med PC, 55"                          | 1      | Nei                | Ja  | FIT      | IKT    | 1         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.058

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, 5 personer                                       |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI      |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                     |
| Sist endret | Nissen, Anders Mostrøm, [Language: en]11. oktober 2024 14:45 |

| Koding                                           | Arealer                       | Grupper / Klassifiseringer / Status             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 28,00             | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin        |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 28,01             | medvirkning                                     |
| Modellnavn fra Revit                             | Høyde 0                       | Malrom togtilhørighet MNO                       |
|                                                  | NA-001 Omkrets: 0             | Bygg M - Bygg M                                 |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer | Plan 08 - Plan 08                               |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00    | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  | (Klassifikasjonssystemet)                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            | Romnavn 006 - Arbeidsrom                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            | (Klassifikasjonssystemet)                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007361055                 | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |
|                                                  |                               | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                  |

| Beskrivelse                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                        |
| Midlertidig arbeidsplasser, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. * |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                              |
| Personer, normalt 5 *                                                           |
| Brukstid, normalt 07 * til 17 * 5 d/u *                                         |
| Personer, maksimalt 7 *                                                         |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                                     |
| Nærhet/sambruk                                                                  |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                             |

| Utforming/bygg                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vegger                                                                           |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/>                         |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>                                    |
| Generelt for rommet                                                              |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input checked="" type="checkbox"/> * 10.01.092 * |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.058

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                                 | Spesifikasjon       |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> * | iht. utstyr i rom * |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>              |                     |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>              |                     |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                       |                     |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                       |                     |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.058

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                       |                                                 |            |       |               |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                                 | Spesifikasjon                                   |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> * | Makulering av papir med sensitiv informasjon. * |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                                 | Spesifikasjon                                   | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>              |                                                 |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>              |                                                 |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| NYZ.006    | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                        | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                   | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000         | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                    | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                         | 5      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.059

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, manuell                              |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET  |
| RFP status  | Unik                                               |
| Sist endret | Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:23 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 86,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 97,38 | medvirkning                           |                            |
| Tegningsnavn                                     | Manuell                     | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10               |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.00 - Laboratorium      |
| Romforklaring                                    | Arbeidsrom MET              |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektet)                      | 100 - Skisse               |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346489               |             |       |                                       |                            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 11:02:06 +01:00  |             |       |                                       |                            |

| Beskrivelse                                                                                     |                                     |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                        |                                     |               |       |
| Laboratoriearbeid. Prøvefordeling, merking av prøver og manuelle analyser og prøveopparbeiding. |                                     |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                              | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                               | 4                                   |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                               | 07                                  | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                             | 8                                   |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                  | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                             |                                     |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |                                |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.059

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon              |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløs med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input checked="" type="checkbox"/> |                            |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                            |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                            |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.059

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 2     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 2     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |                      |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon        |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Organiske løsemidler |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon        | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                      |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                      |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 3          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| GBA.006.03    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                              | 2          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GBA.006.06    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000                              | 1          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FAC.016.01    | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm               | 3          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FBD.031.03    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1200 h=30                       | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.031.02    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=900 h=30                        | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                       | 9          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.16    | Benkeplate LAB m/kum laminat d=650 b=1600                      | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                             | 4          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.016.06    | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650           | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05    | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650      | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.03    | Hylle LAB laminat to i høyden d=300 b=900                      | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200                    | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                               | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSA.069.01    | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000                   | 6          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 025.015       | Inndampingsutstyr, (i avtrekk)                                 | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GBD.004       | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel                   | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                             | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GPZ.005.02    | Kontorstol, u/armlene                                          | 2          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.01.01 | MFP skriver - A4 Bordmodell                                    | 1          | Ja   | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| UZB.013       | Nøddusj veggmontert                                            | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                                | 4          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                                | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |



Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.059

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                          | Brutto<br>modelleres | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                                | 6                    | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404       | Strekcodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 1                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.006.10    | Termomikser                                                           | 4                    | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600                    | 10                   | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.012.06    | Underskap LAB oppheng for kum d=600 b=1494 h=600                      | 2                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1196 h=900                 | 3                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=896 h=900                  | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900                        | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300 h=900                        | 4                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.060

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                           |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET     |
| RFP status  | Unik                                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]21. august 2025 09:48 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 18,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 23,92 | medvirkning                           |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                       |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
| Romforklaring                                    | Instrumentrom A             |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning       |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346502               |             |       |                                       |                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00  |             |       |                                       |                                  |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Rom for støyende utstyr.                           |                          |               |       |
| Kromatografiutstyr.                                |                          |               |       |
| Kortvarige arbeidsoperasjoner ved instrumentene.   |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 2                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.059 og 10.01.070   |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.060

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                   |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                   |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



### Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon                                                           | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                                                                         | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |                                                                         |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Argon                   | 1     |                                                                         |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     |                                                                         |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Hydrogen                | 1     |                                                                         |                   |       |               |
| Andre gasser            | 1     | Helium High Quality 6.0:<br>Årlig forbruk 3600 bar a<br>flasker på 50 L |                   |       |               |

### HMS

| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

### Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 4          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FAC.019.01    | 3642 Ventilert brannsikket skap for gassflasker, 900mm         | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.014.01    | Analysator GC, MS                                              | 3          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.014.01    | Analysator GC, MS                                              | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 2         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                       | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                               | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.08    | Overskap LAB vegg to dører glass d=354 b=900 h=650             | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.06    | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600 h=650               | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600             | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900          | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.061

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                           |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET     |
| RFP status  | Unik                                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]21. august 2025 09:48 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 40,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 43,05 | medvirkning                           |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                       |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
| Romforklaring                                    | Instrumentrom B             |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning       |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       |                                       |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007361062               |             |       |                                       |                                  |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Rom for støyende utstyr.                           |                          |               |       |
| Kromatografiutstyr.                                |                          |               |       |
| Kortvarige arbeidsoperasjoner ved instrumentene.   |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 3                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.059 og 10.01.041   |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                                     |               |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon                       |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                                     |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                                     |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.01.041     |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.061

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon              |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløs med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                            |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                            |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |                                                                     |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon                                                       | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                                                                     | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                                                                     |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |                                                                     |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |                                                                     |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                                                                     |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |                                                                     |                   |       |               |
| Argon                   | 1     | Medvirkergruppen varsler behov for argon i framtiden                |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     | Nitrogen UHP: Totalt årlig forbruk a 5 instrumenter = 170 820 000 L |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                                                                     |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |                                                                     |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                                                                     |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |                                                                     |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 5          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013.02    | Analysator HPLC, MS-MS                                         | 4          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.013.02    | Analysator HPLC, MS-MS                                         | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                       | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                               | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.08    | Overskap LAB vegg to dører glass d=354 b=900 h=650             | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.06    | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600 h=650               | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600             | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.062

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                           |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET     |
| RFP status  | Unik                                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]21. august 2025 09:49 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 35,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 38,37 | medvirkning                           |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                       |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
| Romforklaring                                    | Instrumentrom C             |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning       |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       |                                       |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007361079               |             |       |                                       |                                  |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| <b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>    |                          |               |       |
| Rom for støyende utstyr.                           |                          |               |       |
| Kromatografiutstyr, LC-MSMS til forskning.         |                          |               |       |
| Kortvarige arbeidsoperasjoner ved instrumentene.   |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 2                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 2                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.059 og 10.01.071   |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                                     |               |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon                       |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                                     |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                                     |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.01.061     |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.062

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon              |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløs med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                            |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                            |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.062

| Gasser                  |       |                                                                         |                   |       |               |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon                                                           | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                                                                         | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |                                                                         |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| CO2                     | 1     |                                                                         |                   |       |               |
| Argon                   | 1     | Forbruk ikke oppgitt                                                    |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     |                                                                         |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     | #1 UHP: 70 000 liter/år -<br>#2 40 000 000 liter/år                     |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                                                                         |                   |       |               |
| Andre gasser            | 1     | Helium High Quality 6.0:<br>Årlig forbruk 3600 bar a<br>flasker på 50 L |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                      | Brutto<br>modelleres | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med<br>plexiglasshette, takhengt | 4                    | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013.02    | Analysator HPLC, MS-MS                                            | 3                    | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.013.02    | Analysator HPLC, MS-MS                                            | 1                    | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                          | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                          | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006       | Blander                                                           | 4                    | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.010.03    | Homogenisator, vev                                                | 1                    | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                                  | 1                    | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                             | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.08    | Overskap LAB vegg to dører glass d=354<br>b=900 h=650             | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.06    | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600<br>h=650               | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.100       | PC - hovedartikkel                                                | 4                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.100       | PC - hovedartikkel                                                | 4                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                                   | 4                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.001.01    | Sentrifuge, bordmodell, stor                                      | 1                    | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600             | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.01.03 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1196 h=700         | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900          | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 037.012.01    | Ventilert gasskolbeskap, stort                                    | 1                    | Ja   | Ja  | GRU      | RUT    | 1         |
| 037.012.01    | Ventilert gasskolbeskap, stort                                    | 1                    | Ja   | Ja  | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.063

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                           |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET     |
| RFP status  | Unik                                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]21. august 2025 09:49 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 32,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 41,66 | medvirkning                           |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                       |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
| Romforklaring                                    | Instrumentrom D             |             |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning       |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |             |       |                                       |                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |       |                                       |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007361086               |             |       |                                       |                                  |

| Beskrivelse                                        |                          |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |
| Rom for støyende utstyr.                           |                          |               |
| Kromatografiutstyr, pipetteringsroboter.           |                          |               |
| Arbeidsoperasjoner ved instrumentene.              |                          |               |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Personer, normalt                                  | 2                        |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 20 5 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 4                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi Spesifikasjon      |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.063

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon            |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type II vann  | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturl med lang hendel |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|                              |                                     |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                                     |                          |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |               |          |                                     |                          |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.063

## Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 3     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

## HMS

| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 2          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013       | Analysator HPLC                                                | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.034.02    | Analysator elektroforese, kapillærelektroforese                | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.001.02    | Analysator klinisk kjemi, medium                               | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.036       | Analysator spektrofotometer                                    | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.036.02    | Analysator spektrofotometer, IR                                | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.066       | Analyseinstrument. måling av mitokondriefunksjon               | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.016.02    | Avtrekksskap, hev/senk, med vann og kum, 1200mm                | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FAC.015.02    | Avtrekksskap, hev/senk, med vann og kum, 900mm                 | 2          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                       | 6          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                       | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.070       | Ekstraksjonsinstrument, fast fase                              | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.002.01.1  | Inkubator, bordmodell, ca. 25 liter                            | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.002.01.2  | Inkubator, bordmodell, ca. 60 liter                            | 1          | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| 025.015       | Inndampingsutstyr, (i avtrekk)                                 | 3          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.014.01    | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm                             | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 10        |
| ODZ.100       | PC - hovedartikkel                                             | 5          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.020.02    | Pipetteringsrobot, avansert                                    | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FSJ.013.02    | Underskap sokkel LAB en dør d=654 b=656 H=800                  | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.014.01    | Underskap sokkel LAB for kum en dør d=654 b=656 H=800          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.01.03 | Understell LAB type A fast sittende d=600 b=1196 h=700         | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.01.04 | Understell LAB type A fast sittende d=600 b=1496 h=700         | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.063

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1196 h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.064

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Veierom                                             |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET   |
| RFP status  | Unik                                                |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]2. april 2025 15:03 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |      | Grupper / Klassifiseringer / Status |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|-------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 5,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 5,95 | medvirkning                         |                            |
| Tegningsnavn                                     | Veie                        | Høyde        | 0    | Bygg                                | M - Bygg M                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0    | Plan                                | 10 - Plan 10               |
| Romkonfigurasjon                                 | -R---,---,---               |              |      | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |      | (Klassifikasjonssystemet)           |                            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |              |      | Romnavn                             | 187 - Veierom              |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007361093               |              |      | (Klassifikasjonssystemet)           |                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |      | Status (Programmert)                | dR0 - Klar for medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |      | MMI (Prosjekttert)                  | 100 - Skisse               |

| Beskrivelse                                                      |                                                      |               |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                         |                                                      |               |       |
| Rom for oppbevaring og tilberedning av kjemikalier               |                                                      |               |       |
| Skal brukes til veiing av tørrstoff , pH-justering av løsninger. |                                                      |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)               | Verdi                                                | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                | 1                                                    |               |       |
| Brukstid, normalt                                                | 07                                                   | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                              | 2                                                    |               |       |
| Varig arbeidsplass                                               | <input type="checkbox"/>                             |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                   | Verdi                                                | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                              | Kjemikalierom (10.01.068), 10.01.059, heis og trapp. |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.064

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon                  |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                                     |                                |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                                     |                                |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                                     |                                |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon                  |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input checked="" type="checkbox"/> | Solavskjerming utover standard |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                                     |                                |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon | Verdi            | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/>            |               |                  |               |
| Luftfuktighet                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 30 70         | Se kommentarfelt |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |                  |               |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                                   |               |                  |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |                  |               |



#### Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

#### HMS

| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

#### Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.031.02    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=900 h=30                  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHA.003.07    | Hylle, enkel, d=300 b=1200                               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.018.03.1  | Laboratorievakt, analyse, pipettekalibrering             | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.018.02    | Laboratorievakt, presisjon                               | 2      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                   | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.01.02 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=896 h=700 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 031.035.02    | Veiebord, med plass for PC                               | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.066

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET          |
| RFP status  | Unik                                                       |
| Sist endret | Nissen, Anders Mostrøm, [Language: en]28. march 2025 13:54 |

| Koding                                              | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                       | Programmert 10,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin                           |
| Bruksromnr                                          | Prosjektert 12,81 | medvirkning                                                        |
| Tegningsnavn Instr.                                 | Høyde 0           | Bygg M - Bygg M                                                    |
| Modellnavn fra Revit 03001-MN-00-07-A-200-NA-001    | Omkrets: 0        | Plan 10 - Plan 10                                                  |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB] 45    |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet)     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] 47 |                   | Romnavn 085.47 - Laboratorium, (Klassifikasjonssystemet) maskinrom |
| Romforklaring Sentrifuger                           |                   | Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning                    |
| Romkonfigurasjon L0000.----.---                     |                   | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                                     |
| Kategori i Klimatabell Laboratorier                 |                   |                                                                    |
| Dato synkronisert fra 20.11.2025 10:19:43 +01:00    |                   |                                                                    |
| modell                                              |                   |                                                                    |
| GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007361109             |                   |                                                                    |

| Beskrivelse                                        |                          |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |
| Rom for støyende utstyr.                           |                          |               |
| Kortvarige arbeidsoperasjoner ved instrumentene.   |                          |               |
| Prøvebearbeiding.                                  |                          |               |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Personer, normalt                                  | 1                        |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 20 5 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 2                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.059                |               |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi Spesifikasjon      |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.066

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.066

## Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

## HMS

| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                  | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                  | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.001.01.2  | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling                       | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.3  | Sentrifuge, bordmodell, micro                             | 3      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.1  | Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling                      | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 059.003       | Ultralydbad                                               | 2      | Nei                | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FBD.001.01.03 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1196 h=700 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.01.04 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1496 h=700 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.059       | Vannbad, laboratorium                                     | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 10        |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.067

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                               |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET  |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                           |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]22. may 2024 15:41 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 55,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 44,18  | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                          |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                          |
|                                                  |                   | Bygg M - Bygg M                                      |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Plan 10 - Plan 10                                    |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | Romnavn 087.14 - Lager,                              |
| Lysstyringskode                                  |                   | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                        |

| Beskrivelse                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                    |
| Oppbevaring av kjøle og frysevarer i kjøle- og fryseskap. * |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)          |
| Personer, normalt 0                                         |
| Brukstid, normalt 07 * til 20 * 5 d/u *                     |
| Personer, maksimalt 1                                       |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                 |
| Nærhet/sambruk                                              |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                         |

| Utforming/bygg                                           |
|----------------------------------------------------------|
| Vegger                                                   |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>            |
| Generelt for rommet                                      |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>  |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                      | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|----------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/>   |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                            |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                      | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> * |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm              | 4      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSA.069.01    | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm              | 12     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.01.02 | MFP skriver - A4 Gulvmodell                     | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27"                       | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| ODZ.010       | Pakke, PC - Vegghengt                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 061.001       | Trillebord, rustfritt stål                      | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 0         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem           | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 041.004.01    | Ultrafryser, -86 grader, skap                   | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FBA.100.01    | Veggfeste, En arm med vesa 10 for monitor       | 1      | Ja                 | Nei |          | IKT    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.068

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, kjemikalier                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET       |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]20. november 2024 14:17 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 15,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin      |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 17,13 | medvirkning                         |                             |
| Tegningsnavn                                     | Kjemikal.                   | Høyde        | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                  |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                | 10 - Plan 10                |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,-----                 |              |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin    |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                 |              |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                             |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346564               |              |       | Romnavn                             | 087.21 - Lager, kjemikalier |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00  |              |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                             |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | Status (Programmert)                | dR0 - Klar for medvirkning  |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       | MMI (Prosjekttert)                  | 100 - Skisse                |

| Beskrivelse                                                            |                          |               |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                               |                          |               |       |
| Lager for oppbevaring av kjemikalier og evt. annet forbruksmaterieill. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                      | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                                      | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                    | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                     | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                         | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                    | 10.01.059                |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.031.02    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=900 h=30                               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.01    | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100                                 | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.07    | Hyllereol, rustfri d=600 b=1000 h=2100                                | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.014.01    | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm                                    | 4      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 10        |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                         | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.404       | Strekcodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem                                 | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=896 h=900                  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.069

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Vaskerom                                                     |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET            |
| RFP status  | Unik                                                         |
| Sist endret | Nissen, Anders Mostrøm, [Language: en]26. oktober 2024 17:20 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 18,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin     |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 18,11 | medvirkning                         |                            |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Høyde        | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                 |
|                                                  |                             | Omkrets:     | 0     | Plan                                | 10 - Plan 10               |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,-----,---             |              |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin   |
| Kategori i Klimatabell                           | Ingen                       |              |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346571               |              |       | Romnavn                             | 186.00 - Vaskerom          |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 11:02:06 +01:00  |              |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       | Status (Programmert)                | dR0 - Klar for medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | MMI (Prosjekttert)                  | 100 - Skisse               |

| Beskrivelse                                             |                                                         |               |       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                |                                                         |               |       |
| Felles vaskerom for utstyr som benyttes i laboratoriet. |                                                         |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)      | Verdi                                                   | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                       | 1                                                       |               |       |
| Brukstid, normalt                                       | 00                                                      | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                     | 1                                                       |               |       |
| Varig arbeidsplass                                      | <input type="checkbox"/>                                |               |       |
| Nærhet/sambruk                                          | Verdi                                                   | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                     | Til heis og trapp. Benyttes av etasjene 07-10 i bygg M. |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon     | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon     | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                   | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklimate

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     | Autoklav?     | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                                    | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|            |                                                                 | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.02 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, vegghengt | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| MVB.005    | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann - Hovedartikkel            | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 052.002.10 | Autoklav, laboratorium, gulvmodell, frittstående                | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 10        |
| FBD.033.01 | Benkeplate LAB stål m/kum x 2 d=650 b=5400 h=30                 | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| 054.057.02 | Dekontaminator,høy, vask ,tørk til laboratoriet                 | 1          | Ja   | Ja  | GRU      | RUT    | 1         |
| 041.009    | Ismaskin, knust is                                              | 1          | Ja   | Ja  | GRU      | HF     | 7         |
| 025.028    | Tørkeskap, lab vaskerom                                         | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FSJ.013.02 | Underskap sokkel LAB en dør d=654 b=656 H=800                   | 6          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.014.01 | Underskap sokkel LAB for kum en dør d=654 b=656 H=800           | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 054.052.11 | Vaskedekontaminator, laboratorium                               | 4          | Ja   | Ja  | GRU      | RUT    | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.070

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                 |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET      |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                               |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]17. oktober 2024 09:03 |

| Koding                                           | Arealer                       | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 18,00             | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 20,49             | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                       | Malrom togtilhørighet MNO                            |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                    | Bygg M - Bygg M                                      |
|                                                  |                               | Plan 10 - Plan 10                                    |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00    | Romnavn 006 - Arbeidsrom                             |
|                                                  |                               | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346595                 |                                                      |

| Beskrivelse                                                     |                          |               |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |                          |               |         |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |                          |               |         |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              | Verdi                    | Spesifikasjon |         |
| Personer, normalt                                               | 3 *                      |               |         |
| Brukstid, normalt                                               | 07 *                     | til 22 *      | 5 d/u * |
| Personer, maksimalt                                             | 1                        |               |         |
| Varig arbeidsplass                                              | <input type="checkbox"/> |               |         |
| Nærhet/sambruk                                                  | Verdi                    | Spesifikasjon |         |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |                          |               |         |

| Utforming/bygg                  |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |

| Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                         | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005       | Kontorstol, hovedartikkel                                 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                           | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01    | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200                 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02    | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.01.03 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1196 h=700 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.071

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                 |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET      |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                               |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]17. oktober 2024 08:57 |

| Koding                                           | Arealer                       | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 18,00             | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 20,48             | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                       | Malrom togtilhørighet MNO                            |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                    | Bygg M - Bygg M                                      |
|                                                  |                               | Plan 10 - Plan 10                                    |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            | Romnavn 006 - Arbeidsrom                             |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00    | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346601                 | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                       |

| Beskrivelse                                                     |                          |               |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |                          |               |         |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |                          |               |         |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              | Verdi                    | Spesifikasjon |         |
| Personer, normalt                                               | 3 *                      |               |         |
| Brukstid, normalt                                               | 07 *                     | til 22 *      | 5 d/u * |
| Personer, maksimalt                                             | 1                        |               |         |
| Varig arbeidsplass                                              | <input type="checkbox"/> |               |         |
| Nærhet/sambruk                                                  | Verdi                    | Spesifikasjon |         |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |                          |               |         |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.071

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                         | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003       | Knagg, hovedartikkel                                      | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005       | Kontorstol, hovedartikkel                                 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                           | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GGB.011.01    | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200                 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02    | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.01.03 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1196 h=700 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Romnavn</b>     | Arbeidsrom, validering                                       |
| <b>Plassering:</b> | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI      |
| <b>RFP status</b>  | Avledet fra SRMAL.006.03                                     |
| <b>Sist endret</b> | Nissen, Anders Mostrøm, [Language: en]11. oktober 2024 15:03 |

| Koding                                           |                               | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Proj. romnr:                                     |                               | Programmert | 18,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin          |
| Bruksromnr                                       |                               | Prosjektert | 18,43 | medvirkning                           |                                 |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom valid.                | Høyde       | 0     | Malrom togtilhørighet                 | MNO                             |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   | Omkrets:    | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                      |
|                                                  |                               |             |       | Plan                                  | 08 - Plan 08                    |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00    |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin        |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 006 - Arbeidsrom                |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB--,-2L----                 |             |       | Status (Programmert)                  | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                    |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            |             |       |                                       |                                 |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346618                 |             |       |                                       |                                 |

Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                                                            | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 3 *                                                              |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07 *                                                             | til 17 *      |
| Personer, maksimalt                                | 3 *                                                              | 5 d/u *       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/>                                         |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                                                            | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.034, 10.01.035, 10.01.036, 10.01.037, 10.01.100, 10.01.033 | *             |

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐

Skjerming mot innsyn ☐

|                                |                                       |             |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> * | 10.01.034 * |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                                 | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>              |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>              |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                       |                                                 |            |       |               |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                                 | Spesifikasjon                                   |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> * | Makulering av papir med sensitiv informasjon. * |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                                 | Spesifikasjon                                   | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>              |                                                 |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>              |                                                 |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000         | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                    | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                         | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 6      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.078

Romnavn: Laboratorium, celledyrking  
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI  
RFP status: Unik  
Sist endret: Kristensen, Ralf, [Language: en]9. may 2025 12:53

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 23,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 22,95 | medvirkning                           |                                    |
| Tegningsnavn                                     | Celledyrk.                  | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                         |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin           |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.08 - Laboratorium, cellekultur |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning         |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007346533               |              |       |                                       |                                    |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:40 +01:00  |              |       |                                       |                                    |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Cellelaboratorium til bruk for sterilarbeid med celler og cellekulturer. Dyrkning, behandling og rensing av cellekulturer/celler og fremstilling av materiale til analysing. Tillaging av rene stockløsninger, bruksløsninger og analyseblandinger.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
|----------------------------------------------------|-------|---------------|

|                     |                          |        |
|---------------------|--------------------------|--------|
| Personer, normalt   | 2                        |        |
| Brukstid, normalt   | 07                       | til 20 |
| Personer, maksimalt | 3                        |        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |        |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------|---------------|
|---------------------|-------|---------------|

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                                     |                |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                                     |                |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                                     |                |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                                     |                |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon  |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input checked="" type="checkbox"/> | Total blending |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                                     |                |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon              |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløs med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                            |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                            |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.078

| Gasser                  |       |                                            |                   |       |               |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon                              | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                                            | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                                            |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |                                            |                   |       |               |
| Oksygen                 | 1     |                                            |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                                            |                   |       |               |
| CO2                     | 1     | til Co2 inkubator                          |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |                                            |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |                                            |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                                            |                   |       |               |
| Propan                  | 1     | Gassbrenner med løst propan/butan beholder |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                                            |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |                                            |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |                          |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon            |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Organiske løsningsmidler |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon            | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                          |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                          |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.017       | Analysator celleteller                                | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.011.04    | Aspirasjonspumpe med oppsamling                       | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30              | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30              | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| IBZ.002       | Gassbrenner                                           | 2          | Nei  | Nei |          | RIV    | 7         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.002.05    | Inkubator, celledyrking                               | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.09    | Kjøle- og fryseskap, laboratorium                     | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 025.001       | Mikroskop                                             | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FSJ.015.06    | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600 h=650      | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                       | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 022.001.01.3  | Sentrifuge, bordmodell, micro                         | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01    | Sentrifuge, bordmodell, stor                          | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FAB.002.01    | Sterilbenk, uten vann og kum, 1200mm                  | 2          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 10        |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                | 2          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem                 | 1          | Nei  | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600    | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900 | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900        | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.059       | Vannbad, laboratorium                                 | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 022.007       | Vortex mikser                                         | 1          | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 10        |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.091

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET   |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                            |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:06 |

| Koding                                           | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 3,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 2,31  | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0          | Malrom togtilhørighet J2-04              |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0       | Status Malrom Ikke påbegynt              |
|                                                  |                  | Bygg M - Bygg M                          |
| Romkonfigurasjon                                 |                  | Plan 10 - Plan 10                        |
| Kategori i Klimatabell                           |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| Dato synkronisert fra modell                     |                  | (Klassifikasjonssystemet)                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                  | Romnavn 087.14 - Lager,                  |
| Lysstyringskode                                  |                  | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer  |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  | MMI (Prosjektet) 200 - Ferdig konsept    |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  |                                          |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. \*

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |        |       |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt   | 0                        |        |       |
| Brukstid, normalt   | 00                       | til 24 | 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 1                        |        |       |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |        |       |

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 061.001    | Trillebord, rustfritt stål                      | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.092

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                             |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]2. april 2025 13:31     |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 78,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 80,94 | medvirkning                         |                                  |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde        | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                       |
| Romforklaring                                    | ELFO                        | Omkrets:     | 0     | Plan                                | 08 - Plan 08                     |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |              |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                  |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       | Romnavn                             | 085.47 - Laboratorium, maskinrom |
|                                                  |                             |              |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                  |
|                                                  |                             |              |       | Status (Programmert)                | dR0 - Klar for medvirkning       |
|                                                  |                             |              |       | MMI (Prosjekttert)                  | 100 - Skisse                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |              |       |                                     |                                  |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       |                                     |                                  |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       |                                     |                                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007363622               |              |       |                                     |                                  |

| Beskrivelse                                                                             |                                   |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                |                                   |               |       |
| Kombinert laboratorium og instrumentrom,. Elektroforese og arbeid med spesialproteiner. |                                   |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                      | Verdi                             | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                       | 3                                 |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                       | 07                                | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                     | 5                                 |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                      | <input type="checkbox"/>          |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                          | Verdi                             | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                     | 10.01.058, 10.01.098 og 10.01.033 |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                                     |                      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon                       |                      |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                                     |                      |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                               | Spesifikasjon        |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.01.098, 10.01.058 |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.092

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon              | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon            |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Tappepunkt for Type I vann | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturl med lang hendel |
|                              |                                     |                            | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|                              |                                     |                            | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon              |          |                                     |                          |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |                            |          |                                     |                          |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.092

| Gasser                  |       |                 |                   |       |               |
|-------------------------|-------|-----------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon   | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                 | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                 |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     |                 |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |                 |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                 |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |                 |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |                 |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     | Se utstysrliste |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                 |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |                 |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                 |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |                 |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall  |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 2          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| MVB.005       | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann - Hovedartikkel           | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013.05.01 | Analysator HPLC, HbA1c, storvolum                              | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.034       | Analysator elektroforese                                       | 3          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.034.02    | Analysator elektroforese, kapillærelektroforese                | 3          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.070       | Analysator, hemoglobinopater                                   | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.071       | Analysator, plasmaproteiner og erytrocytter                    | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.072       | Analysator, turbidimeter                                       | 1          | Nei  | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| FBD.031.02    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=900 h=30                        | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                       | 18         | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                       | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.05    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1800 h=30                       | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.16    | Benkeplate LAB m/kum laminat d=650 b=1600                      | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                             | 2          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.016.06    | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650           | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05    | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650      | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200                    | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.02    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500                    | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.04    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1800                    | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                               | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSA.069.01    | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000                   | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GBD.004       | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel                   | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                             | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.092

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                          | modelleres |      |     |          |        |           |
| 022.020.07    | Pipetteringsrobot, til gelanalyser                       | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.1  | Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling                     | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.05.1  | Sentrifuge, ultra, bordmodell                            | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                   | 5          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600    | 12         | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.012.06    | Underskap LAB oppheng for kum d=600<br>b=1494 h=600      | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1196 h=900 | 6          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.05 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1796 h=900 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900  | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300<br>h=900        | 6          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.093

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                  |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 05 - Felles  |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]1. oktober 2024 08:32 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 27,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 25,29 | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                          |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                          |
|                                                  |                   | Bygg M - Bygg M                                      |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Plan 08 - Plan 08                                    |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | Romnavn 087.14 - Lager,                              |
| Lysstyringskode                                  |                   | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                       |

| Beskrivelse                                        |
|----------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |
| Oppbevaring av forbruksvarer i åpne hyller. *      |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) |
| Personer, normalt 0                                |
| Brukstid, normalt 07 * til 17 * 5 d/u *            |
| Personer, maksimalt 1                              |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>        |
| Nærhet/sambruk                                     |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |

| Utforming/bygg                                           |
|----------------------------------------------------------|
| Vegger                                                   |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>            |
| Generelt for rommet                                      |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>  |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.01    | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100                   | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.07    | Hyllereol, rustfri d=600 b=1000 h=2100                  | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.06    | Hyllereol, rustfri d=600 b=800 h=2100                   | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| UJZ.403.01.01 | MFP skriver - A4 Bordmodell                             | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem                   | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.094

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                  |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 05 - Felles  |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]1. oktober 2024 08:33 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 35,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 33,98 | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                          |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                          |
|                                                  |                   | Bygg M - Bygg M                                      |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Plan 08 - Plan 08                                    |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | Romnavn 087.14 - Lager,                              |
| Lysstyringskode                                  |                   | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                       |

| Beskrivelse                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                    |
| Oppbevaring av kjøle og frysevarer i kjøle- og fryseskap. * |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)          |
| Personer, normalt 0                                         |
| Brukstid, normalt 07 * til 17 * 5 d/u *                     |
| Personer, maksimalt 1                                       |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                 |
| Nærhet/sambruk                                              |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                         |

| Utforming/bygg                                           |
|----------------------------------------------------------|
| Vegger                                                   |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>            |
| Generelt for rommet                                      |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>  |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                       | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                       | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                       | 4      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                       | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.01.01 | MFP skriver - A4 Bordmodell                              | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem                    | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 041.004.01    | Ultrafryser, -86 grader, skap                            | 6      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.096

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                               |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET  |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                           |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]22. may 2024 15:50 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 25,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 22,83  | medvirkning                                          |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                          |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                          |
|                                                  |                   | Bygg M - Bygg M                                      |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Plan 10 - Plan 10                                    |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                 |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | (Klassifikasjonssystemet)                            |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | Romnavn 087.14 - Lager,                              |
| Lysstyringskode                                  |                   | (Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                        |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av forbruksvarer i kasse- bakkeskap eller åpne hyller.

Oppbevaring av kjøle og frysevarer i kjøle- og fryseskap.

Bestilling og mottak av forbruksartikler \*

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Personer, normalt                                  | 0                        |                  |
| Brukstid, normalt                                  | 07 *                     | til 20 * 5 d/u * |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |                  |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |                  |

| Nærhet/sambruk                      | Verdi       | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | 10.01.059 * |               |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                                 | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/>              |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                                 | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input checked="" type="checkbox"/> * | Kondens *     | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklimate

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                           | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|----------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm     | 4      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHB.001.05 | Hyllereol, rustfri d=400 b=1200 h=2100 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100  | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm     | 3      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| RTC.005    | Trådløst temperaturovervåkningssystem  | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader, skap          | 5      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader, skap          | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.098

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                  |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                                |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]17. oktober 2024 08:46  |

| Koding                                           |                               | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | M1.K/M1.7                     | Programmert  | 28,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin          |
| Bruksromnr                                       |                               | Prosjekttert | 28,51 | medvirkning                         |                                 |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom valid.                | Høyde        | 0     | Malrom togtilhørighet               | MNO                             |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   | Omkrets:     | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                      |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                  |              |       | Plan                                | 08 - Plan 08                    |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer |              |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00    |              |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                 |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            |              |       | Status (Programmert)                | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            |              |       | MMI (Prosjekttert)                  | 100 - Skisse                    |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007365367                 |              |       |                                     |                                 |

| Beskrivelse                                                                            |                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                               |                                     |                  |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering elektroforese og spesialproteiner. * |                                     |                  |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                     | Verdi                               | Spesifikasjon    |
| Personer, normalt                                                                      | 3 *                                 |                  |
| Brukstid, normalt                                                                      | 07 *                                | til 20 * 5 d/u * |
| Personer, maksimalt                                                                    | 3 *                                 |                  |
| Varig arbeidsplass                                                                     | <input type="checkbox"/>            |                  |
| Nærhet/sambruk                                                                         | Verdi                               | Spesifikasjon    |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                    | Nærhet til 10.01.092 og 10.01.033 * |                  |

| Utforming/bygg                  |                          |                                                   |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon                                     |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                                                   |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                                                   |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi Spesifikasjon                               |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input checked="" type="checkbox"/> * 10.01.092 * |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.098

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                       |                                                 |            |       |               |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                                 | Spesifikasjon                                   |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> * | Makulering av papir med sensitiv informasjon. * |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                                 | Spesifikasjon                                   | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>              |                                                 |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>              |                                                 |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GBA.006.06 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000                       | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000         | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                    | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 025.027    | Lyskasse til vurdering av geler, elfo                   | 1      | Nei                | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 4      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 5      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.100

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, molekylærbiologi                          |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]27. march 2025 08:40    |

| Koding                                           | Areal                      | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 20,00          | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 21,47          | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | Omkrets: 0                 | Plan 08 - Plan 08                        |
| Modellnavn fra Revit                             |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            | (Klassifikasjonssystemet)                |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse           |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---             |                                          |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00 |                                          |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372792              |                                          |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal ivareta pre-PCR i molekylærbiologiske analyser. Laboratorierom for manuelle og semiautomatiske analyser. Utførelse av ekstraksjon av nukleinsyrer.  
Analyseinstrumenter på bord, benk eller gulv

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                                                              | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 3                                                                  |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                                                 | til 20 5 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 4                                                                  |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/>                                           |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                                                              | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | 10.01.072, 10.01.033, 10.01.037, 10.01.036, 10.01.035 og 10.01.034 |               |

### Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.100

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon      |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturlang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                    |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                    |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                    |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                    |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |                     |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--|--|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0 Maks 25 | Krav fra reagenser. |  |  |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |                     |  |  |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |                     |  |  |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                                   |               |                     |  |  |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |                     |  |  |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Smitteavfall  |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                        | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBC.008    | Arbeidsbenk på ben med kum og skap<br>hovedartikkel | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.066.01 | Automatisk DNA/RNA purification & assey set<br>up   | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30            | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30            | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.022.01 | Ekstraksjonsinstrument, manuelle kit                | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                  | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| NYZ.006    | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                    | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH                               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                  | 3      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                     | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02 | Stol taburett hjul høy                              | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.08 | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900   | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.101

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Forrom, PCR                                              |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI  |
| RFP status  | Avledet fra SRF.142.05                                   |
| Sist endret | Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]10. march 2025 13:46 |

| Koding                                           | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 4,00 | Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 5,02 |                                                       |
| Modellnavn fra Revit                             | Høyde 0          | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin              |
|                                                  | Omkrets: 0       | medvirkning                                           |
| Romkonfigurasjon                                 |                  | Malrom togtilhørighet J2-U1                           |
| Dato synkronisert fra modell                     |                  | PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                  | standardromskatalog-forprosjektfase ARH               |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  | Status Malrom Ikke påbegynt                           |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  | Bygg M - Bygg M                                       |
| Lysstyringskode                                  |                  | Plan 08 - Plan 08                                     |
|                                                  |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
|                                                  |                  | (Klassifikasjonssystemet)                             |
|                                                  |                  | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                        |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sluse for å hindre kontaminering av PCR analyser. Sluse for personell og utstyr.  
Omkledning for personalet.  
Håndtering av utstyr, urent tøy, avfall. Oppbevaring av diverse utstyr.  
Servant for håndvask. \*

#### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |          |         |
|---------------------|--------------------------|----------|---------|
| Personer, normalt   | 1                        |          |         |
| Brukstid, normalt   | 07 *                     | til 20 * | 5 d/u * |
| Personer, maksimalt | 2 *                      |          |         |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |          |         |

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

### Utforming/bygg

|                                 |                            |               |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                      | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> * |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/>   |               |

|                                |                            |               |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| Generelt for rommet            | Verdi                      | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> * |               |



### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> *          |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> | *             |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> | *             |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                               | Spesifikasjon     | Lyd og bilde                        | Verdi                      | Spesifikasjon |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Alle funksjoner | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> * |               |
|                             |                                     |                   | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/>   |               |

### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon            |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturl med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                          |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                          |

### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/>            |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1 *                                 |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input checked="" type="checkbox"/> | Undertrykk    |



#### Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

#### HMS

| Avfall                       | Verdi                      | Spesifikasjon |            |       |               |
|------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/>   |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                      | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> * |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>   |               |            |       |               |

#### Utstyr i rom

Avledet fra SRF.142.05

| Artikkelnr           | Artikkelnavn                                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 062.011.03           | Avfallsbeholder, risikoavfall                                   | 1      | Nei                | Nei | GRU      | HF     | 1         |
| GXZ.018              | Dispenser sprit hovedartikkel                                   | 1      | Nei                | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHA.003.02           | Hylle, enkel, d=300 b=800                                       | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 1         |
| NYZ.005              | Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel                          | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12           | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                           | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.001.03 * Avledet | Høyskap LAB d=654 b=456 h=2100                                  | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003.01           | Knagg, dobbel                                                   | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 1         |
| FSA.013              | Overskap, generell, hovedartikkel                               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 1         |
| XSA.015              | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/<br>avstillingpanel, på vegg | 1      | Ja                 | Nei |          | RIKT   | 0         |
| 062.015.05           | Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter                                  | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | HF     | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.102

Romnavn: Forrom, lyd  
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI  
RFP status: Avledet fra SRMAL.043.00  
Sist endret: Nissen, Anders Mostrøm, [Language: en]28. march 2025 13:44

| Koding                                           |                             | Arealer     |      | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|---------------------------------------|--------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 4,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin   |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 5,19 | medvirkning                           |                          |
| Tegningsnavn                                     | Forrom                      | Høyde       | 0    | Malrom togtilhørighet                 | J3/J4-U2                 |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0    | Status Malrom                         | Ferdig                   |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,-----                 |             |      | Bygg                                  | M - Bygg M               |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00  |             |      | Plan                                  | 08 - Plan 08             |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372815               |             |      | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 30                          |             |      | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse             |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 28                          |             |      |                                       |                          |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forrom til garderober eller toaletter ol med håndvask.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt   | 0                        |
| Brukstid, normalt   |                          |
| Personer, maksimalt | 1                        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |

| Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                                 | Spesifikasjon            |          |                          |               |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> * | Inntransport av utstyr * |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> * |                          |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>              |                          |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                                 | Spesifikasjon            | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>              |                          | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>              |                          |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                                 | Spesifikasjon           |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/>   | Armatyr med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input checked="" type="checkbox"/> * | iht. utstyr i rom *     |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>              |                         |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                       |                         |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                       |                         |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.102

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.043.00

| Artikkelnr           | Artikkelnavn                                | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 * Avledet | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400           | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 062.001.08           | Avfallsmodul for kildesortering             | 1      | Nei                | Nei | GRU      | HF     | 1         |
| FHC.001.02 * Avledet | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006              | Håndvask, 600 x 500, lang hendel            | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12 * Avledet | Håndvaskmiljø 2G, NRH                       | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003.01           | Knagg, dobbel                               | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005.02 * Avledet | Kontorstol, u/armlene                       | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001 * Avledet    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm               | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002 * Avledet    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer             | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UZH.010 * Avledet    | Øyedusj vegghengt                           | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.103

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, fluorescensemikroskop                     |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]16. desember 2024 12:51 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |      | Grupper / Klassifiseringer / Status     |                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 5,00 | Forprosjekt aktivitet B                 | 21 Kontorarbeidsplasser og møterom |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 4,32 |                                         |                                    |
| Tegningsnavn                                     | Fluor                       | Høyde        | 0    | Funksjonsprosjekt                       | J - Laboratoriemedisin             |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0    | medvirkning                             |                                    |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |      | Malrom togtilhørighet                   | J3-02                              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |      | PG ansvar                               | NSA - prosjekteringsgruppe         |
| Romkonfigurasjon                                 | L----,----,---              |              |      | standardromskatalog-forprosjektfase ARH |                                    |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372853               |              |      | Status Malrom                           | Pågår                              |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00  |              |      | Bygg                                    | M - Bygg M                         |
| Lysstyringskode                                  | LK121                       |              |      | Plan                                    | 10 - Plan 10                       |
|                                                  |                             |              |      | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)   | 3.4 - Laboratoriemedisin           |
|                                                  |                             |              |      | MMI (Prosjekttert)                      | 100 - Skisse                       |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Mørkt rom for mikroskopierte med fluorescense.     |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 3                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.103

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon  |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                               | Spesifikasjon  |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input checked="" type="checkbox"/> | Total blending |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.103

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.03    | Hylle LAB laminat to i høyden d=300 b=900               | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200             | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 025.001.05    | Mikroskop, fluorescens                                  | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                  | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900       | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.108

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, genomstudier                              |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 04 - SPES/ FUI |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]9. may 2025 12:55       |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 27,00 | Funksjonsprosjekt                     | J - Laboratoriemedisin             |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 34,55 | medvirkning                           |                                    |
| Tegningsnavn                                     | Genom                       | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                         |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 10 - Plan 10                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin           |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 085.08 - Laboratorium, cellekultur |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.-....-                |              |       | Status (Programmert)                  | dR0 - Klar for medvirkning         |
| Kategori i Klimatabell                           | Laboratorier                |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372921               |              |       |                                       |                                    |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00  |              |       |                                       |                                    |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Isolering av RNA og analyser av RNA subtyper med molekylærbiologiske metoder.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |        |       |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt   | 1                        |        |       |
| Brukstid, normalt   | 07                       | til 20 | 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 2                        |        |       |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |        |       |

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.108

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon            |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturl med lang hendel |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                          |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                          |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                          |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.108

| Gasser                  |       |                                            |                   |       |               |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon                              | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                                            | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                                            |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |                                            |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |                                            |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                                            |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |                                            |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |                                            |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |                                            |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                                            |                   |       |               |
| Propan                  | 1     | Gassbrenner med løst propan/butan beholder |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                                            |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |                                            |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |                          |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon            |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Organiske løsningsmidler |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon            | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                          |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                          |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr   | Artikkelnavn                                                   | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|              |                                                                | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.01   | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.068.01   | Analysator DNA microarray, scanner                             | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 021.068      | Analysator DNA microarray, vaskestasjon                        | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 021.038.02   | Analysator PCR, real time 96                                   | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.050      | Analysator, microchip elektroforese                            | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.031.03   | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1200 h=30                       | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.031.04   | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1500 h=30                       | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.03   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                       | 5          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                        | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                       | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.16   | Benkeplate LAB m/kum laminat d=650 b=1600                      | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.067      | Biorobot                                                       | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.06   | Blander, "Tube roller"                                         | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.068      | DNA Microarray system                                          | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.022.01   | Ekstraksjonsinstrument, manuelle kit                           | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03   | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                             | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| IBZ.002      | Gassbrenner                                                    | 1          | Nei  | Nei |          | RIV    | 7         |
| FSJ.016.06   | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650           | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006      | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                               | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12   | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GBD.004      | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel                   | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03   | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                             | 2          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.074      | Kulemølle - Utstyr for lysering av vev                         | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| ODZ.002      | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                                | 2          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro                                  | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro                                  | 3          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.108

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FAA.004.02    | Sikkerhetsbenk kl.2 B, 1200mm                            | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                          | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                   | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| RTC.005       | Trådløst temperaturovervåkningssystem                    | 1      | Nei                | Ja  | BIT      | IKT    | 0         |
| 059.003.02    | Ultralydbad, sirkulær                                    | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600    | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.012.06    | Underskap LAB oppheng for kum d=600<br>b=1494 h=600      | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1196 h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300<br>h=900        | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 016.008       | Varmeblokk                                               | 2      | Nei                | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| 022.007       | Vortex mikser                                            | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 10        |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.112

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 02 - MET   |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                            |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:06 |

| Koding                                           | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 7,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 7,70  | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0          | Malrom togtilhørighet J2-04              |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0       | Status Malrom Ikke påbegynt              |
|                                                  |                  | Bygg M - Bygg M                          |
| Romkonfigurasjon                                 |                  | Plan 10 - Plan 10                        |
| Kategori i Klimatabell                           |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| Dato synkronisert fra modell                     |                  | (Klassifikasjonssystemet)                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                  | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse            |
| Lysstyringskode                                  |                  |                                          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  |                                          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  |                                          |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. * |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |

| Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.113

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:05       |

| Koding                                           |                             | Arealer     |      | Grupper / Klassifiseringer / Status |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------|-------------------------------------|--------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 3,00 | Funksjonsprosjekt                   | J - Laboratoriemedisin   |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 3,88 | medvirkning                         |                          |
| Tegningsnavn                                     | Forbr.                      | Høyde       | 0    | Malrom togtilhørighet               | J2-04                    |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0    | Status Malrom                       | Ikke påbegynt            |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,-----                 |             |      | Bygg                                | M - Bygg M               |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                 |             |      | Plan                                | 07 - Plan 07             |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007364933               |             |      | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00  |             |      | (Klassifikasjonssystemet)           |                          |
| Lysstyringskode                                  | LK121                       |             |      | MMI (Prosjektet)                    | 100 - Skisse             |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |      |                                     |                          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |      |                                     |                          |

| Beskrivelse                                        |                          |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |
| Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. * |                          |               |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 24 7 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi Spesifikasjon      |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.113

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.114

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 01 - Analysehall |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                  |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:05       |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 3,00           | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 2,31            | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Malrom togtilhørighet J2-04              |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Status Malrom Ikke påbegynt              |
|                                                  |                            | Bygg M - Bygg M                          |
| Romkonfigurasjon                                 |                            | Plan 07 - Plan 07                        |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00 | (Klassifikasjonssystemet)                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007373034              | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse            |
| Lysstyringskode                                  | LK121                      |                                          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                         |                                          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                         |                                          |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. * |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.114

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.115

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                 |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 05 - Felles |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                             |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:05  |

| Koding                                           | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 5,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 7,72  | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0          | Malrom togtilhørighet J2-04              |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0       | Status Malrom Ikke påbegynt              |
|                                                  |                  | Bygg M - Bygg M                          |
| Romkonfigurasjon                                 |                  | Plan 08 - Plan 08                        |
| Kategori i Klimatabell                           |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| Dato synkronisert fra modell                     |                  | (Klassifikasjonssystemet)                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                  | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse            |
| Lysstyringskode                                  |                  |                                          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  |                                          |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  |                                          |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. * |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |

| Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.01.115

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: J - Laboratoriemedisin  
Romnivå: 10.01: Laboratoriemedisin / Analyse

Romfunksjonsnr: 10.01.116

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                 |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse / 05 - Felles |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                             |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:04  |

| Koding                         | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status      |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                  | Programmert 3,00 | Funksjonsprosjekt J - Laboratoriemedisin |
| Bruksromnr                     | Prosjektet 2,31  | medvirkning                              |
| Tegningsnavn                   | Høyde 0          | Malrom togtilhørighet J2-04              |
| Modellnavn fra Revit           | Omkrets: 0       | Status Malrom Ikke påbegynt              |
|                                |                  | Bygg M - Bygg M                          |
| Romkonfigurasjon               |                  | Plan 08 - Plan 08                        |
| Kategori i Klimatabell         |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)      |                  | (Klassifikasjonssystemet)                |
| Dato synkronisert fra          |                  | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse            |
| modell                         |                  |                                          |
| Lysstyringskode                | LK121            |                                          |
| Støy fra tekniske              | 45               |                                          |
| installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  |                                          |
| Støy fra tekniske              | 47               |                                          |
| installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  |                                          |

| Beskrivelse                                        |
|----------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |
| Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. * |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) |
| Personer, normalt 0                                |
| Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u                  |
| Personer, maksimalt 1                              |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>        |
| Nærhet/sambruk                                     |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |

| Utforming/bygg                                           |
|----------------------------------------------------------|
| Vegger                                                   |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>            |
| Generelt for rommet                                      |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input type="checkbox"/>  |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |