



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.046

Romnavn	Pause, stort
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Avledet fra SRF.116.02
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]7. oktober 2024 12:49

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:		Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr		Prosjektert	41,80		
Tegningsnavn	Pause	Høyde	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	W - Renhold
Dato synkronisert fra modell	7/2/2025 10:16:14 AM +02:00	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	J3-02
Romkonfigurasjon	BR---,2L,---			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001			Status Malrom	Ferdig
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007313368			Bygg	M - Bygg M
Lysstyringskode	LK117			Plan	U1 - Plan U1
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.8 - Renhold
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	116 - Pause
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.			
Innredet for spis, opphold og oppbevaring/tilberedning av medbrakt mat.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	20		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	30		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		
Skjerming mot innsyn	☐		
Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.046

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.046

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.116.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.015 * Avledet	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.007.01 * Avledet	Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GMZ.002.02	Kaffemaskin avansert	1	Ja	Nei	KJK	HF	7
GFA.001 * Avledet	Kjøleskap, husholdning hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
FXB.003 * Avledet	Knagg, hovedartikkel	11	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GMA.002 * Avledet	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
FSI.005.01 * Avledet	Overskap kjøkken for innbygging, mikrobølgeovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GOZ.010 * Avledet	Sofa modul hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.008.01 * Avledet	Sofa, 2-seter	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.010.01 * Avledet	Stol, klapp løs	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.03	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	14	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.001

Romnavn	Lager, tøy
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]27. may 2024 21:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 15,01	medvirkning
Tegningsnavn Tøy	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Romkonfigurasjon -----,-----	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Modellnavn fra Revit 03001-MN-00-U3-A-200-NA-001		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering (Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell Lager/Arkiv		Romnavn 087.42 - Lager, tøy (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra 7/2/2025 10:16:14 AM		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
modell +02:00		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007313429		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagring av rent sengetøy til oppredning av rene senger, inkludert dyner og puter.

Rent tøy kommer inn i lageret via korridor på AGV vogner. Tøy lagres på vogner i tøylageret. Må være plass til mange vogner da forbruket av tøy er stort.

Automatiske døråpnere og bred dør.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt	0
Brukstid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	☐

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til sengereing
-------------------------------------	-----------------------

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	☒
Glass i dør	☐
Automatisk døråpner	☒

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	☐
Ikke vindu	☐

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Blending	☐
----------	--------------------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------



IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.004

Romnavn	Lager, senger
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]29. november 2021 15:38

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 25,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 15,84	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Romforklaring	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
Modellnavn fra Revit		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell		Romnavn 087.36 - Lager, senger
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet)
modell		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐	
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.004

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.004

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.007.08	Sykehusseng, spebarn	8	Ja	Nei	GRU	RUT	9



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.005

Romnavn	Oppstillingsplass, rene senger
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]16. oktober 2024 14:45

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 50,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 138,30	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Romkonfigurasjon	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Modellnavn fra Revit		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell	Korridor - Transportkulvert/ brannsluser/støttearealer	Romnavn 109.06 - Oppstillingsplass, (Klassifikasjonssystemet) senger
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007313443	Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning
Dato synkronisert fra modell	7/2/2025 10:16:14 AM +02:00	MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av rene oppredde senger.
Sone for sengereing.
Oppbevaring av AGV vogner med rent sengetøy og dyner/puter.
Oppstillingsplass for henting av ren seng for transport til sengeautomat med evt. AGV.
Rommet skal ha stikkontakt rene senger som blir ladet og funksjonstestet.
Stikkontakt skal være på fleksibel arm.
Lagring av rene baljesenger.
Pc'er for å registrere og funksjonsteste klargjorte senger.
Rene senger kan ha noe restvann så det må være sluk/rist for å fange opp vannsøl/drypp når de kommer ut av maskin.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.005

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Rist			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.005

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	2	Nei	Nei	FIN	ARK	0
UEA.002.01	Enkel stikkontakt utenpåliggende montert i tak	2	Ja	Nei		RIE	0
FHA.002.03	Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UJZ.404.02	Håndscanner	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
NYZ.022	Håndvaskmiljø hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.020	Pakke, PC - Vegghengt full arbeidsstasjon	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
039.023.01	Rullestativ, mobilt til plastovertrekk/rull	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
061.001.04	Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk heving	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.010	Vogn, madrasser	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.006

Romnavn	Oppstillingsplass, urene senger
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]16. oktober 2024 14:45

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 90,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 115,96	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Romkonfigurasjon	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Modellnavn fra Revit		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell		Romnavn 109.07 - Oppstillingsplass, urene senger
		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
GLN (Globalt lokasjonsnr)		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplass urene senger, inkludert baljesenger. Muliggjort for AGV transport. Rulleport eller skyvedør til korridor.

Rommet skal ha spylesone, kum, rist og sluk. Denne sonen kan være felles med manuell vask, 13.08.013 der man trenger avtrekk for aerosoler.

Seng skal strippes for urent sengetøy. Oppbevaring av AGV vogner for sortering av urent sengetøy og dyner/puter.

Rommet skal ha håndvask.

PC'er for registrering av seng og funksjonstesting. Type PC utstyr avhenger av hvilken sporingsløsning som velges. Det er behov for håndholdt scanner-utstyr.

Takhengte stikkontakter for tilkobling av funksjonstesting av seng, med fleksibel arm.

Skap til forbruksvarer som hansker, munnbind og forkle etc. Nøddusj til øyevask.

Rommet skal ha undertrykk.

Kunstig belysning av arbeidsområdet

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 247 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til manuell vask.	

Utforming/bygg							
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom		☐	
Skjerming mot innsyn		☐					



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.006

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Sone for manuell vask

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	
			Øyedusj	☒	Med flaske
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Rist			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.006

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.043	Arbeidsstol, arbeid/operatør	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHA.002.03	Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UJZ.404.02	Håndscanner	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
ODZ.020	Pakke, PC – Vegghengt full arbeidsstasjon	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GPZ.010.02	Stol, klapp løs vegghengt	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.007

Romnavn	Rengjøring, senger
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]16. oktober 2024 10:34

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 100,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 124,00	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Romforklaring	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
Modellnavn fra Revit		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell		Romnavn 186.03 - Vaskerom, senger
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet)
modell		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Maskinell vask av senger og madrasser.			
Det skal være to vaskelinjer.			
Tørk/kontroll av seng			
Oppbevaring av desinfeksjonsmidler.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☒	Sengevaskemaskinen monteres mellom uren og ren side
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	

Vinduer og Dører					
Dører		Verdi	Spesifikasjon		
Spesielle krav til døråpning		☒	Sengetransport		
Glass i dør		☐			
Automatisk døråpner		☒			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Dagslys		☐			
Ikke vindu		☐			

Vinduer		Verdi	Spesifikasjon	
Blending		☐		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.007

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Driftsovervåking

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☒	se utstyrliste	Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Ved vaskemaskin og vaskestasjon			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	1				
Okxygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒	Sengevaskemaskinen			
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
051.009	Tunellvaskemaskin, for senger, med madrassvask	2	Ja	Ja	GRU	RUT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.009

Romnavn	Arbeidsrom, sengereiing
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Winge, Ståle, [Language: en]3. june 2025 13:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 30,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 35,62	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Romkonfigurasjon	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Kategori i Klimatabell		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
Modellnavn fra Revit		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell		Romnavn 006 - Arbeidsrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Legge madrass på senger.
Sengeredning med dyne, pute og lintøy etter maskinell eller manuell vask.
Senger skal funksjonstestes og trenger stikkontakt med sikringsindikator. Testing av seng gjøres før oppredning.
Trenger en arbeidsstasjon til å registrere test. RIKT/RIE må vurdere hva slags type som trengs til dette.
Behov for traller i rommet ses i sammenheng med bruk av lager tøy/rekvisita
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Brukstid, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet		
Verdi	Spesifikasjon	
☐	Glassfelt i vegg til andre rom	

Vinduer og Dører					
Dører		Verdi	Spesifikasjon		
Spesielle krav til døråpning		☒	Inntransport av utstyr		
Glass i dør		☐			
Automatisk døråpner		☐			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Dagslys		☐			
Ikke vindu		☐			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Blending		☐			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.009

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Okxygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐	
Spesielle rengjøringsmetoder	☐	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
061.001.04	Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.012

Romnavn	Lager, forbruksvarer
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]11. oktober 2024 10:29

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 15,76	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Malrom togtilhørighet J3-06
Romkonfigurasjon	Omkrets: 0	Status Malrom Pågå
Modellnavn fra Revit		Bygg M - Bygg M
		Plan U1 - Plan U1
Kategori i Klimatabell		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet)
modell		Romnavn 087.14 - Lager,
GLN (Globalt lokasjonsnr)		(Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer
Lysstyringskode		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer. Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskriftsmessig i tette skap eller skuffer.

Behov for å oppbevare 12 x 20 liters dunker med såpe og tørkemiddel, til enhver tid.

Godset skal oppbevares i fem fastmonterte skap sør for søyle, og hyller i tre høyder nord for søylen i rommet.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr.

Mulighet for bestilling og mottak av forbruksartikler samt mulighet for forbruksregistrering ved bruk av mobil scanner. *

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	1		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒ *	Se merknad i kommentarfeltet *
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☐
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☐
----------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.012

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS		
Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐	
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐	
Spesielle rengjøringsmetoder	☐	

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.087.34

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.01 * Avledet	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FHB.001.06 * Avledet	Hyllereol, rustfri d=600 b=800 h=2100	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UJZ.404.02 * Avledet	Håndscanner	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FSH.001.01	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	5	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.020	Pakke, PC – Vegghengt full arbeidsstasjon	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
061.001.03 * Avledet	Trillebord, transport med håndtak 120 x 60 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.013

Romnavn	Rengjøring, senger manuell
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]16. oktober 2024 10:39

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 20,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 21,41	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Romforklaring	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
Modellnavn fra Revit		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 186.03 - Vaskerom, senger
Kategori i Klimatabell	Ingen	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007362724	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
Dato synkronisert fra	7/2/2025 10:16:19 AM	MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
modell	+02:00	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for manuell vask av senger i tilfeller når vaskemaskin er i ustand, eller ved behov for forvask. Rommet blir kritisk når vaskeautomat er ute av drift.

Rommet skal ha sluk og må ligge i umiddelbar nærhet til vaskerom med sengevaskemaskin slik at flyt av urene senger inn og rene ut går som normalt. Skal ha tappepunkt med kum.

Det skal være mulig både med manuell vask, dampvask og spyling. Det vil ikke være høytrykkspyling i dette rommet. Det må være et tappepunkt med mulighet for påkobling av slange.

AGV vogn brukes til urene kluter.

Servanten i rommet er til håndvask.

Rist midt i rommet

Oppbevaring av desinfeksjonsmidler.

Senger som vaskes manuelt skal registreres i elektronisk system (Asset Management System eller Bed Management System) og sammenstilles med senger som vaskes i maskin.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	nærhet	til vaskerom med vaskeautomat og sengeverksted.

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒	inn til ren side			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	
			Øyedusj	☒	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Rist			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
GSA.001.08	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1055	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.016

Romnavn	Lager, senger
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]5. march 2023 18:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt L - Sengehåndtering
Bruksromnr	Prosjektert 50,76	medvirkning
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering (Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring		Romnavn 087.36 - Lager, senger (Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
Kategori i Klimatabell		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
GLN (Globalt lokasjonsnr)		

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Oppstilling av senger og bårer		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Bruktid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg							
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom		☐	
Skjerming mot innsyn		☐					

Vinduer og Dører					
Dører		Verdi	Spesifikasjon		
Spesielle krav til døråpning		☒	Sengetransport		
Glass i dør		☐			
Automatisk døråpner		☒			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Dagslys		☐			
Ikke vindu		☐			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Blending		☐			

Elkraft		
Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	



IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002.03	Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0