



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.01.017

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 01 - Klinisk forskningspost
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 33,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Bruksromnr	Prosjekttert 36,24	dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn UB	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og
Modellnavn fra Revit 03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets: 0	medvirkning undervisning, OUS og UiO
Romforklaring Barn, ønskes samlet i 3. etasje N-bygg i forskningstun		Malrom togtilhørighet J1/J2 - 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei) ja-andre		PG ansvar NRH -
Antall plasser 1		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon BR---2L-.-		forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell Hvileplasser/observasjon		Status Malrom Pågår
Dato synkronisert fra 12.11.2025 16:11:33 +01:00		Bygg N1 - Bygg N1
modell		Plan 03 - Plan 03
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007349688		Delfunksjon 8.2 - Forskning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB] 33		(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] 35		Romnavn 104 - Observasjonsplass
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Observasjon av pasient for kliniske studier. Forbeholdt forskningsaktivitet.

Tilgang fra hodeenden og pleie begge sider av seng samtidig, 1-2 pleiere. Prøvetaking. Mulighet for fortløpende å skrive inn journalnotater og slå opp i diverse dokumentasjon. Overvåking av pasient m/overvåk.utstyr v/seng, ev. også m/overvåk.utstyr plassert i arbeidsstasjon eller annet sted. Samtale med pasient. Av- og påkledning pasient. Mulighet for skjerming av pasient. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	10 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.01.017

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☐

*

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

2 *

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

3 *

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.01.017

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.15 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	2	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	2	Ja	Ja	MTU	RUT	7
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	2	Ja	Nei	MTU	RUT	1
XSA.014 * Avledet	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	2	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029 * Avledet	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	2	Ja	Nei		RIKT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	2	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001 * Avledet	Trillebord, rustfritt stål	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.005.08 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, hvile	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KSA.002.04 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2000	2	Ja	Ja		RIE	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.02.040

Romnavn	Møte, seminarrom
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRF.098.04
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]7. oktober 2025 08:41

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	J.K/J.G2	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr		Prosjektet	40,85		
Tegningsnavn	Seminar	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Antall plasser	25	Omkrets:	0	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001			Malrom togtilhørighet	MNO
Romkonfigurasjon	BRE--.-2L-.-			PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom			standardromskatalog-	
Lysstyringskode	LK113			forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:34 AM +01:00			Bygg	N1 - Bygg N1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007315508			Plan	01 - Plan 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	8.5 - Undervisning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	133 - Seminarrom
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektet)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper.

Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett.

Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder.

Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 16 studenter +2 instruktører.

Oppbevaring materiell. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	18 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	18 *	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	*	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.040

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐		Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☐				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	18 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.040

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.098.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.014 * Avledet	AV-skjerm, 100"	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
UMZ.015 * Avledet	AV-skjerm, 55"	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
092.004.02 * Avledet	AV-system, Seminarrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.008.02 * Avledet	Bord, kateter auditorium b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UXZ.016 * Avledet	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.011 * Avledet	Høytaler 8", aktiv, i kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008 * Avledet	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GBA.005.06 * Avledet	Seminarbord b=450 d=1400	8	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01 * Avledet	Stol, møte	16	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBA.077 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FBA.079 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.02.043

Romnavn	Møte, seminarrom
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRF.098.04
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]12. february 2025 08:06

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	Eks. Ø/J4.6	Programmert	61,00	Forprosjekt aktivitet B	19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr		Prosjektet	60,24		
Tegningsnavn	Seminar	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Antall plasser	35	Omkrets:	0	medvirkning	MNO
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001			Malrom togtilhørighet	NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BRE--.-2L-.-			PG ansvar	
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom			standardromskatalog-	
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:38 AM +01:00			forprosjektfase ARH	
Lysstyringskode	LK113			Bygg	N1 - Bygg N1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007349497			Plan	01 - Plan 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			Delfunksjon	8.5 - Undervisning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28			(Klassifikasjonssystemet)	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30			Romnavn	133 - Seminarrom
				(Klassifikasjonssystemet)	
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektet)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper.

Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett.

Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder.

Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører.

Oppbevaring materiell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	25		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	30		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

*



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.043

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.043

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.098.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.014 * Avledet	AV-skjerm, 100"	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
UMZ.015 * Avledet	AV-skjerm, 55"	6	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
092.004.02 * Avledet	AV-system, Seminarrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.008.02 * Avledet	Bord, kateter auditorium b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UXZ.016 * Avledet	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.014 * Avledet	Høytaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008 * Avledet	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GBA.005.06 * Avledet	Seminarbord b=450 d=1400	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBA.077 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	6	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FBA.079 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.02.045

Romnavn	Møte, seminarrom
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRF.098.04
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]12. february 2025 08:07

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	Eks. Ø/J4.5	Programmert	60,00	Forprosjekt aktivitet B	19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr		Prosjektet	65,07	Funksjonsprosjekt	Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Tegningsnavn	Seminar	Høyde	0	medvirkning	MNO
Antall plasser	35	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001			PG ansvar	
Romkonfigurasjon	BRE--.-2L-.-			standardromskatalog-	
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom			forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:39 AM +01:00			Bygg	N1 - Bygg N1
Lysstyringskode	LK113			Plan	01 - Plan 01
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007349510			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	8.5 - Undervisning
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	133 - Seminarrom
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30			MMI (Prosjektet)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper.

Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett.

Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder.

Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører.

Oppbevaring materiell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	☐	7 d/u

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Nærhet/avstand til andre funksjoner	*	
-------------------------------------	---	--



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.045

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐		Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☐				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.045

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.098.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
UMZ.014 * Avledet	AV-skjerm, 100"	2	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
092.004.02 * Avledet	AV-system, Seminarrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.008.02 * Avledet	Bord, kateter auditorium b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UXZ.015 * Avledet	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 8 uttak	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.014 * Avledet	Høytaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008 * Avledet	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GBA.005.06 * Avledet	Seminarbord b=450 d=1400	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBA.079 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.02.056

Romnavn	Nisje, drikkestasjon
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRMAL.071.06
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]17. february 2025 10:37

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 5,00	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og
Bruksromnr	Prosjektert 5,01	medvirkning undervisning, OUS og UiO
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Malrom togtilhørighet MNO
	Omkrets: 0	Bygg N1 - Bygg N1
Romkonfigurasjon		Plan 01 - Plan 01
Kategori i Klimatabell		Delfunksjon 8.5 - Undervisning
GLN (Globalt lokasjonsnr)		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra		Romnavn 071.07 - Kjøkken,
modell		(Klassifikasjonssystemet) tekjøkken
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Nisje med drikkestasjon for vrimelearealet til FoU. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0 *	
Brukstid, normalt	00 *	til 24 * 7 d/u *
Personer, maksimalt	0 *	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg							
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom		☐	
Skjerming mot innsyn		☐					

Vinduer og Dører					
Dører		Verdi	Spesifikasjon		
Spesielle krav til døråpning		☐			
Glass i dør		☐			
Automatisk døråpner		☐			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Dagslys		☐	Blending		☐
Ikke vindu		☐			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.056

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☐	* *
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Okxygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS		
Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐	
Spesielle rengjøringsmetoder	☐	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.071.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBB.002.04 * Avledet	Bakplate, tekjøkken b=3000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBC.002.08 * Avledet	Benkeplate med kum d=620 b=3000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011 * Avledet	Underskap, generelt, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBC.005.02 * Avledet	Vannsifong d=400 b=330 h=150	2	Ja	Ja	KJK	RKJ	7



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.02.064

Romnavn	Møte, seminarrom
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRF.098.04
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]14. oktober 2025 10:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 65,00	Forprosjekt aktivitet B 19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr	Prosjektert 65,02	
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	medvirkning MNO
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		Malrom togtilhørighet MNO
Romforklaring		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	rom 14.02.064 og 065 skal ligge sammen	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BRE--.-2L-.-	Bygg M - Bygg M
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom	Plan 01 - Plan 01
Lysstyringskode	LK113	Delfunksjon 8.5 - Undervisning (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:41 AM +01:00	Romnavn 133 - Seminarrom (Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007359496	Status (Programmert) dr1 - Oppdatert ifm medvirkning
Antall plasser	0	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper.

Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett.

Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder.

Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører.

Oppbevaring materiell.

Rom 14.02.064 er master for styring av AV- utstyr når rommet er sammenslått med 14.02.065 *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	25		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	30		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

*



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.064

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Se merknad i kommentarfeltet *	Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☐				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.064

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.098.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
UMZ.014 * Avledet	AV-skjerm, 100"	2	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
092.004.02 * Avledet	AV-system, Seminarrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.008.02 * Avledet	Bord, kateter auditorium b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UXZ.016 * Avledet	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.014 * Avledet	Høyttaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008 * Avledet	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
OAZ.012 * Avledet	PTZ-kamera for møterom	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GBA.005.06 * Avledet	Seminarbord b=450 d=1400	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01 * Avledet	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
FDB.005.03 * Avledet	Talerstol hev/senk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
FBA.079 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.02.065

Romnavn	Møte, seminarrom
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Fra SRF.098.04
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]3. januar 2025 08:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 65,00	Forprosjekt aktivitet B 19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr	Prosjektert 65,00	
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	medvirkning MNO
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		Malrom togtilhørighet MNO
Romforklaring		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	rom 14.02.064 og 065 skal ligge sammen	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BRE--.-2L-.-	Bygg M - Bygg M
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:41 AM +01:00	Delfunksjon 8.5 - Undervisning (Klassifikasjonssystemet)
Lysstyringskode	LK113	Romnavn 133 - Seminarrom (Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007359502	Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Antall plasser	0	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning studenter, personale. Arbeid i grupper.

Møblering i klasseroms-/ forelesningsoppsett.

Bruk av AV-utstyr. Mulighet for tele-/videokonferanse. Fjernundervisning. Bildeoverføring internt/eksternt. Manipulering av digitale bilder.

Arbeid m. personlige PC'er. Samtidig bruk av data for ca. 25 studenter +2 instruktører.

Oppbevaring materiell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	30	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Tekjokken	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.065

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐		Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☐				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.098.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
UMZ.014 * Avledet	AV-skjerm, 100"	2	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
092.004.02 * Avledet	AV-system, Seminarrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.008.02 * Avledet	Bord, kateter auditorium b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UXZ.015 * Avledet	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 8 uttak	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.014 * Avledet	Høytaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008 * Avledet	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
OAZ.012 * Avledet	PTZ-kamera for møterom	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GBA.005.06 * Avledet	Seminarbord b=450 d=1400	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01 * Avledet	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
FDB.005.03 * Avledet	Talerstol hev/senk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
FBA.079 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 14.02.073

Romnavn	Stillerom
Plassering:	14 - OUS, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Fra SRF.146.00
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]24. april 2025 10:58

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 5,00	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr	Prosjektert 5,81	
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	medvirkning J3-02
		Malrom togtilhørighet NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell		PG ansvar standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Status Malrom Ferdig
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		Bygg N1 - Bygg N1
		Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 8.2 - Forskning
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Stillerom i kontorområder. Skjermet arbeidsplass. Benyttes for telefonsamtaler, bruk av PC, lesing mv. Samtaler mellom to personer
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Brukstid, normalt 07 til 17 5 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 14.02.073

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Fra SRF.146.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.019	Pakke, PC, høyttaler og webkamera	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.017

Romnavn	Undersøkelse og behandling, stort
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Fra SRF.175.34
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:		Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr		Prosjekttert	19,92		
Tegningsnavn	UB	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	J3-091011
Lysstyringskode	LK104			Malrom togtilhørighet	NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	1			PG ansvar	
Romforklaring	Undersøkelsesrom, klinisk forskning UiO			standardromskatalog-	
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:31 +01:00			Status Malrom	Pågår
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Bygg	N1 - Bygg N1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007315751			Plan	04 - Plan 04
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	8.5 - Undervisning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			Status (Programmert)	dR2 - Avklart tverrfaglig grensesnitt
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
- Forbeholdt forskningsaktivitet.
- Omfattende undersøkelse.
- Samtale med pasient.
- Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.
- Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.
- Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.
- Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
- Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.017

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass ☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning ☒
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer

Blending ☐

Elkraft

Belysning

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensert vann ☐

Avløp

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.017

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.34

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	5
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FSH.001	Høyskap kassebakke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003 * Avledet	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	5
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.01 * Avledet	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Ja	Nei	MTU	RUT	3
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001 * Avledet	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	5
031.025 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	5
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	3
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.023

Romnavn	Arbeidsrom, kurssal
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 10:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 120,00	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og
Bruksromnr	Prosjekttert 118,78	medvirkning undervisning, OUS og UiO
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 8.5 - Undervisning
Romforklaring		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell		Romnavn 006 - Arbeidsrom
Romkonfigurasjon		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
modell		medvirkning
Støy fra tekniske		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007315812	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kurssal med arbeidsstasjoner for radiologi.
Mulighet for plenumundervisning.
To studenter pr. arbeidsstasjon (tilknyttet PACS) med to skjermer med fysisk PC på stasjonær bord, 2 stoler og en konsoll.
PACS går via kablet OUS nett.

Læringen er gjennomgang av røntgen og MR bilder. Radiologi (PACS). Mønsterkjennelse osv. Dette utføres på arbeidsplassen til studentene.

3 skjermes løsning fra PACS til foreleser, samt visningsflater bak foreleser.

Rommet vil være godt egnet til all type digital undervisning og opplæring.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	45		
Brukstid, normalt	08	til 17	5 d/u
Personer, maksimalt	47		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Verdi Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.023

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	30	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.023

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.014	AV-skjerm, 100"	2	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
UMZ.012	AV-skjerm, 75"	8	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
092.004.04	AV-system, Seminarrom - Stort	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
092.004	AV-system, spesialrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
GBA.006.09	Arbeidsbord d=800 b=1400	22	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.008.01	Bord, kateter auditorium b=2600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	3
UXZ.016	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.007	Høytaler 6", innfelt	12	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UHZ.014	Høytaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	6	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.005.02	Kontorstol, u/armlene	45	Ja	Nei	INV	IARK	3
ODZ.100.05.01	PC, PACS gransknings, standard	23	Nei	Nei	FIT	IKT	3
OAZ.012	PTZ-kamera for møterom	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FBA.083	Takstativ AV-skjerm, m/rør, < 65 Kg	8	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FBB.001.01	Tavle, whiteboard b=1205 h=1005	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.079	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.025

Romnavn	Auditorium
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 10:38

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	J4.7/J.J2	Funksjonsprosjekt
Bruksromnr		Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Tegningsnavn	Aud.	medvirkning
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	N1 - Bygg N1
Romforklaring	UiO, må inkludere teknikkrom AV, forrom og toalett	Plan
Antall plasser	160	01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	BDE---2-----	Delfunksjon
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:34 AM +01:00	Romnavn
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007315829	008 - Auditorium
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30	(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28	Status (Programmert)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre	dR0 - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektet)
		100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisning og møter for opp til 160 personer. Skal tilrettelegges for HC-plass. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Auditoriet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning, doktoravhandlinger og andre store samlinger / allmøter. Det må være mulighet for opptak av forelesninger o.l.
Mulighet for overføring av lyd og bilde direkte fra operasjonsstuer. Auditoriet får regirom i umiddelbar nærhet.

Auditoriet vil også brukes av f.eks. pasientorganisasjoner med gjester utenfra. Derfor behov for enkel garderobe (knagger) for jakker i tilknytning til auditoriet, enten i bakkant eller rett utenfor.

Auditoriets visningsflate (frontvegg) skal kunne vise flere videokilder samtidig, enten side-ved-side eller som bilde-i-bilde. Dette krever stor bildeflate, enten fra kraftig prosjektør(er) eller som videovegg.

Podiet skal ha mobil møblering bestående av undervisningsbord med tilkoblingsmulighet for relevant AV-utstyr, samt talerstoler. Tilkobling av AV-utstyr i auditoriet gjøres via gulvbokser på podium og via AV-uttak bak i salen. AV-anlegget skal styres med digital skriveflate som overfører bilde til visningsflater.

I tillegg vil det være behov for en fjernkonferansekonsoll som kan plasseres på golvet foran møteleder for kontakt med fjern part og mulighet for kontroll ved fjern-møte eller -undervisning.

Auditoriets AV-anlegg legges til rette for enmanns begrenset/forenklet betjening, men med mulighet for assistert avvikling ved spesielle arrangement.

Auditoriet styres med felles lydanlegg for taleforsterkning og programlyd.



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.025

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Bruktid, normalt	160	
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
		Ofte behov for nærhet til lager av stoler, ekstra bord m.m.

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
	☐	

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	☒	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	☐	

Vinduer

Blending	Verdi	Spesifikasjon
	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	Verdi	Spesifikasjon
	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	Verdi	Spesifikasjon
	☐	

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	Verdi	Spesifikasjon
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	Verdi	Spesifikasjon
	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann	Verdi	Spesifikasjon
	☐	

Avløp

Avløp i gulv	Verdi	Spesifikasjon
	☐	

Sanitær

Håndvask	Verdi	Spesifikasjon
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.025

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	160	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
OAZ.015	AV opptaker/Streamer (Fler-kanal, 4k/UHD)	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UKZ.025	AV-styreskjerm, >6" og berøringsfølsom	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
092.004.01	AV-system, Aud. (130-160 pl. / Amfi) - 15.02.025	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
ORA.014	AVoIP dekode (1 Gbps)	1	Nei	Nei		RIKT	0
ORA.013	AVoIP enkode (1 Gbps)	1	Nei	Nei		RIKT	0
FBA.087	Benkeplate auditorium hovedartikkel	21	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.008.01	Bord, kateter auditorium b=2600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
090.010	Dokumentkamera	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UXZ.016	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	4	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UMZ.019	Info-skilt, "VIDEO-OVEFØRING PÅGÅR"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FXB.008	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	20	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.021	LED-videovegg/skjerm for Aud. 15.02.025	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	0
ORA.015	Nettverks-svitsj, AVoIP (1 Gbps/24 port)	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
ORA.018	Nettverks-svitsj, AVoIP (1 Gbps/8 port)	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
ODZ.100	PC - hovedartikkel	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FOB.003	Stol fast enkel, auditorium, hovedartikkel	160	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.025

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FDB.005.02	Talerstol, seminarrom	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.026

Romnavn	Møte, seminarrom
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 10:42

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Eks. Ø/J4.7	Funksjonsprosjekt
Bruksromnr		medvirkning
Tegningsnavn	Seminar	Bygg
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Plan
Antall plasser	80	Delfunksjon
Romforklaring	UiO, må avklare behov å inkludere teknikkrom AV, forrom og toaletter	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	BRE--.-2L-.-	Romnavn
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:34 AM +01:00	Status (Programmert)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007315836	MMI (Prosjektert)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisning, møter og arbeid i grupper. Utformes som et "Fugleberg" auditorium. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Rommet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning.

I tillegg til kateter, stor visningsflate på frontvegg, som i normale amfi-auditorier, utrustes hver gruppestasjon i fugleberget med én AV-skjerm som også kan tilkobles medbrakt privat Laptop/Smartenhet.

Gruppestasjonene utrustes med høyttaler og mikrofon for medhør og spørsmål. Ved kateteret kan lærer/foreleser ha regi på hvilket innhold som deles på skjermene osv.

Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppsett av rommet

Oppbevaring materiell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	96	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	97	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.026

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐		Blending	☐	
Glass i dør	☒				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☐				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	96	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.026

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.014	AV-skjerm, 100"	2	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	12	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
092.004.04	AV-system, Seminarrom - Stort	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	2	Nei	Nei	GRU	HF	3
GBA.008.02	Bord, kateter auditorium b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.34	Bord, møte d=900 b=2400 h=700	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
UXZ.016	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.007	Høytaler 6", innfelt	12	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UHZ.014	Høytaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	12	Ja	Nei	FIN	ARK	0
RAB.009	Mikrofon, Array (r<5m) m/DSP og taleutjevning	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
RAB.002	Mikrofon, trådløs håndholdt	2	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
RAB.003	Mikrofon, trådløs, hodebøyle	2	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	3
GPZ.001.01	Stol, møte	96	Ja	Nei	INV	IARK	3
FDB.005.03	Talerstol hev/senk	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	12	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FBA.079	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.027

Romnavn	Møte, seminarrom
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 10:46

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Eks. Ø/J4.4	Funksjonsprosjekt
Bruksromnr		medvirkning
Tegningsnavn	Seminar	Bygg
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Plan
Antall plasser	80	Delfunksjon
Romforklaring	UiO, må avklare behov å inkludere teknikkrom AV, forrom og toaletter	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	BRE--.-2L-.-	Romnavn
Kategori i Klimatabell	Auditorium/seminarrom	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007315843	Status (Programmert)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre	MMI (Prosjektert)
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:34 AM +01:00	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30	
		Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
		N1 - Bygg N1
		01 - Plan 01
		8.5 - Undervisning
		133 - Seminarrom
		dRO - Klar for medvirkning
		100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisning og møter for opp til 80 personer. Utformes som et "Harvard" auditorium for forelesninger, doktoravhandlinger og andre arrangement. Framvisning av lysbilder, film og video, samt opptak av video. Rommet skal kunne benyttes til videokonferanser og fjernundervisning. Visningsflate på frontvegg. Auditoriet skal ha lydanlegg for tale og programlyd, samt Bluetooth-basert lydoverføring til svakhørte og fremmedspråklige. Fleksibel talerstol. Plass for laptop m. strømuttak og USB ladepunkt ved hver plass. Gulvbrønner på ulike steder i front for ulike oppsett av rommet HC plasser i front. Inngang fra nederste nivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	80		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	85		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.027

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☒		Blending	☐	
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☐				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	80	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.027

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
OAZ.014	AV opptaker/Streamer (To-kanal, 1080p)	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FSF.010	AV-rack (19"/15 HU)	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
092.004.04	AV-system, Seminarrom - Stort	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	2	Nei	Nei	GRU	HF	3
FBA.087.08	Benkeplate auditorium ryggelement	8	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.096	Bord auditorium sirkulær hovedartikkel	16	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.008.02	Bord, kateter auditorium b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UXZ.016	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	3	Ja	Ja	BEL	RIKT	1
UHZ.007	Høytaler 6", innfelt	10	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UHZ.014	Høytaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXB.008	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	9	Ja	Nei	FIN	ARK	7
RAB.008	Mikrofon, Array (r<3m) m/DSP og taleutjevning	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
RAB.002	Mikrofon, trådløs håndholdt	2	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
RAB.003	Mikrofon, trådløs, hodebøyle	2	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
RAB.004	Mikrofonmottager, trådløs, 1 kanal	4	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
OAZ.012	PTZ-kamera for møterom	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	3
UMZ.207	Placeholder stor felles visningsflate/LED-modul-skjerm, 610 x 150 cm	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FOA.001	Sittebenk fastmontert hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FOB.003	Stol fast enkel, auditorium, hovedartikkel	72	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FDB.005.02	Talerstol, seminarrom	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.047

Romnavn	Seminarrom, kurssal
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRF.098.05
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]7. oktober 2025 08:43

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 220,00	Forprosjekt aktivitet B 19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr	Prosjekttert 232,87	
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	medvirkning NSA - prosjekteringsgruppe
		PG ansvar
Antall plasser		standardromskatalog-
Romkonfigurasjon		forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell		Bygg M - Bygg M
Lysstyringskode		Plan 01 - Plan 01
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Delfunksjon 8.5 - Undervisning
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell		Romnavn 133 - Seminarrom
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal primært brukes til kursing i immunologi/blodtypeserologi, urinundersøkelser (pasientnære analyser og mikroskopi), blodprøvetaking og enkelte pasientnære analyser, undersøkelse av blod i avføring og tolking av bloduttstryk. Plenumsforelesning med innføring i praktiske oppgaver. Praktiske oppgaver på arbeidsbord med studieassistent.

Hver studieplass bestykses med arbeidsbord med underskap for oppbevaring av mikroskop og m/skuff for småutstyr. 1 mikroskop pr. student. Det skal være en liten utslagsvask pr 2 studenter. Det må være stikkontakter til hvert mikroskop.

Foreleser skal ha 1 mikroskop som skal kunne kobles til storskjerm.

For å sikre god kommunikasjon mellom foreleser/studieassistent og studenter utstyres kurssalen med et lydanlegg i tak/himling. Lydanlegget skal bestå av nødvendige retningsvirkede mikrofoner og høyttalere, som til sammen sikrer god kommunikasjon i hele kurssalen. Romakustikk/etterklangstid tilrettelegges for god lyd/tydelig tale via høyttaleranlegget.

Kurssalen utstyres også med trådløse håndmikrofoner og hodebøyle-mikrofoner ("mygg"), men takmikrofoner blir primær løsning grunnet enkel/ praktisk bruk, samt hensynet til hygiene.

Frontvegg ved kateter utstyres med 2 stk. store AV-skjermer for visning av bilder fra kateterets mikroskop, digital skrivetavle, dokument-kamera, PC'er mm. Katetret får også underskap/rack for plassering av AV-utstyr som normalt ikke krever betjening, men som likevel må være i selve kurssalen (f.eks. AV-styring, AVoIP sendere/mottakere o.l.).

Tradisjonell krittavle/whiteboard inngår ikke.

AV-anlegget skal betjenes via berøringsfølsomt styrepanel på kateteret.

AV-anlegget skal primært dekke kurssalens normale/daglige behov for lyd- og bilde innad i rommet, men tilrettelegges også for enkel opptak/strømming.

Mikrofon, pointer (laser-peker), tavle, PC (både UiO og OUS, krever to nettverkspunkter), mulighet for opptak, mulighet for å koble til laptop.

Studentene skifter til frakk, ønske om nærhet til enkel garderobe for jakker og sekker.

nnretning for deponering av avfall - viktig at det er store sekkestativ for kasting av benkepapir + at det etableres rutiner for henting av smittefarlig avfall etter kurs. Det bør også være rutiner for vask av kurssalen etter bruk - antagelig noe utvidet vask, siden vi jobber med biologisk materiale. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.047

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	80		
Brukstid, normalt	07	til 18 *	5 d/u *
Personer, maksimalt	82 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒ *
Glass i dør	☐
Automatisk døråpner	☐

Vinduer

Dagslys	☐
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
----------	-------------------------------------	--------------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☐
---------------------	--------------------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensert vann	☐
-------------------------	--------------------------

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☐
Øyedusj	☒ *
Nøddusj	☒ *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.047

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	80	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.098.05

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.014 * Avledet	AV-skjerm, 100"	2	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
UMZ.012 * Avledet	AV-skjerm, 75"	8	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
092.004.03 * Avledet	AV-system, Seminarrom m/foldevegg	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	79	Ja	Nei	INV	IARK	3
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	7
GXZ.021 * Avledet	Avfall stativ vegghengt hovedartikkel	4	Nei	Nei	FIN	ARK	7
062.001.08 * Avledet	Avfallsmodul for kildesortering	2	Nei	Nei	GRU	HF	3
FBD.028.01 * Avledet	Benk LAB m konsoll vask venstre side d=800 b=3600 h=930	1	Ja	Nei		ARK	7
FBD.027.02 * Avledet	Benkeplate LAB m/kum midt PP med skuff og skap d=1500 b=1600	20	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.041.06 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1800	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.041.07 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=2400	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.008.01 * Avledet	Bord, kateter auditorium b=2600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GXZ.019 * Avledet	Dispenser papir hovedartikkel	4	Nei	Nei	FIN	ARK	7
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	4	Nei	Nei	FIN	ARK	7
GXZ.004 * Avledet	Dispenser, såpe	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UXZ.016 * Avledet	Gulvboks for AV, lavtbyggende, 12 uttak	2	Ja	Ja	BEL	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.047

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UHZ.007 * Avledet	Høytaler 6", innfelt	24	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UHZ.014 * Avledet	Høytaler, 50 cm søyle-kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
GFA.006.03 * Avledet	Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm	4	Ja	Nei	GRU	RUT	3
FXB.008 * Avledet	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	16	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
RAB.009 * Avledet	Mikrofon, Array (r<5m) m/DSP og taleutjevning	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
RAB.002 * Avledet	Mikrofon, trådløs håndholdt	2	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
RAB.003 * Avledet	Mikrofon, trådløs, hodebøyle	2	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
025.001 * Avledet	Mikroskop	81	Ja	Nei	MTU	RUT	3
UZH.004 * Avledet	Nøddusj med øyespyler	1	Ja	Ja		RIV	0
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	3
062.015.05 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter	2	Ja	Nei	GRU	HF	7
022.001.01.3 * Avledet	Sentrifuge, bordmodell, micro	16	Ja	Nei	MTU	RUT	3
FBC.013.01 * Avledet	Servantbenk, corian med kum d=500 b=1800 h=850	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.083 * Avledet	Takstativ AV-skjerm, m/rør, < 65 Kg	8	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FSJ.011.04 * Avledet	Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011 * Avledet	Underskap, generelt, hovedartikkel	14	Ja	Nei	FIN	ARK	7
022.008 * Avledet	Varmeblokk	8	Nei	Nei	MTU	RUT	3
FBA.079 * Avledet	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 95 Kg	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.049

Romnavn	Laboratorium, manuell
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:19

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Prosjektert 13,68	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Tegningsnavn	Høyde 0	medvirkning J3-091011
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		PG ansvar standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Status Malrom Ferdig
Romkonfigurasjon		Bygg M - Bygg M
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:42 AM +01:00	Delfunksjon 8.5 - Undervisning (Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007360393	Romnavn 087.45 - Lager, utstyr (Klassifikasjonssystemet)
Lysstyringskode	LK121	Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorium til preparering av materiale til kurssalen.
Lagring av forbruksmateriell, reagenser osv. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1 *		
Brukstid, normalt	07 *	til 17 *	5 d/u *
Personer, maksimalt	2 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	15.02.047 *
-------------------------------------	-------------

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒ *	Fra glassgaten *

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.049

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☒ *	Løse flasker *
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBD.014.01 * Avledet	Benkeplate LAB laminat d=800 b=600 h=30	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBD.006.22 * Avledet	Benkeplate LAB m/kum d=800 b=2700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSJ.001.06 * Avledet	Høyskap LAB d=654 b=1200 h=2100	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSJ.001.05 * Avledet	Høyskap LAB d=654 b=600 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSJ.015 * Avledet	Overskap LAB vegg hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
022.001.01.1 * Avledet	Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling	1	Ja	Ja	MTU	RUT	3
GPZ.004.02 * Avledet	Stol taburett hjul høy	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSJ.011.04 * Avledet	Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBD.001.02.01 * Avledet	Understell LAB type A fast stående d=600 b=596 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.053

Romnavn	Teknikk, AV og redigering
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Unik
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]12. february 2025 08:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	J4.7/J.J2	Funksjonsprosjekt
Bruksromnr		medvirkning
Tegningsnavn	Tek.AV	Bygg
Romforklaring	til aud rom 15.02.025	Plan
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Delfunksjon
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell	Ingen	Romnavn
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007362991	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:42 AM +01:00	MMI (Prosjektet)
		100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Regirommet skal primært benyttes som kontrollsenter ved aktiviteter der auditoriets AV-anlegget krever assistert avvikling fra AV-tekniker, f.eks. ved opptak/streaming, eller mottak av eksterne AV-kilder av en mer kompleks og avansert karakter.

Regirommet blir knutepunktet for produksjon av innhold som skal kunne «streames» både eksternt og internt (Inter- og intranett), samt ved direktesendinger/videomøter. F.eks. kan det være aktuelt å overføre operasjoner o.l. med flere video-kilder, deltakere og opponenter via internett.

Regirommet skal ha visningsflater («monitører») der alle bilde-kilder/kameraer er tilgjengelig for kildevalg og prosessering/miksing. Rommet utstyres derfor med lyd-, bilde og lys-mikser samt kamera-kontroll.

Det er ønskelig at auditoriets AV-utstyr monteres i 19" AV-rack i regirommet dersom dette ikke medfører plassmangel, støy eller varmeutvikling.

Utstyr utover det tekniske: 2 arbeidsplasser, ikke permanente.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.053

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.022.01	Bord nedfellbart d=500 b=1200 h=700	1	Nei	Nei	FIN	IARK	7
GBA.022.02	Bord nedfellbart ståbord	2	Nei	Nei	INV	IARK	1
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	10	Ja	Nei	INV	IARK	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.054

Romnavn	Forrom, auditorium
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRMAL.043.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]12. february 2025 08:10

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	J.P/J4.7	Programmert	10,00	Funksjonsprosjekt	Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Bruksromnr		Prosjektert	9,26	medvirkning	
Tegningsnavn	Forrom	Høyde	0	Malrom togtilhørighet	J3/J4-U2
Romforklaring	lydsluse	Omkrets:	0	Status Malrom	Ferdig
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001			Bygg	N1 - Bygg N1
Romkonfigurasjon	-----,-----			Plan	01 - Plan 01
Kategori i Klimatabell	Korridor			Delfunksjon	8.5 - Undervisning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007363004			(Klassifikasjonssystemet)	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	38			Romnavn	043.00 - Forrom
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	40			(Klassifikasjonssystemet)	
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:42 AM +01:00			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Forrom for auditorium *		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	1	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.043.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.008 * Avledet	Klesstativ, vegghengt 8 knagger	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.02.060

Romnavn	Lager, utstyr, lite
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 02 - Undervisning
RFP status	Avledet fra SRF.087.46
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]28. november 2024 11:15

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr	Prosjektert 15,99	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Tegningsnavn	Høyde 0	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Lysstyringskode		Bygg N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra modell		Plan 01 - Plan 01
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Delfunksjon 8.5 - Undervisning (Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Desentral lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.
Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk
Oppheng for O2 kolber på veggskinne.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Brukstid, normalt 0
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.02.060

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.46

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.005.37 * Avledet	Bord sammeleggbar Ø=800 h=1100	6	Nei	Nei	INV	IARK	3



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.03.003

Romnavn	Arbeidsrom, tverrfaglig
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 03 - Forskningstun
RFP status	Avledet fra SRF.006.00
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]13. january 2025 08:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 24,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Bruksromnr	Prosjektert 23,96	dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	medvirkning undervisning, OUS og UiO
		Malrom togtilhørighet J3-06
Romforklaring		PG ansvar NRH -
Kategori i Klimatabell		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon		forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell		Status Malrom Pågår
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Bygg N1 - Bygg N1
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		Plan 03 - Plan 03
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Delfunksjon 8.2 - Forskning
Lysstyringskode		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 006 - Arbeidsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Rommet skal benyttes av ulike faggrupper.
Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4 *
Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.003

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.003

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.006.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.08	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
ODZ.010	Pakke, PC - Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.01 * Avledet	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.01	Stol, møte	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBA.084	Veggfeste AV-skjerm (< 35 kg), bevegelig arm	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.03.009

Romnavn	Laboratorium, forskning
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 03 - Forskningstun
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]25. april 2025 13:26

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:		Programmert	15,00	Funksjonsprosjekt	Q - Forskning og
Bruksromnr		Prosjektert	16,20	medvirkning	undervisning, OUS og UiO
Tegningsnavn	Forskning	Høyde	0	Bygg	N1 - Bygg N1
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	03 - Plan 03
Romforklaring	forskning			Delfunksjon	8.2 - Forskning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47			(Klassifikasjonssystemet)	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45			Romnavn	085.00 - Laboratorium
Romkonfigurasjon	L0000.----.----			(Klassifikasjonssystemet)	
Kategori i Klimatabell	Laboratorier			Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:36 +01:00			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007347820				

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Laboratorium. Forskningsaktivitet.			
Arbeid i sikkerhetsbenk.			
Primær arbeidsoppgave for laboratoriene er prøvefordeling av biologisk prøver fra klinisk forskningspost og enkle analyser av disse			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	3		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		
Skjerming mot innsyn	☐		
Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.009

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	
			Øyedusj	☒	Dispenser Øyedusj stasjon. - Ikke tilkoblet vann.
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.009

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBD.014.05	Benkeplate LAB laminat d=800 b=1800 h=30	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBD.014.07	Benkeplate LAB laminat d=800 b=2400 h=30	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
022.042	Blodvippe	1	Nei	Nei	MTU	HF	3
UJZ.404.01	Bordscanner	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GXZ.022.01	Dispenser Øyedusj stasjon	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
UJZ.404.02	Håndscanner	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.12	Håndvaskmiljø 2G, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
022.002.01.1	Inkubator, bordmodell, ca. 25 liter	1	Ja	Ja	MTU	RUT	3
FAC.011.01	Kjemikalieskap, 300mm	1	Ja	Ja	VVS	RIV	10
GFA.006.09	Kjøle- og fryseskap, laboratorium	1	Ja	Nei	GRU	RUT	3
FSJ.015.06	Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600 h=650	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	3
022.001.01.2	Sentrifuge, bordmodell, med kjøling	2	Ja	Ja	MTU	RUT	3
022.001.01.1	Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling	1	Ja	Ja	MTU	RUT	3
FAA.003.04	Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 600mm	1	Ja	Ja	VVS	RIV	10
031.044	Skap for førstehjelpsprodukter	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	3
GPZ.004.02	Stol taburett hjul høy	2	Ja	Nei	INV	IARK	3
GSJ.001.07	Underskap LAB mobilt 2 hjul to skuffer d=595 b=411 h=700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBD.001.02.03	Understell LAB type A fast stående d=600 b=1196 h=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
022.007	Vortex mikser	1	Ja	Nei	MTU	HF	3



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.03.017

Romnavn	Undersøkelse og behandling, stort
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 03 - Forskningstun
RFP status	Avledet fra SRF.175.34
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. november 2025 09:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:		Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr		Prosjekttert	20,35		
Tegningsnavn	UB	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	J3-091011
Lysstyringskode	LK104			Malrom togtilhørighet	NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	Undersøkelsesrom, klinisk forskning, barn og ungdom, UiO			PG ansvar	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			Status Malrom	Pågår
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Bygg	N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra modell	12.11.2025 16:11:36 +01:00			Plan	03 - Plan 03
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007347905			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	8.2 - Forskning
Antall plasser	1			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
- Forbeholdt forskningsaktivitet.
- Omfattende undersøkelse.
- Samtale med pasient.
- Pasientovervåking.
- Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.
- Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.
- Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.
- Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
- Håndvask personale. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.017

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒
Glass i dør	☐
Automatisk døråpner	☐

Vinduer

Dagslys	☒
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☐
----------	--------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensed vann	☐
------------------------	--------------------------

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.017

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.34

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FSH.001	Høyskap kassebakke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
061.003 * Avledet	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	5
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	3
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.017

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001 * Avledet	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	5
031.025 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	5
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	3
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Q - Forskning og undervisning, OUS og UiO

Romfunksjonsnr: 15.03.027

Romnavn	Lager, forbruksvarer
Plassering:	15 - UiO, forskning og undervisning / 03 - Forskningstun
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]12. february 2025 08:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	Funksjonsprosjekt Q - Forskning og
Bruksromnr	Prosjektert 15,62	medvirkning undervisning, OUS og UiO
Tegningsnavn	Høyde 0	Malrom togtilhørighet J2-04
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Status Malrom Ikke påbegynt
		Bygg N1 - Bygg N1
Romforklaring		Plan 03 - Plan 03
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 8.2 - Forskning
Kategori i Klimatabell		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra		Romnavn 087.14 - Lager,
modell		(Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer
GLN (Globalt lokasjonsnr)		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Lysstyringskode		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer.

Godset skal primært oppbevares i skap med kassebakke-modulsystem.

Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskriftsmessig i tette skap eller skuffer.

En del av skapene skal ha tett glassdør.

En hyllereol til stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr.

Mulighet for bestilling og mottak av forbruksartikler samt mulighet for forbruksregistrering.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	1	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 15.03.027

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☐
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☐
Ikke vindu ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☐

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☐
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur ☐
Luftfuktighet ☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer 0
Spesielle krav til trykk ☐



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.041.07	Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=2400	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
041.009	Ismaskin, knust is	1	Ja	Ja	GRU	HF	0
FSA.013.01	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
041.004.01	Ultrafryser, -86 grader, skap	1	Ja	Nei	GRU	RUT	5
FSA.011	Underskap, generelt, hovedartikkel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0