



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 13.14.017

Romnavn	Lager, isotoper
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 14 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Unik
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]6. february 2025 14:02

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU124AFB	Programmert	15,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	17,21	medvirkning	
Tegningsnavn	Isotop	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Romkonfigurasjon	-R---,---,---			Delfunksjon	4.1 - Avfallshåndtering
Lysstyringskode	LK121			(Klassifikasjonssystemet)	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373409			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for radioaktivt avfall.
Må tilfredsstille krav til oppbevaring av J-131. Oppbevaring av avfall fra pasienter over tid; bleier, sengetøy mv.
Mellomlagring av blyklosser på pall på gulv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.14.017

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☒	Lagring av radioaktivt avfall			
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.041.05	Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
041.005.02.1	Fryseboks, liten	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
037.003.01	Stativ for blyfrakker, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 13.14.018

Romnavn	Avfall
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 14 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Unik
Sist endret	Stormbo, Jon Gunnar, [Language: en]16. oktober 2025 14:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU121AHB	Programmert 170,00
Bruksromnr		Prosjektert 170,87
Tegningsnavn	Avfall	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-R---,---,---	Bygg A1 - Bygg A1
Lysstyringskode	LK108	Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	Eksisterende sykehus	Delfunksjon 4.1 - Avfallshåndtering
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373416	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00	Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Kategori i Klimatabell	Avfallsrom	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Rom for avfall fra eksisterende sykehus. Avfallsbeholdere fraktes fra eksisterende sykehus og tippes med vendere i avfallsnedkastet til avfallssuget. Oppstilling av fulle og tomme avfallsbeholdere.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
7 d/u		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører		Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Se merknad i kommentarfeltet	
Glass i dør	☐		
Automatisk døråpner	☒		
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	
Dagslys	☐		
Ikke vindu	☐		

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.14.018

Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi

☐

Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☐

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☒

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armaturløs med lang hendel

Øyedusj

☒

Løse flasker

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

0

Spesielle krav til trykk

☐

Gasser

Inn til rommet

Verdi

Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

0

Instrumentluft, 800 kPa

0

Teknisk trykkluft

1

Tøy og avfallssug. 4
stenge/kontroll spjeld,
6,5-8bar, sylindervolum
1l. En sporveklser
("divider") for tøy/avfallsug,
sylindervolum 2l, 6,5-8 bar.

Oksygen

0

Lystgass

0

CO2

0

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

Ut fra rommet

Verdi

Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

0



HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UOA.001	3153 Spyleslange Trommel	1	Ja	Nei		RIV	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022	Håndvaskmiljø hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 13.14.019

Romnavn	Lager, kjemikalier
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 14 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.34
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]11. march 2025 09:53

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU124AFA	Programmert 10,00
Bruksromnr		Prosjektert 11,30
Tegningsnavn	Kjemikal.	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-R---,---,---	Funksjonsprosjekt T - VDS
Lysstyringskode	LK121	medvirkning
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00	Malrom togtilhørighet J2-04
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv	Status Malrom Ikke påbegynt
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45	Bygg A1 - Bygg A1
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47	Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 4.1 - Avfallshåndtering
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for biologisk materiale på formalin. Lagres i lukkede beholdere i hyller eller på pall.

Mulighet for registrering av innlevering og avhending til/fra rommet. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	1	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.14.019

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Se merknad i kommentarfeltet *			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒ *				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.087.34

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSH.001.02 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=450 b=657 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.041

Romnavn	Lager, gass
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]17. june 2025 12:59

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU129ARA	Programmert	40,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektet	40,87	medvirkning	
Tegningsnavn	Gass	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK121			Delfunksjon	4.11 - Sentrallager
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			MMI (Prosjektet)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
Romforklaring	Ubrennbare				
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373157				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av gass som skal kunne forsyne funksjonsområder, som f eks. operasjon, sengeposter, poliklinikker og laboratorier.
O2-kolber(legemiddel bør oppbevares i egen sone av rommet)
Kolbene må sikres mot vegg i egnede oppheng.
Flaskene må lagres slik at det er uhindret adkomst til dem. Fulle og tomme flasker skal holdes adskilt og området skal merkes for hhv. fulle og tomme flasker. Dette for at brannvesen og annet innsattpersonell har oversikt og kan utføre sin innsats på en sikker, rask og effektiv måte.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bør ligge mot yttervegg pga. eksplosjonsrisiko
-------------------------------------	--

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☒				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	1				
Nitrogen	1				
Flytende nitrogen	1				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	1	Se egen liste over gasser levert OUS i 2024.			

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.006	Gassflasketralle	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
DPZ.210.08	Port Innvendig - Port LEDD 1600x2700 leddport	1	Ja	Nei		ARK	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.042

Romnavn	Lager, kjø
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]16. oktober 2024 14:12

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU123AHA	Programmert	25,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	20,24	medvirkning	
Tegningsnavn	Kjø	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK121			Delfunksjon	4.11 - Sentrallager
Romkonfigurasjon	-----,---,---			(Klassifikasjonssystemet)	
Kategori i Klimatabell	Kjøle/fryserom			Romnavn	010.05 - Avfall, risiko
Romforklaring	Smitteavfall			(Klassifikasjonssystemet)	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373140			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:03 +01:00			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Kjølerom for mellomlagring av spesialavfall.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Plassering i avfallssentralen.	

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		
Skjerming mot innsyn	☐		
Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.042

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☒				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	☒	Min 0 Maks 4	Kjølerom	
Luftfuktighet	☐			
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0			
Spesielle krav til trykk	☐			



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☒				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GFB.011	Fryseboks, laboratorium, hovedartikkel	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.045

Romnavn	Kontor, varemottak
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Avledet fra SRF.077.00
Sist endret	Kinge, Bjørn, [Language: en]14. march 2025 12:05

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU128AMA	Programmert	9,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr		Prosjektert	9,00		
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Høyde	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	T - VDS
Antall plasser	1	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	MNO
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:51 +01:00			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-			Bygg	A1 - Bygg A1
Kategori i Klimatabell	Kontor 1 person lite <11 m2			Plan	U1 - Plan U1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373188			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.14 - Transport og portør
Lysstyringskode	LK112			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35				

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Åpen arbeidsplass for 1 person i varemottaket. Må ivareta kopifunksjon, alle typer kontorarbeid. *			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐	*	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		
Skjerming mot innsyn	☐		
Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.045

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.077.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.07	Hylleseksjon, kontor d=400 b=800 h=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UJZ.403.01 * Avledet	Skriver, multifunksjonsmaskin - forekomster må flyttes til rikt størrelse og skriver funksjon	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.046

Romnavn	Lager, brannfarlige stoffer
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]17. june 2025 12:59

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU131ARC	Programmert	7,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	9,07	medvirkning	
Tegningsnavn	Brannfarlig	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK121			Delfunksjon	4.11 - Sentrallager
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:03 +01:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
Romforklaring	Sprit				
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373195				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Lager for oppbevaring av brannfarlige sprit for videre distribusjon til forbrukssteder.		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bør ligge mot yttervegg pga. eksplosjonsrisiko	

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	
Generelt for rommet		Verdi Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.02	Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.047

Romnavn	Lager, kjøl, mat
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]12. august 2025 13:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU129ALA	Programmert 100,00
Bruksromnr		Prosjektert 92,93
Tegningsnavn	Kjøl.mat	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Lysstyringskode	LK121	Bygg A1 - Bygg A1
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:03 +01:00	Plan U1 - Plan U1
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Delfunksjon 4.11 - Sentrallager
Kategori i Klimatabell	Kjøle/fryserom	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373201	Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kjølerom/-garasje tilpasset for mellomlagring av ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for desentrale kjøkken
- kjølevarer/matvarer for kantine, kafe, kiosk og matvogner
Mellomlagring av ferdigpakkede vogner.
Ompakk for kantine og kioskvirksomhet. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2 *		
Brukstid, normalt	00 *	til 24 *	7 d/u *
Personer, maksimalt	2 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Varemottak *
-------------------------------------	--------------

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.047

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Se merknad i kommentarfeltet *
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☒ *	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐ *	*			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☒	Min 0 Maks 4
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.087.22

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.089.11 * Avledet	Benk rustfri på ben med plass for avfallsvogn b=2100 d=700 h=900	1	Nei	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.182 * Avledet	Gulvvekt b=550 d=550 h=80	1	Ja	Nei		RKJ	0
GMZ.091.02 * Avledet	Hylle vegg rustfri d=300 b=1200 h=450	1	Nei	Nei	KJK	RKJ	0
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
DPZ.210.06 * Avledet	Port Innvendig - Port HUR1300x2100 Hurtigport kjøøl	1	Ja	Nei		ARK	0
GMZ.096.02 * Avledet	R.F. Avfallsvogn 100 l	1	Nei	Nei	KJK	RKJ	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.051

Romnavn	Oppstillingsplass, uren
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Stormbo, Jon Gunnar, [Language: en]16. oktober 2025 13:57

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU125AJA	Programmert	480,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	510,29	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
		Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK108			Delfunksjon	4.11 - Sentrallager
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:51 +01:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Kategori i Klimatabell	Korridor - Transportkulvert/brannsluser/støttearealer			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Romkonfigurasjon	-A---,---,---			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373249				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	38				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	40				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Rommet består av flere soner:
- Returområde vogner med avfall på ca. 150 kvm
Mellomlagring før kildesortering og/eller tømming i avfallsug fra eksisterende sykehus.
 - Returområde vogner med urent tekstiler på ca. 90 kvm
Mellomlagring før lossing av lastebil for transport til vaskeri.
 - Oppstillingsplass urene vogner, ca 50 kvm.
 - Oppstillingsplass for AGV, ca 25 kvm.
 - Varemottak, avlastning. Totalt ca 90 kvm
Lastesone pr port for av- og på lossing av lastebil.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.051

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☐
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☐
Ikke vindu ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☐

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☒ Slukrenne

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur ☐
Luftfuktighet ☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer 0
Spesielle krav til trykk ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.051

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	1	Tøy og avfallsug. En sporveklser ("divider") for tøy/avfallsug plassert på utsiden av rom 50.13.067, sylindervolum 2l. 6,5-8 bar.			
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UOA.001	3153 Spyleslange Trommel	1	Ja	Nei		RIV	7
HCZ.001.05	AGV vogn, apotek	50	Ja	Nei	GRU	RUT	1
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	321	Ja	Nei	GRU	RUT	7
HCZ.001.08	AGV vogn, pallettransport	10	Ja	Nei	GRU	RUT	1
HCZ.001.01	AGV vogn, sterilt gods, lukket transportvogn	126	Ja	Nei	GRU	RUT	7
062.043	Avfallsbeholder, 1000 liter	2	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.025	Bur for oppsamling av elektriske artikler	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	2	Ja	Ja	VVS	RIV	7
NYZ.022.02	Håndvaskmiljø 2A NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.095.01	Pakkebord d=800 b=2400 h=710	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.015.05	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter	4	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.005.02	Truck, for stabling i høyden	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
062.005.03	Truck, for tog	4	Ja	Ja	GRU	RUT	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.052

Romnavn	Oppstillingsplass, rent
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Stormbo, Jon Gunnar, [Language: en]16. oktober 2025 13:58

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU129AQA	Programmert 670,00
Bruksromnr		Prosjektert 632,86
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Høyde 0
Lysstyringskode	LK108	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-A---,----,---	Bygg A1 - Bygg A1
Kategori i Klimatabell	Korridor - Transportkulvert/ brannsluser/støttearealer	Plan U1 - Plan U1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373256	Delfunksjon 4.11 - Sentrallager
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:51 +01:00	(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	38	Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	40	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet består av flere soner:

- Mottaksområde for vogner med rent tøy fra vaskeri før plassering på AGV conveyor for videresending til leveringssted. Ca. 80 kvm
- Transitområde for vogner inn/ut. Inneholder conveyor for forsendelse av AGV/AMR og oppstillingsplasser for mottak av AGV/AMR.
- Arbeidsstasjon for: Mottak avdelingsforpakkede leveranser. Mottakssone for vogner sampakket til funksjonsområdene. Separate mottakssoner for forbruksvarer, steril, mat, tekstil, mm.
- Mottak direkte leveranser. Mottakssone for direkte leveranser fra leverandør. 2 arbeidsstasjoner (inkl. arbeidsbord og trillebane) for mottak av varer. Ca. areal for transittområde og mottak direkte leveranser er 370 kvm.
- Returområde for retur av tomemballasje. Mellomlagring korttid av varer, oppstilling. Midlertidig oppstilling av retur- og feilleveranser. Utgjør ca. 80 kvm

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	2	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Nærhet til AGV conveyor nødvendig.



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.052

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐		Blending	☐	
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☐				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Slukrenne			

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.052

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	1	En sporveklser ("divider") for tøy/avfallsug plassert på utsiden av rom 50.13.047, sylindervolum 2l. 6,5-8 bar.			
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UOA.001	3153 Spyleslange Trommel	1	Ja	Nei		RIV	7
GBA.006.06	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
FHB.001	Hyllereol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022	Håndvaskmiljø hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
062.031	Jekketralle,høytloftende batteridrevet	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
UZB.014	Nøddusj - kroppsvask - veggmontert	2	Ja	Ja		RIV	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	7
DPZ.210.02	Port Innvendig - Port 1600x2700mm	1	Ja	Nei		ARK	0
DPZ.210.05	Port Innvendig - Port HUR1200x2100	1	Ja	Nei		ARK	0
	Hurtigport kjø						
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.021	Sekketralle	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
UJZ.403.01	Skriver, multifunksjonsmaskin - forekomster må flyttes til rikt størrelse og skriver funksjon	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
DPZ.220.02	Skyveport_Utenpåliggende - Port 18x22M	1	Ja	Nei		ARK	0
035.008.02	Sparkesykkel, med plattform	2	Nei	Nei	GRU	RUT	7
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	2	Nei	Nei	FIT	IKT	7
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	2	Nei	Nei	FIT	IKT	7
062.005.02	Truck, for stabling i høyden	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.057

Romnavn	Rengjøring, vogner
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Ausland, Line, [Language: en]30. may 2025 11:25

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU137AMA	Programmert	55,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	53,24	medvirkning	
Tegningsnavn	Rengj.vogn	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:03 +01:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.14 - Transport og portør
Lysstyringskode	121			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Romkonfigurasjon	L----,----,---			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373300				
Kategori i Klimatabell	Rengjøringsrom				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Areal for vognvaskemaskin og manuell vask for avfallsbeholdere. Gjelder både standard vogn, avfallsvogn, mm.
Matvogn og sterilvogn skal vaskes på hhv produksjonskjøkken og sterilsentral.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☒				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UBZ.005	314 Blandebatteri for spyleslange tekniske rom	1	Ja	Ja		RIV	0
UOA.001	3153 Spyleslange Trommel	1	Ja	Nei		RIV	0
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069.06	Høyskap, generelt, rustfritt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
054.056.02	Stativ til containere- og kasse bakker med lokk i kabinettvaskemaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
054.051.05	Vognvaskemaskin, avfall	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.062

Romnavn	Oppstillingsplass, kildesortering
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]17. june 2025 13:00

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU124AHA	Programmert	130,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	128,19	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
		Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.1 - Avfallshåndtering
Kategori i Klimatabell	Korridor - Transportkulvert/brannsluser/støttearealer			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	109.08 - Oppstillingsplass, vogner
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Romforklaring	Avfallssortering (kildesortering)			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373355				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	38				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	40				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Areal for samling av alle fraksjoner kildesortert avfall fra miljøstasjoner.
Funksjon for mellomlagring av alle ca 30 fraksjoner med kildesortert avfall før transport til gjenvinningsstasjon.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Nærhet til avfallscontainere mm nødvendig.

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☒	
Avløp i gulv	☒		Nøddusj	☒	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	7	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.006.06	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.043	Avfallsbeholder, 1000 liter	4	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.043	Avfallsbeholder, 1000 liter	2	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.025	Bur for oppsamling av elektriske artikler	2	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.025	Bur for oppsamling av elektriske artikler	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.02	Håndvaskmiljø 2A NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
062.031	Jekketralle,høytløftende batteridrevet	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UZH.004	Nøddusj med øyespyler	1	Ja	Ja		RIV	0
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
062.015.05	Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.021	Sekketralle	3	Nei	Nei	GRU	HF	7



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.066

Romnavn	Lager, kjemikalier
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]26. may 2025 14:12

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU124AKA	Programmert 25,00
Bruksromnr		Prosjektert 26,93
Tegningsnavn	Kjemikal.	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00	Bygg A1 - Bygg A1
Romkonfigurasjon	-R---,---,---	Plan U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK121	Delfunksjon 4.11 - Sentrallager
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373393	(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv	Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47	

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Lager for kjemikalieavfall			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.066

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☒	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.045	Arbeidsbenk m/understell d=620 Hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
062.020	Jekketralle	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
FAC.011	Kjemikalieskap - Hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	10
FAC.014.02	Kjemikalieskap, brannsikert, 1200mm	1	Ja	Ja		RIV	10
061.001.04	Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk heve senk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.067

Romnavn	Lager, matavfall
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]23. april 2025 08:56

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU124AKB	Programmert	10,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	5,22	medvirkning	
Tegningsnavn	Matavf.	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:04 +01:00			Delfunksjon	4.11 - Sentrallager
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			(Klassifikasjonssystemet)	
Lysstyringskode	LK121			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373423			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
Kategori i Klimatabell	Kjøle/fryserom				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Avfallsbeholdere med matavfall som lagres før avhending.			
Samles opp i påvente av leveranse/destruksjon av ekstern leverandør. *			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00 *	til 24 *	7 d/u *
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	I nærheten av retur av vogner *		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Inntransport av utstyr *
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☒ *	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐ *	*	Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☒	Min 0 Maks 4
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.02	Avfallsbeholder med lokk, matavfall, 140 liter	5	Ja	Nei	GRU	HF	0
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 50.13.068

Romnavn	Varemottak, sampakking
Plassering:	50 - Eksisterende bygg / 13 - Ikke-medisinsk service / 02 - VDS (vare- og distribusjonssentral)
RFP status	Unik
Sist endret	Kristensen, Ralf, [Language: en]12. may 2025 14:09

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU130ARA	Programmert	40,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	30,75	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
		Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.11 - Sentrallager
Lysstyringskode	LK121			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Romkonfigurasjon	-R---.-2L---			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373430				
Kategori i Klimatabell	Varemottak				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sorteringsrom for sampakking av post og små forsendelser.
Må ha hyller og lagerreoler for sortering av gods til alle funksjonsområder.
Rulleport til rommet pga oppbevaring av verdifullt gods.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	06	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.068

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 50.13.068

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.087.34

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.058.03 * Avledet	Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=1600	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FHA.002 * Avledet	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSH.001.01	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	5	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FAC.014.02 * Avledet	Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm	1	Ja	Ja		RIV	10
UJZ.403.01.04 * Avledet	MFP - Stor modell	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
090.016 * Avledet	Makuleringsmaskin	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.04.01 * Avledet	PC, standard Bærbar	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
ODZ.020	Pakke, PC - Vegghengt full arbeidsstasjon	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UJZ.403.04 * Avledet	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UJZ.404 * Avledet	Strekkodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
031.052 * Avledet	Tralle til PC, hev-senk, uten batteri	1	Ja	Nei	FIT	IKT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 72.05.001

Romnavn	Lasterampe
Plassering:	72 - Utendørs logistikk / 05 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Unik
Sist endret	Stormbo, Jon Gunnar, [Language: en]16. oktober 2025 14:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU127AMA	Programmert 0,00
Bruksromnr		Prosjektert 18,94
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:04 +01:00	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Bygg A1 - Bygg A1
Kategori i Klimatabell	Ingen	Plan U1 - Plan U1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373218	Delfunksjon 4.11 - Sentrallager
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45	(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Høy trafikkbelastning med trafikk gjennom hele døgnet til og fra vare- og distribusjons-sentralen (VDS). Utforming av varemottak i henhold til «Bransjestandard for varelevering».

Varerampe med løftebord (3,5T) for bl.a. leveranse

Rampe med trapp til varegård

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	0	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 72.05.001

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KHB.003.03	Løfteplattform uten rekkverk d=1800 b=2000 h=1200	1	Ja	Ja		ARK	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 72.05.002

Romnavn	Lasterampe, avfall
Plassering:	72 - Utendørs logistikk / 05 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]25. august 2025 07:45

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt T - VDS
Bruksromnr	Prosjektert 60,75	medvirkning
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Bygg A1 - Bygg A1
	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 4.11 - Sentrallager
Kategori i Klimatabell	Ingen	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:04 +01:00	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373225	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Høy trafikkbelastning med trafikk gjennom hele døgnet til og fra vare- og distribusjons-sentralen (VDS).
Utforming av varemottak i henhold til «Bransjestandard for varelevering».
Varerampe med løftebord (3,5T) for bl.a. leveranse.
Avfallsrampe med trapp til varegård

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 72.05.002

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.042	Avfallscontainer med komprimator og integrert løftevender for papp	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
062.046	Avfallscontainer med komprimator til trevirke	1	Nei	Ja	GRU	RUT	1
KHB.003.03	Løfteplattform uten rekkverk d=1800 b=2000 h=1200	1	Ja	Ja		ARK	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 72.05.003

Romnavn	Lasterampe, gass
Plassering:	72 - Utendørs logistikk / 05 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]25. august 2025 07:45

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU127AQA	Programmert 0,00
Bruksromnr		Prosjektert 77,82
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Høyde 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets: 0
Kategori i Klimatabell	Ingen	Bygg A1 - Bygg A1
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:51 +01:00	Plan U1 - Plan U1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373232	Delfunksjon 4.11 - Sentrallager
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45	(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Høy trafikkbelastning med trafikk gjennom hele døgnet til og fra vare- og distribusjons-sentralen (VDS).
Utforming av varemottak iht «Bransjestandard for varelevering
Varerampe med løftebord (3,5T) for bl.a. leveranse av gassflasker
Gassrampe med trapp til varegård

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 72.05.003

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KHB.003.04	Løfteplattform uten rekkverk d=2600 b=2800 h=1200	1	Ja	Ja		ARK	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 72.05.004

Romnavn	Varegård
Plassering:	72 - Utendørs logistikk / 05 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Unik
Sist endret	Stormbo, Jon Gunnar, [Language: en]16. oktober 2025 14:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	AU121AQA	Programmert 0,00
Bruksromnr		Prosjektert 1 647,71
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Høyde 0
		Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	2025-11-14 14:30:50 +01:00	Bygg A1 - Bygg A1
		Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	VDS uteområde bygg A1	MMI (Prosjektert) 325 - klar for tverrfaglig kontroll
Kategori i Klimatabell	Ingen	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Høy trafikkbelastning med trafikk gjennom hele døgnet til og fra vare- og distribusjons-sentralen (VDS).
Utforming av varemottak i henhold til "Bransjestandard for varelevering".
8 leveringspunkt. 6 porthus med justerbar løftebrygge og robust fending, samt nødvendig belysning og merking.
Oppstillingsplasser for 4 avfallscontainere fra avfallsug og 2 avfallscontainere for manuell fylling.
Varerampe med løftebord (3,5T) for bl.a. leveranse av gassflasker.
Overdekket avfallsrampe med trapp til varegård.
Oppstillingsplasser for 6 varebiler (Type L3H2)

Andre krav:
Kjøresterkt dekke. Belastning fra biler og container.
Robust fending og pullerter samt nødvendig refleksmerking
Uttak for spyling ved trapper/innnganger til bygget
Det må etableres rutiner for fjerning av snø for å sikre fremkommelighet til og i anlegget

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	0	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 72.05.004

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☒				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	Tøy og avfallssug. 4 stenge/kontroll spjeld, 6,5-8bar, sylindervolum 1l	Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	1				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.044	Container for avfall	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: T - VDS

Romfunksjonsnr: 72.05.005

Romnavn	Lager, gass
Plassering:	72 - Utendørs logistikk / 05 - Vare og distribusjonssentral (VDS)
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]25. august 2025 07:47

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	AU128AQA	Programmert	0,00	Funksjonsprosjekt	T - VDS
Bruksromnr		Prosjektert	3,53	medvirkning	
Tegningsnavn	Gass	Høyde	0	Bygg	A1 - Bygg A1
Modellnavn fra Revit	03001-A0-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Plan	U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK121			Delfunksjon	4.11 - Sentrallager
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:43:04 +01:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			MMI (Prosjektert)	325 - klar for tverrfaglig kontroll
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv				
Romforklaring	Brennbare				
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007373164				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Utvendig skap/bur for oppbevaring av gassflasker som er brennbare.
Oppbevaring av gass som skal kunne forsyne funksjonsområder, som f eks. operasjon, sengeposter, poliklinikker og laboratorier.
Kolbene må sikres mot vegg i egnede oppheng.
Flaskene må lagres slik at det er uhindret adkomst til dem. Fulle og tomme flasker skal holdes adskilt og området skal merkes for hhv. fulle og tomme flasker. Dette for at brannvesen og annet innsatspersonell har oversikt og kan utføre sin innsats på en sikker, rask og effektiv måte.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom

Verdi

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 72.05.005

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	1				
Hydrogen	1				
Andre gasser	1	Se egen liste over gasser levert OUS i 2024.			

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.006	Gassflasketralle	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FSG.001	Skap netting for lagring gassflasker hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7