



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.046

Romnavn	Pause, stort
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Avledet fra SRF.116.02
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]7. oktober 2024 12:49

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 40,00	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr	Prosjektert 41,80	W - Renhold
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Dato synkronisert fra modell	Omkrets: 0	Malrom togtilhørighet J3-02
Romkonfigurasjon		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit		Status Malrom Ferdig
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Bygg M - Bygg M
Lysstyringskode		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 4.8 - Renhold
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 116 - Pause
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.
Innredet for spis, opphold og oppbevaring/tilberedning av medbrakt mat.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 20
Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u
Personer, maksimalt 30
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.046

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	20	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.116.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.015 * Avledet	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.21	Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.007.01 * Avledet	Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GMZ.002.02	Kaffemaskin avansert	1	Ja	Nei	KJK	HF	7
GFA.001 * Avledet	Kjøleskap, husholdning hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
FXB.003 * Avledet	Knagg, hovedartikkel	11	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GMA.002 * Avledet	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
FSI.005.01 * Avledet	Overskap kjøkken for innbygging, mikrobølgeovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GOZ.010 * Avledet	Sofa modul hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.008.01 * Avledet	Sofa, 2-seter	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.010.01 * Avledet	Stol, klapp løs	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.03	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	14	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.048

Romnavn	Lager, forbruksvarer
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]7. oktober 2024 11:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 11,00	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk
Bruksromnr	Prosjektert 12,60	voksne
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt W - Renhold
Romkonfigurasjon	Omkrets: 0	medvirkning
Modellnavn fra Revit		Malrom togtilhørighet J3-091011
		PG ansvar NRH -
Kategori i Klimatabell		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)		forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra		Status Malrom Ferdig
modell		Bygg N1 - Bygg N1
Lysstyringskode		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 4.8 - Renhold
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.14 - Lager,
		(Klassifikasjonssystemet) forbruksvarer
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr og renholdsmateriell i reoler langs veggen.

Kjemikalieskap for lagring av renholdsmidler.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk

Testing av utstyr. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 247 d/u
Personer, maksimalt	1 *	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet		
Verdi	Spesifikasjon	
☐	Glassfelt i vegg til andre rom	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.048

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.048

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002 * Avledet	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FHB.001.01 * Avledet	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FAC.011.02 * Avledet	Kjemikalieskap, 600mm	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIE	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.049

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]17. december 2024 09:36

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	J4.7/J.H2	Programmert	19,00	Forprosjekt aktivitet B	01 Døgnområde somatikk
Bruksromnr		Prosjektert	17,12		voksne
Tegningsnavn	Utstyr	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	W - Renhold
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets:	0	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001			Malrom togtilhørighet	J3-091011
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			PG ansvar	NRH -
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007313399			standardromskatalog-	prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra	7/2/2025 10:16:14 AM			forprosjektfase ARH	
modell	+02:00			Status Malrom	Ferdig
Lysstyringskode	LK121			Bygg	N1 - Bygg N1
				Plan	U1 - Plan U1
				Delfunksjon	4.8 - Renhold
				(Klassifikasjonssystemet)	
				Romnavn	087.45 - Lager, utstyr
				(Klassifikasjonssystemet)	
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm
					medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Lagingsplass for mindre maskiner som ikke benyttes daglig.		
Ikke behov for hyller/skap.		
Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk		
Testing av utstyr. *		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	0	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	
Generelt for rommet		Verdi Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.049

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.049

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
038.002 * Avledet	Damprengjøringsmaskin	1	Nei	Nei	GRU	RUT	9
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001.07 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, uten dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
ODZ.020 * Avledet	Pakke, PC – Vegghengt full arbeidsstasjon	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
038.007 * Avledet	Teppe- og møbelrenser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	9
061.001 * Avledet	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIE	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.050

Romnavn	Vaskerom, uren side
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Unik
Sist endret	Lindgren, Eva, [Language: en]2. june 2025 09:26

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	J.K/J.G2	Programmert 33,00
Bruksromnr	Prosjektert 37,46	Funksjonsprosjekt W - Renhold
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	medvirkning
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Bygg N1 - Bygg N1
Kategori i Klimatabell	Ingen	Plan U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	7/2/2025 10:16:14 AM +02:00	Delfunksjon 4.8 - Renhold
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007313405	(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 186.00 - Vaskerom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vaskerom med barrierevaskemaskiner for kluter, mopper, mm. Rommet skal ha såpedoseanlegg til vaskemaskinene.

Det må være tilgang til barrierevaskemaskinene for servicepersoner.

Rommet skal håndtere innmating av urent tøy til barrierevaskemaskiner.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	3		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Renholdssentralen
-------------------------------------	-------------------

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☒	Gjennomgående barrierevaskemaskiner
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☐	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Ikke vindu	☐	Blending	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.050

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Overvåking av vaskemaskin mtp. lekkasje

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☒	Flaske
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Slukrist stor, sluk i gulv			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Okxygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
KNA.020	315 Sluk for vaskemaskiner Ø160mm bunnutløp	4	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
053.002.05	Såpedoseanlegg, Vaskemaskin, mopper	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
NYZ.009.02	Utslagsvask tekniske rom, veggmontert blandedbatteri med ekstra tappepunkt	1	Ja	Ja		RIV	0
053.002.04	Vaskemaskin, barriere, medium, mopper, kluter og tekstiler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
053.002.03	Vaskemaskin, barriere, stor, mopper, kluter og tekstiler	4	Ja	Ja	GRU	RUT	7
061.009	Vogn, hev/senk bunn	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.051

Romnavn	Oppstillingsplass, renholdsutstyr
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Unik
Sist endret	Lindgren, Eva, [Language: en]17. june 2025 10:12

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	J4.7/J.M2	Programmert 80,00
Bruksromnr	Prosjektert 78,08	Funksjonsprosjekt W - Renhold
Kategori i Klimatabell	Korridor - Transportkulvert/ brannsluser/støttearealer	Høyde 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200- NA-001	Bygg N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra modell	7/2/2025 10:16:14 AM +02:00	Plan U1 - Plan U1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007313412	Delfunksjon 4.8 - Renhold
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 109.14 - Oppstillingsplass,
		(Klassifikasjonssystemet) utstyr
		Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstillingsplasser for rengjøringsvogner og -maskiner. Her tømmes de store renholdsmaskinene for vann. Til dette trengs sluk i gulv. Fordi det er et stort antall rengjøringsvogner, er det sannsynligvis behov for flere sluk.

Planlegges for uttak av vann, avløp og EL langs vegger i renholdssentralen for å muliggjøre tilkobling av ulike typer renholdsmaskiner.

Det skal være ladestasjoner til lpad el.l.

Renholdsmaskiner, inkludert roboter, lagres her når de ikke er i bruk.

Oppbevaring av renholdsvogner for fellesfunksjoner.

Møteplass for tavlemøter med infoskjerm.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	30	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til andre støttefunksjoner	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.051

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Deteksjon av lekkasje fra maskiner

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☒	Flaske
Avløp i gulv	☒	Sluk	Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☒				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒	Rengjøringsmidler til maskinene			
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UBZ.005	314 Blandebatteri for spyleslange tekniske rom	1	Ja	Ja		RIV	0
UOA.001	3153 Spyleslange Trommel	1	Ja	Nei		RIV	0
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	7
GBA.006.04	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
038.002	Damprengjøringsmaskin	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
038.001.05	Gulvvaskemaskin, robot	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.001.03	Gulvvaskemaskin, stor	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.001.03	Gulvvaskemaskin, stor	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.001.04	Gulvvaskemaskin, vaskebil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.001.04	Gulvvaskemaskin, vaskebil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
GDZ.012	H2O2 desinfeksjonsenhet	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GDZ.012	H2O2 desinfeksjonsenhet	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
XTZ.010.01	Ladestasjon telefon, mobil	2	Ja	Nei	FIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
038.004	Poleringsmaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.004	Poleringsmaskin	7	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.006	Skuremaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.006	Skuremaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.005	Støvsuger	7	Nei	Nei	GRU	HF	7
038.005.01	Støvsuger, industri	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
038.005.01	Støvsuger, industri	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
FBB.001.01	Tavle, whiteboard b=1205 h=1005	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
038.007	Teppe- og møbelreenser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
038.008	Vannsuger	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.060

Romnavn	Lager, kjø
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]7. oktober 2024 15:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	J.K/J.G2	Programmert 10,00
Bruksromnr	Prosjektert 9,66	Funksjonsprosjekt W - Renhold
Tegningsnavn	Kjø	Høyde 0
Romforklaring	kluter og mopper	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Bygg N1 - Bygg N1
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Plan U1 - Plan U1
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv	Delfunksjon 4.8 - Renhold
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007362731	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	7/2/2025 10:16:19 AM +02:00	Romnavn 087.22 - Lager, kjø
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Kjølerom for rene tekstiler.		
Trilles inn på transporttralle		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Ren side.	

Utforming/bygg							
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom		☐	
Skjerming mot innsyn		☐					

Vinduer og Dører					
Dører		Verdi	Spesifikasjon		
Spesielle krav til døråpning		☒	Se merknad i kommentarfeltet		
Glass i dør		☐			
Automatisk døråpner		☐			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Dagslys		☐			
Ikke vindu		☐			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Blending		☐			

Elkraft		
Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	



IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Kondensavløp			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☒	Min 0 Maks 4
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.067

Romnavn	Vaskerom, ren side
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Renholdssentral
RFP status	Unik
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]31. oktober 2024 12:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 32,00	Funksjonsprosjekt W - Renhold
Bruksromnr	Prosjektert 35,27	medvirkning
Romkonfigurasjon	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Kategori i Klimatabell	Omkrets: 0	Plan U1 - Plan U1
Modellnavn fra Revit		Delfunksjon 4.8 - Renhold
		(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Romnavn 186.00 - Vaskerom
		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vaskerom med uttak fra barrierevaskemaskin for kluter, mopper, mm.

Stort hev/senk arbeidsbord for bretteing og pakking.

Håndtering av rent tøy fra barrierevaskemaskiner.

Tørketrommel for rent tøy.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	3		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til renholdssentral og sengevask.
-------------------------------------	--

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☒	Gjennomgående barrierevaskemaskiner	Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.067

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Overvåking av vaskemaskin mtp. lekkasje

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling renset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	1	Tørketrommel			
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.02	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.16	Håndvaskmiljø 2l, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
053.009.02	Tørketrommel, tekstiler 12 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
038.014.02	Vogn, lager, med trådhyller for mopper	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1