



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.001

Romnavn	Venteplass
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.189.00
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.001	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	J0117ACA	Prosjektert 28,35
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Dato synkronisert fra modell		Malrom togtilhørighet J3-02
Romkonfigurasjon		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle	Status Malrom Ferdig
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007305707	Bygg J2 - Bygg J2
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass
		Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Venteområde for pasienter og pårørende.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.
Egne soner for rullestoler.
Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.
Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4
Brukstid, normalt 07 til 19 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOA.018.01 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1190 h=830 toseter	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FOA.018.04 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1760 h=830 treseter	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FOA.018.06 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1760 h=830 treseter med snudd sete	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.002

Romnavn	Venteplass
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.189.00
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.002	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Kobles - J0128ACA	Prosjektert 35,03
Bruksromnr		Høyde 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets: 0
Lysstyringskode	LK103	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Modellnavn fra Revit	03001-J3-00-00-A-200-NA-001	Funksjonsprosjekt medvirkning X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle	Malrom togtilhørighet J3-02
Dato synkronisert fra modell	03.09.2025 12:45:39 +02:00	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007305714	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Status Malrom Ferdig
		Bygg J3 - Bygg J3
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass
		Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert) 225 - Etablert prinsipielle løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende.

Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.

Egne soner for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4		
Brukstid, normalt	07	til 19	7 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOA.018.01 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1190 h=830 toseater	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FOA.018.04 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1760 h=830 treseter	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/ avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.009

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.009	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	J0126ADA	Prosjektert 15,86
Bruksromnr	Høyde: 0	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	UB	Omkrets: 0 Funksjonsprosjekt X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1	Malrom togtilhørighet J3-091011
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK104	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	04.09.2025 10:18:17 +02:00	Status Malrom Pågår
Modellnavn fra Revit	03001-J3-00-00-A-200-NA-001	Bygg J3 - Bygg J3
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	BR---T-L,---	Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007305769	(Klassifikasjonssystemet) 175.0 - Undersøkelse og behandling
Romforklaring	Fødepoliklinikkrom	(Klassifikasjonssystemet) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		Status (Programmert) 300 - Underlag for detaljering
		MMI (Prosjektert)

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.			
Samtale med pasient.			
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.			
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.			
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.			
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.			
Håndvask personale.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6 *		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Akuttheis som går til føde og operasjon. *		



Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Sengetransport

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☒

* Øke lesbarhet på
bildeskjermer *

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☒

* Må kunne styre lyset i
rommet fra sykeromskanal,
slik at behandler ikke
må gå til døren for å
dempe belysningen ved
undersøkelse *

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒

☐

☐

Armaturløsning med lang hendel



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.015.08 * Avledet	Ultralyd, føde, gyn	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.039.01 * Avledet	Ultralyd doppler, fosterlyd	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelleslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.005.14.01 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.027.02 * Avledet	Prosedyrevoogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.009

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.01 * Avledet	Takskinne, forheng, d=800 b=1800	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.200.01.03 * Avledet	PC Monitor, standard, 34"	1	Ja	Nei	FIT	IKT	7
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.056

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:11

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.056	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	J0132AAA	Prosjektert	19,28		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Malrom togtilhørighet	J3-091011
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Antall plasser	1			standardromskatalog-	prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			forprosjektfase ARH	
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			Status Malrom	Pågå
Dato synkronisert fra modell	03.09.2025 12:54:06 +02:00			Bygg	J4 - Bygg J4
Lysstyringskode	LK104			Plan	01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	03001-J4-00-00-A-200-NA-001			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007305936			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Romforklaring	Fødepoliklinikkrom			MMI (Prosjektert)	300 - Underlag for detaljering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	6 *	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Akuttheis som går til føde og operasjon. *	



Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☒ *	Må kunne styre lyset i rommet fra sykeromskanal, slik at behandler ikke må gå til døren for å dempe belysningen ved undersøkelse *

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatyr med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

 Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.015.08 * Avledet	Ultralyd, føde, gyn	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.039.01 * Avledet	Ultralyd doppler, fosterlyd	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelleslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.005.14.01 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.027.02 * Avledet	Prosedrevogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.056

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.200.01.03 * Avledet	PC Monitor, standard, 34"	1	Ja	Nei	FIT	IKT	7
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.057

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.057	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	J0133AAA	Prosjektert 25,25
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	UB.spes	Malrom togtilhørighet J3-091011
Antall plasser	1	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	Status Malrom Pågår
Dato synkronisert fra modell	03.09.2025 12:54:07 +02:00	Bygg J4 - Bygg J4
Lysstyringskode	LK104	Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	03001-J4-00-00-A-200-NA-001	Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007305943	Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling
Romforklaring	Fødepol og kan tilrettelegges for barselpol evt. senere av OUS	Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 225 - Etablert prinsipielle løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.			
Samtale med pasient/pårørende.			
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.			
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.			
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.			
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.			
Håndvask personale. *			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6 *		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Akuttheis som går til føde og operasjon. *		



Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☒ *	Må kunne styre lyset i rommet fra sykeromskanal, slik at behandler ikke må gå til døren for å dempe belysningen ved undersøkelse *

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.035.01 * Avledet	Varmelampe, vegghengt	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
013.073.03 * Avledet	Audiometer, hørselsscreening av nyfødte OAE - ABR	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.05 * Avledet	Personvekt, spebarn	1	Ja	Nei	MTU	HF	7
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
021.026.01 * Avledet	Analysator bilirubin, transcutan, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.027.02 * Avledet	Prosedyrevoogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.018 * Avledet	Trillebord for spedbarnsvekt	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.057

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.032.01 * Avledet	Stellebenk, fastmontert høyderegulerbar d=800 b=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.31
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:28

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.066	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	J0102NGA	Prosjektert	18,96		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	X - Poliklinikk og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1			Malrom togtilhørighet	J1/J2 - 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			PG ansvar	NRH -
Modellnavn fra Revit	03001-J1-00-00-A-200- NA-001			standardromskatalog- forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	01.09.2025 13:50:34 +02:00			Status Malrom	Pågår
Lysstyringskode	LK104			Bygg	J1 - Bygg J1
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Plan	01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.---			Delfunksjon	2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306025			(Klassifikasjonssystemet)	
				Romnavn	175.0 - Undersøkelse og
				(Klassifikasjonssystemet)	behandling
				Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
				MMI (Prosjektert)	225 - Etablert prinsipielle løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevene undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.066

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

2

Spesielle krav til trykk

☐



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelleslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.062	Tralle til PC, hev-senk, med batteri	1	Ja	Nei	MIT	IKT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.066

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.072

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.30
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:28

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.072	Programmert	30,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	J0127AHA	Prosjektert	29,59		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	X - Poliklinikk og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1			Malrom togtilhørighet	J3-01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			PG ansvar	NRH -
Dato synkronisert fra modell	04.09.2025 10:18:16 +02:00			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK104			Status Malrom	Ferdig
Modellnavn fra Revit	03001-J3-00-00-A-200-NA-001			Bygg	J3 - Bygg J3
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Plan	01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.---			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306070			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og
Romforklaring	Rommet skal kunne ivareta funksjon med GU i tillegg til andre funksjoner som ligger beskrevet i RFP			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
				MMI (Prosjektert)	300 - Underlag for detaljering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		



Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒	Må vurderes			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	Total blending
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelsslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.072

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.04 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UPD.012 * Avledet	Undersøkelleslampe over seng (UPD.012)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.073

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.30
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:28

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.073	Programmert	30,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	J0112AKA	Prosjektert	28,01		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	X - Poliklinikk og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1			Malrom togtilhørighet	J3-01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			PG ansvar	NRH -
Modellnavn fra Revit	03001-J2-00-00-A-200-NA-001			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	03.09.2025 15:06:28 +02:00			Status Malrom	Ferdig
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-			Bygg	J2 - Bygg J2
Lysstyringskode	LK104			Plan	01 - Plan 01
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306087			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
Romforklaring	Stomirom			Avvikende prosjektering	05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
				Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
				MMI (Prosjektert)	300 - Underlag for detaljering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		



Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Varig arbeidsplass	☐	
--------------------	--------------------------	--

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Toalett *	
-------------------------------------	-----------	--

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
--------------------------------	--------------------------	--

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☒	Må vurderes

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Blending	☒	Total blending
----------	-------------------------------------	----------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Spesielle krav	☐	
----------------	--------------------------	--

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
-----------------------------	-------	---------------

Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	-------------------

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
--------------	-------	---------------

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Deteksjon, spesifiser	☐	
-----------------------	--------------------------	--

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
------------------------------	-------	---------------

Tilkobling rensed vann	☐	
------------------------	--------------------------	--

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Avløp i gulv	☐	
--------------	--------------------------	--

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelleslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02 * Avledet	Prosedyrevoign, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.02 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=450 b=657 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord heiv/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.073

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GSA.001.03 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1503	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.01 * Avledet	Takskinne, forheng, d=800 b=1800	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.074

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.30
Sist endret	Winge, Ståle, [Language: en]8. april 2025 12:19

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.074	Programmert	30,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	J0124AJA	Prosjekttert	29,35		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	X - Poliklinikk og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1			Malrom togtilhørighet	J3-01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			standardromskatalog- forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK104			Status Malrom	Ferdig
Modellnavn fra Revit	03001-J3-00-00-A-200- NA-001			Bygg	J3 - Bygg J3
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Plan	01 - Plan 01
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306094			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
Romforklaring	Prosedyrerom, Grp. 2 rom			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
Dato synkronisert fra modell	04.09.2025 10:18:16 +02:00			Avvikende prosjektering	05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
				Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
				MMI (Prosjekttert)	225 - Etablert prinsipielle løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning (underlag for
møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		



Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Varig arbeidsplass	☐	
--------------------	--------------------------	--

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Nærhet/avstand til andre funksjoner		
-------------------------------------	--	--

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
--------------------------------	--------------------------	--

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☒	Må vurderes

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Blending	☒	Total blending
----------	-------------------------------------	----------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Spesielle krav	☐	
----------------	--------------------------	--

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
-----------------------------	-------	---------------

Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	-------------------

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
--------------	-------	---------------

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Deteksjon, spesifiser	☐	
-----------------------	--------------------------	--

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
------------------------------	-------	---------------

Tilkobling rensset vann	☐	
-------------------------	--------------------------	--

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Avløp i gulv	☐	
--------------	--------------------------	--

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.021.06 * Avledet	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.002.07 * Avledet	Operasjonslampe, med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
015.013 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.02.2 * Avledet	Sug, motordrevet, transportabelt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	7



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.074

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.075

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.30
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:28

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.075	Programmert 30,00
Prosj. romnr:	J0135AAA	Prosjektert 31,99
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Malrom togtilhørighet J3-01
Antall plasser		PG ansvar NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		standardromskatalog-prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell		forprosjektfase ARH
Lysstyringskode		Status Malrom Ferdig
Kategori i Klimatabell		Bygg J4 - Bygg J4
Modellnavn fra Revit		Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og
		(Klassifikasjonssystemet) behandling
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
		medvirkning
		MMI (Prosjektert) 225 - Etablert prinsipielle
		løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	6	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒	Må vurderes			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	Total blending
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelleslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.075

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KSA.001.06 * Avledet	Takskinne, forheng, b=3500	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.076

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.30
Sist endret	Winge, Ståle, [Language: en]8. april 2025 12:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.076	Programmert	30,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	J0125AJA	Prosjektert	29,11		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	X - Poliklinikk og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1			Malrom togtilhørighet	J3-01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			PG ansvar	NRH -
Dato synkronisert fra modell	04.09.2025 10:18:16 +02:00			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK104			Status Malrom	Ferdig
Modellnavn fra Revit	03001-J3-00-00-A-200-NA-001			Bygg	J3 - Bygg J3
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			Plan	01 - Plan 01
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306117			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
Romforklaring	Prosedyrerom, Grp. 2 rom og C-bue			Avvikende prosjektering	05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
				Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
				MMI (Prosjektert)	300 - Underlag for detaljering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet er planlagt for bruk med C-bue og er gruppe 2-rom. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		



Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Varig arbeidsplass	☐	
--------------------	--------------------------	--

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Nærhet/avstand til andre funksjoner		
-------------------------------------	--	--

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
--------------------------------	--------------------------	--

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☒	Må vurderes

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Blending	☒	Total blending
----------	-------------------------------------	----------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Spesielle krav	☐	
----------------	--------------------------	--

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
-----------------------------	-------	---------------

Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	-------------------

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
--------------	-------	---------------

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Deteksjon, spesifiser	☐	
-----------------------	--------------------------	--

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
------------------------------	-------	---------------

Tilkobling rensset vann	☐	
-------------------------	--------------------------	--

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Avløp i gulv	☐	
--------------	--------------------------	--

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.005.02.1 * Avledet	Gjennomlysning, mobil, C-bue	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.021.06 * Avledet	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.002.07 * Avledet	Operasjonslampe, med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
015.013 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.02.2 * Avledet	Sug, motordrevet, transportabelt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
037.003.01 * Avledet	Stativ for blyfrakker, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.076

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.087.45
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]17. desember 2024 09:36

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.102	Programmert 15,00
Prosj. romnr:	J0120AKA	Prosjektert 13,99
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Modellnavn fra Revit		Malrom togtilhørighet J3-091011
		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell		Status Malrom Ferdig
Lysstyringskode		Bygg J2 - Bygg J2
Kategori i Klimatabell		Plan 01 - Plan 01
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.45 - Lager, utstyr (Klassifikasjonssystemet)
		Avvikende prosjektering 05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
		Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert) 300 - Underlag for detaljering

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.
Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk
Testing av utstyr.
Oppheng for O2 kolber på veggskinne.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
011.015.07 * Avledet	Ultralyd, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.010 * Avledet	SpO2-måler	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
035.003.01.2 * Avledet	Pasientløfter, mobil, passiv	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
042.001.01.2 * Avledet	Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIE	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.103

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.087.45
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]17. desember 2024 09:36

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.103	Programmert 15,00
Prosj. romnr:	J0133AOB	Prosjektert 9,50
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Dato synkronisert fra modell		Malrom togtilhørighet J3-091011
Lysstyringskode		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit		Status Malrom Ferdig
Romkonfigurasjon		Bygg J4 - Bygg J4
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.45 - Lager, utstyr
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 300 - Underlag for detaljering

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.
Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk
Testing av utstyr.
Oppheng for O2 kolber på veggskinne.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
011.015.07 * Avledet	Ultralyd, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.010 * Avledet	SpO2-måler	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIE	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.161

Romnavn	Venteplass
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.189.00
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:22

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.161	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Prosj. romnr:	Kobles - J0104NBA	Prosjekttert	23,52		
Bruksromnr		Høyde	0		
Modellnavn fra Revit	03001-J1-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			Malrom togtilhørighet	J3-02
Lysstyringskode	LK103			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306704			Status Malrom	Ferdig
Dato synkronisert fra modell	01.09.2025 13:50:35 +02:00			Bygg	J1 - Bygg J1
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	189 - Venteplass
				Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Venteområde for pasienter og pårørende.		
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.		
Egne soner for rullestoler.		
Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.		
Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	☐	
7 d/u		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	
Generelt for rommet		Verdi Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOA.018.01 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1190 h=830 toseter	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FOA.018.06 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1760 h=830 treseter med snudd sete	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.162

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]13. march 2025 05:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.162	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	J0114AKA	Prosjektert 12,00
Bruksromnr	Høyde 0	Funksjonsprosjekt X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Tegningsnavn	Omkrets: 0	medvirkning J1/J2 - 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		Malrom togtilhørighet J1/J2 - 01
Antall plasser		Status Malrom Ikke påbegynt
Modellnavn fra Revit		Bygg J2 - Bygg J2
Romkonfigurasjon		Plan 01 - Plan 01
Lysstyringskode		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
Kategori i Klimatabell		(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Romnavn 036 - Ekspedisjon
Dato synkronisert fra modell		(Klassifikasjonssystemet)
		Avvikende prosjektering 05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
		Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 225 - Etablert prinsipielle løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.		
Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.		
Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke.		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	3	7 d/u
Varig arbeidsplass	☒	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☒	Skrankefunksjon som kan automatisk åpnes og lukkes mot området utenfor	Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.036.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FDB.003.06	Skranke d=300 b=2600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.06	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.100 * Avledet	PC - hovedartikkel	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.241

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.30
Sist endret	Winge, Ståle, [Language: en]8. april 2025 12:21

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.241	Programmert	30,00	Endoskopi - anestesi	undersøkelse
Prosj. romnr:	J0134AJA	Prosjektert	29,64	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Høyde	0		dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt	X - Poliklinikk og
Antall plasser	1			medvirkning	dagbehandling (voksne)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			Malrom togtilhørighet	J3-01
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			PG ansvar	NRH -
Dato synkronisert fra modell	03.09.2025 12:54:06 +02:00			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK104			Status Malrom	Ferdig
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Bygg	J4 - Bygg J4
Modellnavn fra Revit	03001-J4-00-00-A-200-NA-001			Plan	01 - Plan 01
Romforklaring	Prosedyrerom, grp. 2 rom			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007347509			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
				Avvikende prosjektering	05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
				Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
				MMI (Prosjektert)	225 - Etablert prinsipielle løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt

3

Brukstid, normalt

07

til 21

5 d/u



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.241

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass ☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☒ Må vurderes

Vinduer

Dagslys ☐
Ikke vindu ☐

Vinduer

Blending ☒ Total blending

Elkraft

Belysning

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensed vann ☐

Avløp

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, 800 kPa	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.021.06 * Avledet	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.037.02 * Avledet	Anestesiapparat, avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.002.07 * Avledet	Operasjonslampe, med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
015.013 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.02.2 * Avledet	Sug, motordrevet, transportabelt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	7



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.241

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.250

Romnavn	Venteplass
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.189.00
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.250	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Kobles - J0117ACA	Prosjektert 35,61
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-J2-00-00-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Lysstyringskode	LK103	Funksjonsprosjekt medvirkning X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle	Malrom togtilhørighet J3-02
Dato synkronisert fra modell	03.09.2025 10:12:03 +02:00	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007349091	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Status Malrom Ferdig
		Bygg J2 - Bygg J2
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass
		Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Venteområde for pasienter og pårørende.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.
Egne soner for rullestoler.
Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.
Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4
Brukstid, normalt 07 til 19 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOA.018.01 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1190 h=830 toseter	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FOA.018.04 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1760 h=830 treseter	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.254

Romnavn	Venteplass
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.189.00
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.254	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Kobles - J0104NBA	Prosjektert 34,40
Bruksromnr		Høyde 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-J1-00-00-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Lysstyringskode	LK103	Funksjonsprosjekt medvirkning X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle	Malrom togtilhørighet J3-02
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007349138	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	01.09.2025 13:50:45 +02:00	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Status Malrom Ferdig
		Bygg J1 - Bygg J1
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass
		Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Venteområde for pasienter og pårørende.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.
Egne soner for rullestoler.
Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.
Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4
Brukstid, normalt 07 til 19 7 d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOA.018.01 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1190 h=830 toseater	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FOA.018.04 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1760 h=830 treseter	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/ avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.047

Romnavn	Venteplass
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Dagplasser
RFP status	Fra SRF.189.00
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:22

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.02.047	Programmert	10,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Prosj. romnr:	Kobles - J0136ALA	Prosjektert	10,03		
Bruksromnr		Høyde	0		
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Lysstyringskode	LK103			Malrom togtilhørighet	J3-02
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	03001-J4-00-00-A-200-NA-001			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306964			Status Malrom	Ferdig
Dato synkronisert fra modell	29.08.2025 12:52:50 +02:00			Bygg	J4 - Bygg J4
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.14 - Dagområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	189 - Venteplass
				Avvikende prosjektering	05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	225 - Etablert prinsipielle løsninger

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende.

Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.

Egne soner for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	4	til 19	7 d/u
Brukstid, normalt	07		
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			



Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☐
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☐
Ikke vindu ☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☐
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur ☐
Luftfuktighet ☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 3
Spesielle krav til trykk ☐



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GOZ.008 * Avledet	Sofa, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	7
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.051

Romnavn	Dagplass, 4 plasser
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Dagplasser
RFP status	Avledet fra SRF.025.01
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]25. march 2025 18:16

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.02.051	Programmert	40,00	Funksjonsprosjekt	X - Poliklinikk og
Prosj. romnr:	J0123AAA	Prosjektert	43,41	medvirkning	dagbehandling (voksne)
Bruksromnr		Høyde	0	Malrom togtilhørighet	J3-01
Tegningsnavn	Dagpl.4p	Omkrets:	0	Bygg	J3 - Bygg J3
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			Plan	01 - Plan 01
Antall plasser	4			Delfunksjon	2A.14 - Dagområde
Romforklaring	infusjon			(Klassifikasjonssystemet)	
Romkonfigurasjon	BR---.2L-.---			Romnavn	025.00 - Dagplass
Dato synkronisert fra modell	04.09.2025 10:18:16 +02:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Kategori i Klimatabell	Hvileplasser/observasjon			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Lysstyringskode	LK113			MMI (Prosjektert)	225 - Etablert prinsipielle løsninger
Modellnavn fra Revit	03001-J3-00-00-A-200-NA-001				
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007306995				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter.			
Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling.			
Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	5 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	10 *		
Varig arbeidsplass	✓ *		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	4 * Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall			Rengjøring		
Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	4	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	4	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	4	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.007 * Avledet	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.021.02 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400 3-delt	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.005.02	Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=450 b=2000 h=920	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.15 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	4	Ja	Ja	BEL	RIE	7
KSA.001 * Avledet	Takskinne, forheng, hovedartikkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
KSA.002.04 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2000	4	Ja	Ja		RIE	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14 * Avledet	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.013	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	2	Nei	Nei		IKT	0
RUZ.002 * Avledet	NTP UR, wi-fi, ø=300, på vegg, med sekundviser	1	Ja	Nei		RIKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UPD.005 * Avledet	Lese- og pleielampe (UPD.005)	4	Ja	Nei	BEL	RIE	1



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
XSA.014 * Avledet	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	4	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.071

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Dagplasser
RFP status	Fra SRF.087.45
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]17. desember 2024 09:36

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.02.071	Programmert 15,00
Pros. romnr:	J0121AMC	Prosjektert 14,11
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Modellnavn fra Revit		medvirkning J3-091011
		Malrom togtilhørighet J3-091011
		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Lysstyringskode		Status Malrom Ferdig
Kategori i Klimatabell		Bygg J2 - Bygg J2
Dato synkronisert fra modell		Plan 01 - Plan 01
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
Romforklaring		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.45 - Lager, utstyr
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert) 300 - Underlag for detaljering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk

Testing av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 247 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg							
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom		☐	
Skjerming mot innsyn		☐					



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.003.06 * Avledet	Personvekt, rullestol	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.003 * Avledet	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	5	Ja	Nei	MTU	RUT	7
017.005.03 * Avledet	Kardiotokograf (CTG), Mobil, ST-analyse	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
017.010 * Avledet	SpO2-måler	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
021.018.01 * Avledet	Analysator hemoglobin, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
061.003 * Avledet	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002	Veggskinne, hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIE	0
KSA.004.02 * Avledet	Opphengskinne gasskolber l=400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi

☐

Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

5

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatyr med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

6

Spesielle krav til trykk

☐

Gasser

Inn til rommet

Verdi

Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

5

Instrumentluft, 800 kPa

0

Teknisk trykkluft

0

Okxygen

5

Lystgass

0

CO2

0

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

Ut fra rommet

Verdi

Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.073

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon		Rengjøring	Verdi Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001	Flowmeter O2	5	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	5	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	5	Ja	Nei	MTU	RUT	1
017.005.01 * Avledet	Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse	5	Ja	Ja	MTU	RUT	7
017.005.04 * Avledet	Kardiotokograf (CTG), grensesnitt til sentralovervåkning	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.011 * Avledet	Pasientovervåking, slaveskjerm	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	5	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003.02 * Avledet	Modulbord, mobilt, stort med rygg	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.021.02 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400 3-delt	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.005.02	Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=450 b=2000 h=920	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	5	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.15 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	5	Ja	Nei	INV	IARK	7
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	5	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KSA.001 * Avledet	Takskinne, forheng, hovedartikkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.013	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	2	Nei	Nei		IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	5	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014 * Avledet	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	5	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Romfunksjonsnr: 04.02.076

Romnavn	Dagplass, 6 plasser
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Dagplasser
RFP status	Avledet fra SRF.025.01
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]9. december 2024 10:25

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.02.076	Programmert 60,00
Prosj. romnr:	J0133AJA	Prosjektert 62,37
Bruksromnr	Høyde 0	Funksjonsprosjekt X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Malrom togtilhørighet J3-01
Antall plasser	6	Bygg J4 - Bygg J4
Romkonfigurasjon	BR---.2L.---	Plan 01 - Plan 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Delfunksjon 2A.14 - Dagområde (Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell	Hvileplasser/observasjon	Romnavn 025.00 - Dagplass (Klassifikasjonssystemet)
Lysstyringskode	LK113	Avvikende prosjektering 05 - Definert fleksibelt prosjekteringsareal
Modellnavn fra Revit	03001-J4-00-00-A-200-NA-001	Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007307145	MMI (Prosjektert) 225 - Etablert prinsipielle løsninger
Romforklaring	Ligger i etasje under endoskopi og bilde for å kunne ivareta observasjonspasienter derfra også	
Dato synkronisert fra modell	03.09.2025 12:54:06 +02:00	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter.		
Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling.		
Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	12	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	5 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	5		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	5				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001	Flowmeter O2	5	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
016.014.01	Sug, ejektor	5	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	7
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	5	Ja	Nei	MTU	RUT	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	5	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.007	Sykehusseng	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.021.02 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400 3-delt	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.005.02	Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=450 b=2000 h=920	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	6	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.15 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	6	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	6	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	6	Ja	Ja	BEL	RIE	7
KSA.001 * Avledet	Takskinne, forheng, hovedartikkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
KSA.002.04 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2000	6	Ja	Ja		RIE	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Gruppe X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne)

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.076

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
ODZ.013	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	2	Nei	Nei		IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	5	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	5	Ja	Nei		RIKT	0