



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.063

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRF.036.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]5. june 2025 11:41

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	05.02.063	Programmert	12,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	M1.K/M1.7	Prosjektert	12,15		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Y - Barne- og
Tegningsnavn	Eksp.	Omkrets:	0	medvirkning	ungdomsmottak
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001			Malrom togtilhørighet	J1/J2/J4-06
Antall plasser	2			PG ansvar	NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BRB---2L----			Status Malrom	Pågår
Kategori i Klimatabell	Resepsjon, ekspedisjon			Bygg	M - Bygg M
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007318950			Plan	02 - Plan 02
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	30			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.1 - Akuttmottak
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	32			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	036 - Ekspedisjon
Lysstyringskode	LK112			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:04:47 +02:00			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.

Oppmøtere registrering og mottak av akuttpasienter, deling av informasjon mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen henger sammen med arbeidsrom, tverrfaglig som ligger i bakkant. Det skal være universelt utformet henvendelsepunkt innenfor slusen fra inngangen.

Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i mer skjermet del. i bakkant.

Det skal være god visuell oversikt til både arealer utenfor akuttmottaksinngangen, dørmiljøet og mot ventesonen.

Robusthet og sikkerhet er viktig del av funksjonen for dette rommet og tiliggende områder. Det skal være dør og port-telefonstyring fra rommet.

Nødnett: Rommet har 2 operatørplasser med kommunikasjonsløsning mot telefoni og nødnett (kontrollrom) fra HDO HF. Utstyret består av PC med 1 skjerm per plass. Utstyret leveres av HDO HF. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2 *		
Brukstid, normalt	00 *	til 24 *	7 d/u
Personer, maksimalt	3 *		
Varig arbeidsplass	☒		

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Arbeidsrom, tverrfaglig, akuttmottaksinngang, mottak ambulanser og ventesone *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.063

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☒ *	til korridor *	Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐		Blending	☐	
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☒				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒ *	1 * Kun mottak *	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.063

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.036.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FDB.003.10 * Avledet	Skranke barn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.06	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.304 * Avledet	"Nødnett" HDO PC	2	Nei	Nei	FIT	RIKT	5
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.064

Romnavn	Venteplass
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRF.189.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]21. march 2025 11:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.064	Programmert 20,00
Proj. romnr:	M1.M/M1.7	Prosjektert 16,69
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrímle, vestibyle	Funksjonsprosjekt medvirkning Y - Barne- og ungdomsmottak
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:04:47 +02:00	Malrom togtilhørighet J3-02
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007318967	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK103	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	30	Status Malrom Ferdig
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	32	Bygg M - Bygg M
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.1 - Akuttmottak
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Venteområde for pasienter og pårørende. Tilrettelagt for barn.
Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.
Egne soner for rullestoler.
Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.
Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen. *
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4
Brukstid, normalt 00 * til 24 * 7 d/u
Personer, maksimalt 12 *
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☒ * Mot ekspedisjon *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.064

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.064

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOA.018 * Avledet	Sittemøbel fastmontert hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.05	Stol, venteområde, stablebar	10	Ja	Nei	INV	IARK	1
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.069

Romnavn	Arbeidsrom, tverrfaglig
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRF.006.02
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]21. march 2025 12:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.069	Programmert 24,00
Prosj. romnr:	M1.J/M1.7	Prosjektert 26,22
Bruksromnr	Høyde: 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	Omkrets: 0	04 Poliklinikk,
Modellnavn fra Revit		dagbehandling og endoskpi
Romkonfigurasjon		Funksjonsprosjekt
Kategori i Klimatabell		Y - Barne- og
Støy fra tekniske		ungdomsmottak
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		J3-030405
Støy fra tekniske		PG ansvar
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		standardromskatalog-
GLN (Globalt lokasjonsnr)		forprosjektfase ARH
Lysstyringskode		Status Malrom
Dato synkronisert fra		Pågår
modell		M - Bygg M
		02 - Plan 02
		Delfunksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		2A.1 - Akuttmottak
		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		006 - Arbeidsrom
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm
		medvirkning
		200 - Ferdig konsept
		MMI (Prosjektert)

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal benyttes av ulike faggrupper. Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler. Rommet inngår som del av arbeidsbase i akuttmottak for barn og unge. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	8 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☒ * mot ekspedisjon *
--------------------------------	---



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.069

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☒ *	Se kommentar *
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒ *	Armaturl med lang hendel *
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.069

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.006.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
017.002.02 * Avledet	Pasientovervåkingssentral, 1 skjerm, vegghengt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.084	Veggfeste AV-skjerm (< 35 kg), bevegelig arm	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.01 * Avledet	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	8	Ja	Nei	INV	IARK	7
GHA.001.08	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01 * Avledet	Stol, møte	4	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.006 * Avledet	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.12 * Avledet	Håndvaskmiljø 2G, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	4	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.010	Pakke, PC - Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UJZ.403.04 * Avledet	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	7
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.070

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]24. september 2025 11:59

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	05.02.070	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	M1.F/M1.7	Prosjektert	25,34		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Y - Barne- og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	ungdomsmottak
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001			Malrom togtilhørighet	J2-02
Antall plasser	1			PG ansvar	NRH -
Romforklaring	SO - seksuelle overgrep henger sammen med bad og lager sporsikring			standardromskatalog- forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.-			Status Malrom	Ikke påbegynt
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Bygg	M - Bygg M
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007319025			Plan	02 - Plan 02
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.1 - Akuttmottak
Lysstyringskode	LK104			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.0 - Undersøkelse og behandling
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:04:47 +02:00			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Mottak og gynekologisk undersøkelse av polikliniske og inneliggende pasienter.			
Samtale med pasient.			
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.			
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.			
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.			
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.			
Det utføres sporsikring i rommet.			
Håndvask personale. *			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	4 *		
Brukstid, normalt	00 *	til 24 *	7 d/u *
Personer, maksimalt	8 *		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.070

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☒ * Lyspanel *

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.070

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.037.01 * Avledet	Kolposkop, med kamera	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
015.009.01 * Avledet	Brakett/forankringsplate, liten	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.005.14.01 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.027.04 * Avledet	Prosedyrevoogn, somatikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.33 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.041.56 * Avledet	Benkeplate høytrykkslaminat d=620 b=700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.002.01 * Avledet	Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.070

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSH.003.11 * Avledet	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.03 * Avledet	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.010.05 * Avledet	Sofa modul 3-seter b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.12 * Avledet	Håndvaskmiljø 2G, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.074

Romnavn	Undersøkelse, triage barn
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRR.175.35
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]24. september 2025 12:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.074	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	M1.K/M1.4	Prosjektert 23,31
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	triage	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Y - Barne- og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre	medvirkning ungdomsmottak
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Malrom togtilhørighet MNO
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:04:47 +02:00	PG ansvar NRH -
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	standardromskatalog-prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007319049	Bygg M - Bygg M
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33	Plan 02 - Plan 02
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35	Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak
		(Klassifikasjonssystemet) 175.0 - Undersøkelse og
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) behandling
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Mottak av pasienter og mulighet for triagering videre inn i mottaket.		
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske barn som kan ha pårørende tilstede i rommet.		
Omfattende undersøkelse.		
Pasientovervåking.		
Samtale med pasient.		
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.		
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.		
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.		
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.		
Håndvask personale. *		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	7 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.074

Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐ *		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☒ *	Lyspanel *

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.074

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	8 *		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	8 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.175.35

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.029.01 * Avledet	Infusjonspumpe, volum	2	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	2	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	7
016.062 * Avledet	Lengdemåler barn, liggende	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.074

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.007.07 * Avledet	Varmeseng, nyfødt	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003.01	Modulbord med klaff	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.21 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.041.68 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013 * Avledet	Overskap, generell, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.03 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	2	Ja	Ja	BEL	RIE	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.201.01.02	Monitor 55"	2	Ja	Ja	FIT	IKT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.075

Romnavn	Isolat, kontaktsmitte, akuttrom barn
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRR.175.35
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]24. september 2025 12:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.075	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	M1.1/M1.7	Prosjektert 17,27
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Isolat, ks	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Y - Barne- og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre	medvirkning ungdomsmottak
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Malrom togtilhørighet MNO
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	PG ansvar NRH -
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007319056	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28	forprosjektfase ARH
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:04:47 +02:00	Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 217 - Akuttrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende barn som kan ha pårørende tilstede i rommet og mulighet for kontaktsmitteisolering.
Omfattende undersøkelse.
Pasientovervåking.
Samtale med pasient.
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
Håndvask personale.
Utformes iht. isoleringsveilederen. Spesielle forskriftskrav. *
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4 *
Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u
Personer, maksimalt 8 *
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Verdi Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.075

Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☒ *	mot forrom *			
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☒ *	Lyspanel *

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatyr med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.075

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
015.001.04	Uttakssentral, akutt	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003.02	Undersøkelleslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	0
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	0
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	0
016.062	Lengdemåler barn, liggende	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.018	Trillebord for spedbarnsvekt	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBB.006	Bakplate håndvaskmiljø hovedartikkel	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.075

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSH.001.03	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.096

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]21. march 2025 14:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.096	Programmert 30,00
Prosj. romnr:	M1.A/M1.1	Prosjektert 27,60
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Utstyr	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	09 Bildediagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon
Romforklaring	Mobilt røntgenutstyr og annet utstyr for barn og ungdom akuttmottak	Funksjonsprosjekt medvirkning
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:04:47 +02:00	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45	Bygg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007319216	Plan
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47	Delfunksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
		MMI (Prosjektert)
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.			
Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk			
Testing av utstyr.			
Oppheng for O2 kolber på veggskinne.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	3		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg							
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom		☐	
Skjerming mot innsyn		☐					



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.096

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.096

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.006.02	Røntgen, mobil	1	Ja	Ja	MTU	RUT	10
011.015.05	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
011.015.07	Ultralyd, håndholdt	2	Nei	Nei	MTU	RUT	7
011.015.09	Ultralyd, akutt, anestesi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.031	Infusjonsrack	2	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.032	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
013.002.01	Respirator, transport	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.003.02	Ventilator, NIV	4	Ja	Ja	MTU	RUT	7
013.051	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.059.01	EEG-apparat, 32 kanaler	3	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.087.01	Spaltelampe håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.004	Oftalmoskop-otoskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.015	Brystpumpe	2	Nei	Nei	MTU	HF	7
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
037.003.01	Stativ for blyfrakker, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FBA.041.08	Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=3000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.041.56	Benkeplate høytrykkslaminat d=620 b=700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	6	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.03	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	6	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	2	Ja	Ja	BEL	RIE	7
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	2	Ja	Ja	BEL	RIE	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.098

Romnavn	Undersøkelse, akuttrom barn, stort
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonssenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRR.175.35
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]24. september 2025 12:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.098	Programmert 36,00
Prosj. romnr:	M1.J/M1.4	Prosjektert 34,65
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB-akutt	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Y - Barne- og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre	medvirkning ungdomsmottak
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Malrom togtilhørighet MNO
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	PG ansvar NRH -
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007322506	standardromskatalog-prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:04:53 +02:00	forprosjektfase ARH
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33	Bygg M - Bygg M
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35	Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 217 - Akuttrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske pasienter.

Omfattende undersøkelse og potensielt stabilisering før videre overflytting ved feiltriagering.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5 *	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	10 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til akuttralle *	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.098

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Sengetransport

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☐ *
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☒ * Lyspanel *

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensert vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒ Armatur med lang hendel
☐
☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

4 *
☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.098

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.175.35

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
011.015.07 * Avledet	Ultralyd, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.028.03 * Avledet	Defibrillator, avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.031 * Avledet	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.127 * Avledet	Aggregat varmepledd	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
014.011.02 * Avledet	Laryngoskop, video	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.001.04	Uttakssentral, akutt	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.01	Personvekt, spedbarn med lengdemål	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	7
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02 * Avledet	Prosedyreovogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
042.003 * Avledet	Varmeskap, kombinasjon i.v. væske og tekstiler	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
061.003.01	Modulbord med klaff	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.14 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1300	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.098

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.041.33 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011 * Avledet	Underskap, generelt, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013.01 * Avledet	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.03 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.004 * Avledet	Skap, medisin, kasse-bakke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GFA.005.01 * Avledet	Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GGB.010.02 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, l=3000	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.05 * Avledet	Stol, venteområde, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02 * Avledet	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UJZ.403	Skrivere - Forekomster flyttes til UJZ.405.01.01	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.201.01.02	Monitor 55"	2	Ja	Ja	FIT	IKT	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.102

Romnavn	Arbeidsrom, tverrfaglig stort
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRF.006.02
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]21. march 2025 14:39

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.102	Programmert 24,00
Prosj. romnr:	M1.I/M1.1	Prosjektert 24,05
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt
Modellnavn fra Revit		medvirkning
Romkonfigurasjon		Malrom togtilhørighet
Kategori i Klimatabell		PG ansvar
Støy fra tekniske		standardromskatalog-
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		forprosjektfase ARH
Støy fra tekniske		Status Malrom
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		Bygg
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Plan
Lysstyringskode		Delfunksjon
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet)
modell		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Rommet skal benyttes av ulike faggrupper. Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	5 *		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	8 *		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	

Vinduer og Dører				
Dører		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle krav til døråpning		☐		
Glass i dør		☐		
Automatisk døråpner		☐		
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon	
Dagslys		☒		
Ikke vindu		☐		
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon	
Blending		☐		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.102

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒ *	Håndbetjent armatur *
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Okxygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.006.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
017.002.02 * Avledet	Pasientovervåkingssentral, 1 skjerm, vegghengt	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBF.001.01	Tavle, whiteboard b=1205 h=1005	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069 * Avledet	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.022.12 * Avledet	Håndvaskmiljø 2G, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	4	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.103

Romnavn	Isolat, luftsmitte
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRR.062.06
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]30. september 2025 12:20

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.02.103	Programmert 18,00
Prosj. romnr:	M1.H/M1.7	Prosjektert 17,62
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Isolat ls	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Y - Barne- og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre	medvirkning ungdomsmottak
Romforklaring	barn	Malrom togtilhørighet MNO
Romkonfigurasjon	E----,----,---	PG ansvar NRH -
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007345505	standardromskatalog-prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Sengerom, isolering luftsmitte	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:05:04 +02:00	Plan 02 - Plan 02
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28	Spesialrom 02 - Verifisering
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30	Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 062.03 - Isolat, luftsmitte
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient med behov for luftsmitteisolering. Mulighet for overnatting pårørende.
Tilrettelagt for mottak av pasient.

Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig.

Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet.

Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l.

Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Spesielle forskriftskrav. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.103

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☒	Til sluse			
Automatisk døråpner	☒	Berøringsfri døråpner			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☒	Rene rom

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☒	Samtaleanlegg til sluse. Eventuelt rolletelefon
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatyr med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.103

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av
Instrumentluft, 800 kPa	0				anestesigasser
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRR.062.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.002.01.1	Infusjonsoppheng for himlingsmontert skinne, 3 kroker	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.002.02	Skinne for infusjonsoppheng, himlingsmontert	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.083.02	Koffertskap hylle	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001	Speil veggfast, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.02.161

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 02 - Akuttmottak og infeksjonsenhet / 01 - Akuttmottak
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]21. march 2025 14:47

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	05.02.161	Programmert	5,00	Forprosjekt aktivitet B	01 Døgnområde somatikk voksne
Prosj. romnr:	M1.E/M1.7	Prosjektert	3,96	Funksjonsprosjekt	Y - Barne- og ungdomsmottak
Bruksromnr		Høyde	0	PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Tegningsnavn	Utstyr	Omkrets:	0	standardromskatalog- forprosjektfase ARH	
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001			Bygg	M - Bygg M
Romforklaring	henger sammen med UB SO, SO sporsikring			Plan	02 - Plan 02
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			Delfunksjon	2A.1 - Akuttmottak
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			(Klassifikasjonssystemet)	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007360874			Romnavn	087.45 - Lager, utstyr
Dato synkronisert fra modell	09.10.2025 12:05:10 +02:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45			Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager og oppbevaring for sporsikring i forbindelse med mottak og undersøkelse av seksuelle overgrep (SO). Arbeidsbenk for sikring av bevis og oppbevaring av disse i henhold til sikringsrutiner. Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GFB.012.01	Fryseskap, laboratorium, ca 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0