



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.005

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]24. april 2025 11:36

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.01.D1.02	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	15,52		dagbehandling og
Tegningsnavn	UB-rom	Høyde	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:56 +02:00			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228532			Prosjekteringsområde	01.01
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.---			Prosjekteringsområde - Team	Team 4
Kode for solskjerming	SK02			Skjermingstyper	Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
Lysstyringskode	LK317			Bygg	D6 - Bygg D6
Romforklaring	hjerter AKG			Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Rommet tilrettelegges for arbeids EKG.

Behandler og AKG modul rack med PC, skjerm og tilkoblinger plasseres på sykkelens høyre side.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.005

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.005

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.028.03 * Avledet	Defibrillator, avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.032.01.1 * Avledet	EKG-apparat, belastning, komplett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
033.002 * Avledet	Ergometersykel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.005

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.010

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]24. april 2025 11:29

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.D3.01	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 14,07	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228211	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde 01.01
Romforklaring	hjerter ekko	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK317	Team
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Rommet er tilrettelagt for ultralyd av hjerte (ekko) på bære eller i seng.

Pasienten ligger på høyre side under undersøkelsen.

Både ekko maskinen med tilkoblinger og behandler skal lokaliseres på pasientens /bårens /sengens høyre side

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.010

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☒ * Øke lesbarhet på
bildeskjermer *

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.010

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur	☐
Luftfuktighet	☐

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2
Spesielle krav til trykk	☐

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	1
Instrumentluft, (800 kPa)	0
Teknisk trykkluft	0
Oksygen	1
Lystgass	0
CO2	0
Argon	0
Nitrogen	0
Flytende nitrogen	0
Propan	0
Hydrogen	0
Andre gasser	0

Ut fra rommet Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug	0
-------------------	---

HMS

Avfall Verdi Spesifikasjon

Spesialbehandling av avfall	☐
-----------------------------	--------------------------

Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Spesielle rengjøringsmidler	☐
Spesielle rengjøringsmetoder	☐

Rengjøring Verdi Spesifikasjon

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
013.105 * Avledet	Pacemakerprogrammerer	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
011.015.04 * Avledet	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.016

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]30. april 2025 10:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.C3.02	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 15,52	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	0 Høyde
Antall plasser	1	0 Omkrets:
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228464	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde
Romforklaring	hjerne ekko TØE	Prosjekteringsområde - Team
Lysstyringskode	LK317	Skjermingstyper
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg
		Plan
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Rommet tilrettelegges for transøsofageal ekko-undersøkelse (TØE).

Personell skal ha tilkomst på begge sider og i hver ende av undersøkelsesbenken eller sengen.

Lege / behandler, ultralyd apparat med tilkoblinger og oppdekking for TØE skop skal ha plass på pasientens høyre side.

Sykepleier / hjelpepersonell, prosedyrebord og 02 uttak skal ha plass på pasientens venstre side.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.016

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Varig arbeidsplass ☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/ påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer

Blending ☒ * Øke lesbarhet på bildeskjermer *

Elkraft

Belysning

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensert vann ☐

Avløp

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.016

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
011.015.04 * Avledet	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.035

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]25. march 2025 13:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.A10.03	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 16,18	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Tegningsnavn	UB-rom	Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt medvirkning X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Dato synkronisert fra modell	13.06.2025 14:21:37 +02:00	Gulvbelegg Gulvbelegg, primærrom
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228853	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Prosjekteringsområde 01.01
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde - Team 4
Romforklaring	gastrokirurgi	Team
Lysstyringskode	LK317	Skjermingstyper Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
Samtale med pasient.
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
Håndvask personale.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Brukstid, normalt 07 til 21
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner
Direkte tilknytning til toalett 04.01.138 *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.035

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.14 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021.06 * Avledet	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
014.013.01 * Avledet	Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.013 * Avledet	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
042.001.01.1 * Avledet	Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.040

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 07:47

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.01.B5.02	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	17,60		dagbehandling og
Tegningsnavn	UB-rom	Høyde	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Antall plasser	1			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			PG ansvar	NRH -
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228266			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			Prosjekteringsområde	01.01
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00			Prosjekteringsområde - Team	Team 4
Romforklaring	spirometri			Skjermingstyper	Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
Lysstyringskode	LK317			Bygg	D6 - Bygg D6
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
- Samtale med pasient.
- Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.
- Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.
- Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.
- Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
- Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.040

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Sengetransport

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Armatur med lang hendel

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

2
☐



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.040

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
013.106.04 * Avledet	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.044

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 07:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.D1.02	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 15,52	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228457	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.-	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Behandling	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde U1.01
Lysstyringskode	LK317	Prosjekteringsområde - Team 4
Romforklaring	overvekt	Team
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:14:02 PM +02:00	Skjermingstyper
		Innvendig screens
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.044

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

2

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.044

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.14 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, ekstra bred	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025.12 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsbenk, ekstra bred	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.051

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 07:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.C1.01	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 16,42	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228754	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.-	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Behandling	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde U1.01
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:54 PM	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK317	Team
Romforklaring	fot	Skjermingstyper
		Innvendig screens
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.051

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.051

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005.18 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, fotstell	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.054

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 07:47

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.01.A6.01	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	16,05		dagbehandling og
Tegningsnavn	UB-rom	Høyde	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
Antall plasser	1			PG ansvar	NRH -
Dato synkronisert fra modell	13.06.2025 14:19:54 +02:00			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Prosjekteringsområde	01.01
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228785			Prosjekteringsområde - Team	Team 4
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			Skjermingstyper	Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
Kode for solskjerming	SK02			Bygg	D6 - Bygg D6
Lysstyringskode	LK317			Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.054

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

2

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.054

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
025.001.01 * Avledet	Mikroskop, rutine	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.055

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]29. april 2025 07:36

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.B4.02	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 17,60	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228938	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Behandling	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:51 PM +02:00	Prosjekteringsområde U1.01
Romforklaring	klinisk nevrofysiologi, EMG/nevrografi og QST	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK317	Team
		Skjermingstyper
		Innvendig screens
		Bygg
		D6 - Bygg D6
		Plan
		U1 - Plan U1
		Delfunksjon
		2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi og QST (kvantitative sensoriske tester)

Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken.

Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken.

Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2
-------------------	---



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.055

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☒
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
----------	---------------------------------------	----------------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann	☐
-------------------------	--------------------------

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☒	Armatyr med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.055

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
013.063 * Avledet	EMG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.055

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
013.190 * Avledet	Thermostimulator, smerte, TSA	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001.06 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
013.035.02 * Avledet	Varmelampe, takhengt	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.059

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 07:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.D1.04	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 15,57	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228525	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.-	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Behandling	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde U1.01
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 17:55:57 +02:00	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK317	Team
Romforklaring	Fysikalsk medisin	Skjermingstyper
		Innvendig screens
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.059

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

2

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.059

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
033.002 * Avledet	Ergometersykkel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
033.001 * Avledet	Tredemølle	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelleslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.063

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]29. april 2025 09:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.B5.01	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjekttert 17,60	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228440	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Behandling	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	klinisk nevrofysiologi, EMG og SEP	Prosjekteringsområde U1.01
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:59 PM +02:00	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK317	Team
		Skjermingstyper
		Innvendig screens
		D6 - Bygg D6
		U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Samtale med pasient.

Rommets primærfunksjoner er EMG med hodeboks/nevrografi og SEP (Sensory Evoked Potention)

Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken.

Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken.

Pasienten skal kunne sitte helt stille, godt oppreist og avslappet når øyet stimuleres. Vegghengt skjerm i sittende øyehøyde plassert presis 1 meter fra pasientens øyne, og synstavle, ca. 5 meter fra pasienten.

Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.063

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	

Vinduer

Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
----------	---------------------------------------	----------------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann	☐
-------------------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.063

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
013.063 * Avledet	EMG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.063

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001 * Avledet	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005.07 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, øye	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001.06 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
013.063.03 * Avledet	VEP skjerm, 24" for EMG	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.035.02 * Avledet	Varmelampe, takhengt	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
016.032.01 * Avledet	Visustavle enkel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.065

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Mølsæter, Bjørn Tore, [Language: en]4. june 2025 10:43

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.B4.01	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjekttert 17,60	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228969	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Behandling	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:50 PM +02:00	Prosjekteringsområde U1.01
Romforklaring	klinisk nevrofysiologi, TMS	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK317	Team
		Skjermingstyper
		Innvendig screens
		D6 - Bygg D6
		U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Rommets primærfunksjoner er Transkraniell stimulering (TMS)

Behandler som har plasskrevende nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken.

Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.065

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Varig arbeidsplass ☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/ påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer

Blending ☐

Elkraft

Belysning

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensert vann ☐

Avløp

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.065

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
031.063 * Avledet	Rack for løst MTU, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.065

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
013.192 * Avledet	TMS, komplett system	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.192.01 * Avledet	TMS, navigasjonsystem	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.192.01.01 *	TMS, undersøkelsesstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
Avledet							
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001.06 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.068

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]29. april 2025 15:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.B5.02	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 17,60	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228990	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---T-L-:---	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Behandling	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:49 PM +02:00	Prosjekteringsområde U1.01
Romforklaring	klinisk nevrofysiologi, EMG/nevrografi	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK317	Team
		Skjermingstyper
		Innvendig screens
		Bygg
		D6 - Bygg D6
		Plan
		U1 - Plan U1
		Delfunksjon
		2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

"Rommets primærfunksjoner er EMG/nevrografi

Behandler som har 2-3 rack nevrofysiologisk undersøkelsesutstyr (med tilkobling i tak) innen rekkevidde, skal kunne sitte stille og dreie en manuell undersøkelsesbenk 360 grader, slik at pasienten kan undersøkes fra begge sider uten å gå av benken.

Pasienten skal i leie på undersøkelsesbenken kunne sensibiliseres med varmelampe over benken.

Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen."

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2
-------------------	---



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.068

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer

Dagslys	☒
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
----------	---------------------------------------	----------------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann	☐
-------------------------	--------------------------

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.068

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.068

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001.06 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.069

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sønnichsen, tina, [Language: en]21. may 2025 09:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.B6.01	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 17,60	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228303	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---.T-L-.-	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell	Behandling	Prosjekteringsområde
Romforklaring	klinisk nevrofysiologi, EEG	Prosjekteringsområde - Team
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:21:03 PM +02:00	Skjermingstyper
Lysstyringskode	LK317	Bygg
		Plan
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
		X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
		Gulvbelegg, primærrom
		NRH - prosjekteringsgruppe
		U1.01
		Team 4
		Innvendig screens
		D6 - Bygg D6
		U1 - Plan U1
		2A.10 - Poliklinikk
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Rommets primærfunksjoner er EEG (elektroencefalografi).

Søvndeprivert undersøkelse hvor pasienten skal skjermes mot lys.

Pasienten filmes under undersøkelsen.

Mekanisk us-benk - pga. interferens mot utstyr.

Lagring og avkast av engangsutstyr og tekstiler for undersøkelsen.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2
Brukstid, normalt	07

til 21

5 d/u



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.069

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass ☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer

Blending ☒ * for søvndeprivert EEG *

Elkraft

Belysning

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensert vann ☐

Avløp

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.069

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.059.01 * Avledet	EEG-apparat, 32 kanaler	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.069

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001.06 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.070

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]25. april 2025 14:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.F2.06	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 14,85	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228310	Gulvbelegg
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Lysstyringskode	LK317	Prosjekteringsområde 01.01
Romforklaring	hjerne PM ktr	Prosjekteringsområde - Team 4
		Team
		Skjermingstyper
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg
		D6 - Bygg D6
		Plan
		01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Rommet tilrettelegges for pacemakerkontroll (PM kontroll).

Pasienten ligger på benk under PM kontrollen. PM kontroll rack med tilkoblinger og behandler plasseres på pasientens høyre side.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.070

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.070

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur	☐
Luftfuktighet	☐

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2
Spesielle krav til trykk	☐

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	1
Instrumentluft, (800 kPa)	0
Teknisk trykkluft	0
Oksygen	1
Lystgass	0
CO2	0
Argon	0
Nitrogen	0
Flytende nitrogen	0
Propan	0
Hydrogen	0
Andre gasser	0

Ut fra rommet

Gassutløp fra sug	0
-------------------	---

HMS

Avfall

Spesialbehandling av avfall	☐
-----------------------------	--------------------------

Rengjøring

Spesielle rengjøringsmidler	☐
Spesielle rengjøringsmetoder	☐

Rengjøring

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
013.105 * Avledet	Pacemakerprogrammerer	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
ODZ.013 * Avledet	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.02 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.070

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.010.01 * Avledet	Stol, klapp løs	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.075

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]8. may 2025 12:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D2.01.Q24.02	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 14,76	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228365	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00	Prosjekteringsområde
Kode for solskjerming	SK02	01.03
Lysstyringskode	LK317	Prosjekteringsområde - Team 4
		Team
		Skjermingstyper
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg
		D2 - Bygg D2
		Plan
		01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Flerbruksrom med tappestol

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.075

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.075

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
	Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0
	Instrumentluft, (800 kPa)	0			
	Teknisk trykkluft	0			
	Oksygen	1			
	Lystgass	0			
	CO2	0			
	Argon	0			
	Nitrogen	0			
	Flytende nitrogen	0			
	Propan	0			
	Hydrogen	0			
	Andre gasser	0			

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
	Spesialbehandling av avfall	☐			
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
	Spesielle rengjøringsmidler	☐			
	Spesielle rengjøringsmetoder	☐			

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.005.10 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, blodgiver	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.02	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.086

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Urdahl, Guro, [Language: en]23. may 2025 15:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.02.G23.05	Programmert 16,00
Bruksromnr	Prosjektert 16,02	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228662	Funksjonsprosjekt medvirkning
Romkonfigurasjon	B----.T-L,---	Gulvbelegg
Romforklaring	stomi	PG ansvar
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:56 +02:00	Prosjekteringsområde 02.05
Lysstyringskode	LK317	Prosjekteringsområde - Team 1
		Team
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Observasjon av pasientens stomi og sjekk av stomi utstyr.

Stomistell av sykepleier med pasient sittende i stol eller liggende på benk.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.086

Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		til toalett 04.01.377 for opplæring på toalett. *

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.086

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☒ *	Undertrykk *

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04 * Avledet	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.086

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.07	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.126

Romnavn	WC, HC, pasient
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.198.02
Sist endret	Sønnichsen, tina, [Language: en]21. may 2025 08:26

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.U1.C2.05	Programmert	5,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr		Prosjektert	5,22		
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	U1_LKS	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007229386	Omkrets:	0		
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
Kategori i Klimatabell	WC			PG ansvar	NRH -
Lysstyringskode	LK332			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romforklaring	Hårvask			Prosjekteringsområde	U1.01
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 17:55:57 +02:00			Prosjekteringsområde - Team	Team 4
				Bygg	D6 - Bygg D6
				Plan	U1 - Plan U1
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	198.02 - WC, HC
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
WC og håndvask for ansatte og besøkende. Tilpasset brukere i rullestol.
Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass for rullestol på begge sider av WC.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Brukstid, normalt 00 til 24
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.126

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Håndvask med HC krav
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.126

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.198.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.019	Håndvask HC-WC, bredde 675, dybde 600, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.08	Håndvaskmiljø 1C	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.040.01 * Avledet	Hårvaskestativ, for stol	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.01	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.009	Toalett vegghengt, ergonomisk, med innfelt sisterner, UU-krav 700mm	1	Ja	Ja		RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.138

Romnavn	WC, besøkende
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.198.00
Sist endret	Gudmundsen, Elisabeth, [Language: en]21. november 2021 15:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.A10.02	Forprosjekt aktivitet B
Bruksromnr	Prosjektert	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	0
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007229218	0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Funksjonsprosjekt medvirkning
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:57 +02:00	Gulvbelegg
Lysstyringskode	LK332	PG ansvar
		standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Prosjekteringsområde
		Prosjekteringsområde - Team
		Bygg
		Plan
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		01.01
		Team 4
		D6 - Bygg D6
		01 - Plan 01
		2A.10 - Poliklinikk
		198.00 - WC
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
WC og håndvask for ansatte og besøkende.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt
Brukstid, normalt
Personer, maksimalt
Varig arbeidsplass
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.138

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.138

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Fra SRF.198.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.005	Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.01	Håndvaskmiljø 1A	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.003	Toalett vegghengt, innfelt sisterne i vegg, normal	1	Ja	Ja		RIV	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.157

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.30
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 07:47

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.U1.J3.02	Programmert	30,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	29,10		dagbehandling og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde	0		endoskopi
Antall plasser	1	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007227986			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Kategori i Klimatabell	Behandling			Prosjekteringsområde	U1.01
Kode for solskjerming	SK02			Prosjekteringsområde - Team	Team 4
Romforklaring	prosedyrer			Skjermingstyper	Rullegardin hygieneduk
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:21:10 PM +02:00			Bygg	D6 - Bygg D6
Lysstyringskode	LK317			Plan	U1 - Plan U1
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.157

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Varig arbeidsplass ☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning ☒ Sengetransport
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☒ Må vurderes

Vinduer

Dagslys ☐
Ikke vindu ☐

Vinduer

Blending ☒ Total blending

Elkraft

Belysning

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.157

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Settes 2 ved avledning av unike rom med bruk av Livopan
Instrumentluft, (800 kPa)	2				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0	Avkrysser ved avledning av unike rom med behov			
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.021.06 * Avledet	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.157

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
011.015.07 * Avledet	Ultralyd, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001.11 * Avledet	Uttakssentral, endoskopi, en arm	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.165

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. may 2025 15:07

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.02.J24.01	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjektert 20,13	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Gulvbelegg
Dato synkronisert fra modell		PG ansvar
GLN (Globalt lokasjonsnr)		standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		Prosjekteringsområde 02.05
Romforklaring		Prosjekteringsområde - Team 1
Modellnavn fra Revit		Team
Lysstyringskode		Skjermingstyper
		Innvendig screens
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.00 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskreven undersøkelser.

Pasient til urodynamisk undersøkelse med flowmetri. Kartlegging og diagnostisering av vannlatingsplager og undersøkelse av urinblærens funksjon.

Et tynt kateter/plastrør føres gjennom urinrøret inn i blæren, og et kateter føres inn i endetarmen. Urinblæren fylles med vann, forholdene i blæren registreres og overføres til en urodynamisk enhet med dataskjerm.

Data fra undersøkelsen overføres til urodynamisk enhet som skal plasseres slik at pasienten ikke kan se skjermen (kan påvirke vannlatingen)

Undersøkelsen avsluttes med at pasienten later vannet på toalettet, på toalettstol eller på gynbenk med flowmetri enhet under.

Pasienten skal ha uhindret tilgang til toalett (må bevege seg med katetre innlagt), og skjermet mot innsyn fra uvedkommende.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.165

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	6	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒		Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armatyr med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.165

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
031.013.03 * Avledet	Behandlingsenhet, Urodynamikk	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.02 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.165

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005.14.01 *	Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi,	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
Avledet	elektrisk						
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
042.001.01.1 * Avledet	Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.166

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sønnichsen, tina, [Language: en]25. march 2025 10:42

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.02.J24.02	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjektert 20,25	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Gulvbelegg Gulvbelegg, primærrom
Modellnavn fra Revit		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Prosjekteringsområde 02.05
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00	Prosjekteringsområde - Team 1
Kode for solskjerming	SK02	Team
Romforklaring	ultralys	Skjermingstyper Innvendig screens
Lysstyringskode	LK317	Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.00 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser.
Pasientovervåking.
Samtale med pasient.
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
Oppbevaring av forbruksmateriell.
Håndvask personale.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3 *
Brukstid, normalt 07 til 21 5 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Verdi Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.166

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.166

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.166

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	2	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.167

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. may 2025 15:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.02.J25.01	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjekttert 20,11	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Dato synkronisert fra modell		Gulvbelegg
Romforklaring	urodynamisk lab	PG ansvar
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228105	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	Prosjekteringsområde
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde - Team
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Skjermingstyper
Lysstyringskode	LK317	Innvendig screens
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert)
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevende undersøkelser.

Pasient til urodynamisk undersøkelse med flowmetri. Kartlegging og diagnostisering av vannlatingsplager og undersøkelse av urinblærens funksjon.

Et tynt kateter/plastrør føres gjennom urinrøret inn i blæren, og et kateter føres inn i endetarmen. Urinblæren fylles med vann, forholdene i blæren registreres og overføres til en urodynamisk enhet med dataskjerm.

Data fra undersøkelsen overføres til urodynamisk enhet som skal plasseres slik at pasienten ikke kan se skjermen (kan påvirke vannlatingen)

Undersøkelsen avsluttes med at pasienten later vannet på toalettet, på toalettstol eller på gynbenk med flowmetri enhet under.

Pasienten skal ha uhindret tilgang til toalett (må bevege seg med katetre innlagt), og skjermet mot innsyn fra uvedkommende.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.167

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt

2

Brukstid, normalt

07

til 21

5 d/u

Personer, maksimalt

6

Varig arbeidsplass

☐

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Spesielle krav til døråpning

☒

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Blending

☒

*

Øke lesbarhet på bildeskjermer *

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
-----------------------------	-------	---------------

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
--------------	-------	---------------

Høytalende samtaleanlegg mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
------------	-------	---------------

Deteksjon, spesifiser

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.167

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐	
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐	
Spesielle rengjøringsmetoder	☐	

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.14 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
031.013.03 * Avledet	Behandlingsenhet, Urodynamikk	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.167

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.02 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005.14.01 *	Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi,	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
Avledet	elektrisk						
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
042.001.01.1 * Avledet	Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.168

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]25. april 2025 14:38

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.F1.01	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjektert 20,92	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Dato synkronisert fra modell		Gulvbelegg
Modellnavn fra Revit		PG ansvar
GLN (Globalt lokasjonsnr)	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	Prosjekteringsområde
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde - Team
Romforklaring	hjerne ekko med belastning	Skjermingstyper
Lysstyringskode	LK317	Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskreven undersøkelser.

Rommets primærfunksjon er ekko undersøkelse (ultralud) av hjerte

- enten mens pasienten ligger passiv i seng eller på en undersøkelsesbenk
- eller mens pasienter belastes i en liggesykkel.

Lege / behandler og ekkomaskin med tilkobling skal være plassert på pasientens høyre side både ved undersøkelse i seng eller på benk, og i liggesykkel.

PC- og EKG skjermer tilknyttet liggesykkelen skal kunne sees av behandler og/eller sykepleier under undersøkelsen

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.168

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☒
Glass i dør	☐
Automatisk døråpner	☐

Vinduer

Dagslys	☒
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
----------	---------------------------------------	----------------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner
---------------------	-------------------------------------	---	-----------------

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser	☐
-----------------------	--------------------------

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensed vann	☐
------------------------	--------------------------

Avløp

Avløp i gulv	☐
--------------	--------------------------

Sanitær

Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.168

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.028.03 * Avledet	Defibrillator, avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.032.01.1 * Avledet	EKG-apparat, belastning, komplett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
033.002.06 * Avledet	Ergometersykel, belstning	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.02 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.168

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010 * Avledet	Stol, klapp løs hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
011.015.04 * Avledet	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.169

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]29. april 2025 18:07

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.01.E1.01	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	20,92		dagbehandling og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde	0		endoskopi
Antall plasser	1	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228129			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00			Prosjekteringsområde	01.01
Kode for solskjerming	SK02			Prosjekteringsområde - Team	Team 4
Romforklaring	hjerne PM med belastning			Skjermingstyper	Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
Lysstyringskode	LK317			Bygg	D6 - Bygg D6
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskreven undersøkelser.

Rommet tilrettelegges for pacemaker kontroll (PM kontroll).

Pacemakerkontroll gjøres enten med belastning på tredemølle:

Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger skal stå på pasientens venstre side, og det skal være 1-2 meter fri sikkerhetssone bak tredemøllen.

Eller, pasienten ligger på undersøkelsesbenk eller i seng:

Behandler og PM kontroll rack med tilkoblinger plasseres da ved hodeenden på pasientens høyre side.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.169

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	6	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armatyr med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.169

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.028.01 * Avledet	Defibrillator, AED halvautomatisk/manuell m/ EKG	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
013.105 * Avledet	Pacemakerprogrammerer	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
ODZ.002 * Avledet	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.169

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010 * Avledet	Stol, klapp løs hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
033.001.04 * Avledet	Tredemølle, belastning	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.025 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.170

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sønnichsen, tina, [Language: en]25. march 2025 10:42

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.01.E3.01	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	19,46		dagbehandling og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	endoskopi
Antall plasser	1	Omkrets:	0	medvirkning	X-Poliklinikk og
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Gulvbelegg	dagbehandling (voksne)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228136			PG ansvar	Gulvbelegg, primærrom
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			standardomskatalog -	NRH -
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00			forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Kode for solskjerming	SK02			Prosjekteringsområde	01.01
Romforklaring	prosedyrer			Prosjekteringsområde -	Team 4
Lysstyringskode	LK317			Team	
				Skjermingstyper	Rullegardin, middels
					tettningsgrad 3%
				Bygg	D6 - Bygg D6
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og
				Status (Programmert)	behandling
					dR1 - Oppdatert ifm
					medvirkning
				MMI (Prosjektert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.170

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.170

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.021.06 * Avledet	Diatermiapparat, mobil med røykavsug	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.170

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
011.015.05 * Avledet	Ultralyd, mobil diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
015.003.02.3 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert, til enkle kirurgiske inngrep	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.173

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sønnichsen, tina, [Language: en]26. march 2025 14:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D6.01.A8.01	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	19,96		dagbehandling og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde	0		endoskopi
Antall plasser	1	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228167			PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00			Prosjekteringsområde	01.01
Kode for solskjerming	SK02			Prosjekteringsområde - Team	Team 4
Romforklaring	spirometri			Skjermingstyper	Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
Lysstyringskode	LK317			Bygg	D6 - Bygg D6
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2
Brukstid, normalt	07
Personer, maksimalt	6
Varig arbeidsplass	☐

til 21

5 d/u



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.173

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.173

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.02 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
013.106.04 * Avledet	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.173

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.174

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.175.31
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 07:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.D1.01	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjektert 18,22	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit		Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:55 +02:00	Prosjekteringsområde 01.01
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde - Team 4
Romforklaring	lunge spirometri m belastning, bodyboks	Skjermingstyper
Lysstyringskode	LK317	Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevende undersøkelser.
Pasientovervåking.
Samtale med pasient.
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
Oppbevaring av forbruksmateriell.
Håndvask personale.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Brukstid, normalt 07 til 21
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass ☐
5 d/u



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.174

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.174

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.106.02 * Avledet	Bodybox, spirometri	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
013.106.04 * Avledet	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.174

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
033.001.04 * Avledet	Tredemølle, belastning	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.177

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]29. april 2025 17:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.A8.01	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjekttert 19,98	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007228013	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell	Behandling	Prosjekteringsområde
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde - Team
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 17:55:56 +02:00	Skjermingstyper
Romforklaring	klinisk nevrofysiologi, EEG og autonome tester	Bygg
Lysstyringskode	LK317	Plan
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjekttert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevende undersøkelser.

Rommets primærfunksjoner er EEG og autonome tester.
Det gjennomføres EEG og EMG undersøkelser på vippebenk.
Pasienten har ofte ledsagere med (politi, pårørende osv.)

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.177

Beskrivelse

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass ☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/ påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning ☒
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer

Blending ☒ * Øke lesbarhet på bildeskjermer *

Elkraft

Belysning

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensert vann ☐

Avløp

Avløp i gulv ☐

Sanitær

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.177

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
013.191 * Avledet	Autonom tester, fingerblodtrykk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013.06 * Avledet	Blodtrykksapparat, kontinuerlig NIBP	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
013.059.02 * Avledet	EEG-apparat, 64 kanaler	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.063 * Avledet	EMG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.177

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GSA.001.02 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.012 * Avledet	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.025.06 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsbenk, vipptest	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert, med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001.06 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.181

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.130.00
Sist endret	Sønnichsen, tina, [Language: en]7. march 2025 12:02

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D2.01.Q27.02	Programmert 12,00
Bruksromnr	Prosjektert 12,40	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB-rom	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Romforklaring	prepol, nevrologiske tester	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007229058	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---.2L.---	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:56 +02:00	Prosjekteringsområde 01.03
Lysstyringskode	LK306	Prosjekteringsområde - Team 4
		Team
		Skjermingstyper
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg
		D2 - Bygg D2
		Plan
		01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale med pasienter og pårørende, både formell og uformell

Mulighet for visning av informasjon til pasient, f.eks via en større ekstra skjerm til PC.

Evt. lagringsmulighet - hyller/skap.

Håndsprittdispenser ved døren.

Besluttet at rommet skal brukes til utredning av geriatriiske pasienter. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	5	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.181

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.130.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.06 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk b=800 b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.03	Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.08 * Avledet	Stol, robust, stablebar, u/armlene	2	Ja	Nei	INV	IARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.01.192

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]18. march 2025 08:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.U1.E3.01	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjekttert 18,22	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007227993	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell	Behandling	Prosjekteringsområde
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde - Team
Romforklaring	nevrologi	Skjermingstyper
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:21:09 PM	Innvendig screens
Lysstyringskode	+02:00	D6 - Bygg D6
	LK317	U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		175.00 - Undersøkelse og behandling
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.192

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☒
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☒ * Øke lesbarhet på
bildeskjermer *

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☐

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Armatur med lang hendel
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.192

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013 * Avledet	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
013.063.02 * Avledet	EMG-apparat, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.192

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
011.015.06 * Avledet	Ultralyd, avansert diagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
011.015.03 * Avledet	Ultralyd, enkel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
FXA.004.01	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.07 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=2400	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.244

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Fra SRF.036.00
Sist endret	Gudmundsen, Elisabeth, [Language: en]22. november 2021 11:53

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D1.01.B13.02	Programmert	15,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Bruksromnr		Prosjektert	18,77		dagbehandling og
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygde	0		endoskopi
Antall plasser	3	Omkrets:	0	Funksjonsprosjekt	X-Poliklinikk og
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007229850			medvirkning	dagbehandling (voksne)
Romkonfigurasjon	BRB--.-2L-.----			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja-Andre			PG ansvar	NRH -
Dato synkronisert fra modell	13.06.2025 14:22:26 +02:00			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK306			Prosjekteringsområde	01.05
				Prosjekteringsområde - Team	Team 1
				Bygg	D1 - Bygg D1
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	036 - Ekspedisjon
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.

Oppmøtere registrering og ikke taushetsbelagt deling av informasjon mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen kan ha en to-delt funksjon: en fremre del med universelt utformet skranke med en arbeidsplass, og indre del med to arbeidsplasser.

Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i mer skjermet del.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	☒		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.244

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.244

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.036.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
OMZ.018	Auracast-sender, ekstern	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.026 * Avledet	Betalingsterminal	1	Nei	Nei	BIT	IKT	0
GHA.001.08	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FDB.003	Skranke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
UJZ.403.04.02	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Ja	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.357

Romnavn	WC, HC urodyn
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.198.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. may 2025 15:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.02.H25.01	Programmert 5,00
Bruksromnr	Prosjektert 6,17	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:27:42 +02:00	Høyde 0
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007296371	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Funksjonsprosjekt medvirkning X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Gulvbelegg Gulvbelegg, primærrom
Lysstyringskode	LK332	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Prosjekteringsområde 02.05
		Prosjekteringsområde - Team 1
		Team
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask for ansatte og besøkende. Tilpasset brukere i rullestol.
Egen hjelp, hjelp pårørende/personalet. Plass for rullestol på begge sider av WC.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Pasient til urodynamicisk undersøkelse med flowmetri. Kartlegging og diagnostisering av vannlatingsplager og undersøkelse av urinblærens funksjon.

Et tynt kateter/plastrør føres gjennom urinrøret inn i blæren, og et kateter føres inn i endetarmen. Urinblæren fylles med vann, forholdene i blæren registreres og overføres til en urodynamicisk enhet med dataskjerm.

Undersøkelsen avsluttes med at pasienten later vannet på toalettstol med flowmetri enhet under. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.357

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Se merknad i kommentarfeltet			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Håndvask med HC krav
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.357

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.198.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.019	Håndvask HC-WC, bredde 675, dybde 600, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.08	Håndvaskmiljø 1C	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
FXC.001.01	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.009	Toalett vegghengt, ergonomisk, med innfelt systerne, UU-krav 700mm	1	Ja	Ja		RIV	0
031.037 * Avledet	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	HF	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.376

Romnavn	WC, urodyn
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.198.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. may 2025 15:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.02.H24.02	Programmert 2,00
Bruksromnr	Prosjektert 3,26	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:27:42 +02:00	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Omkrets: 0
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007230214	Gulvbelegg Gulvbelegg, primærrom
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK332	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Prosjekteringsområde 02.05
		Prosjekteringsområde - Team 1
		Team
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 198.03 - WC, personal
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask for ansatte og besøkende.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Pasient til urodynamisk undersøkelse med flowmetri. Kartlegging og diagnostisering av vannlatingsplager og undersøkelse av urinblærens funksjon.

Et tynt kateter/plastrør føres gjennom urinrøret inn i blæren, og et kateter føres inn i endetarmen. Urinblæren fylles med vann, forholdene i blæren registreres og overføres til en urodynamisk enhet med dataskjerm.

Undersøkelsen avsluttes med at pasienten later vannet på toalettstol med flowmetri enhet under. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	1		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.376

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.376

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.198.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.005	Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.01	Håndvaskmiljø 1A	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.003	Toalett vegghengt, innfelt sisterner i vegg, normal	1	Ja	Ja		RIV	0
031.037 * Avledet	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	HF	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.377

Romnavn	WC, stomi
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Avledet fra SRF.198.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. may 2025 10:34

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.02.G23.06	Forprosjekt aktivitet B
Bruksromnr	Programmert 2,00	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Dato synkronisert fra modell	Prosjektert 3,07	Gulvbelegg
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	PG ansvar
GLN (Globalt lokasjonsnr)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Prosjekteringsområde 02.05
Lysstyringskode	7080007230214	Prosjekteringsområde - Team 1
	-----,-----,---	Bygg D1 - Bygg D1
	LK332	Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 198.03 - WC, personal
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask for ansatte og besøkende.

Pasienten utfører stomistell under veiledning av sykepleier, og skal kunne sitte eller stå og samtidig se magen og stomien i et speil.

Avfall fra stomistell fraktes til desinfeksjonsrom. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	1		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.377

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.377

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.198.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.005	Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.08 * Avledet	Håndvaskmiljø 1C	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.01 * Avledet	Speil veggfast, helkropp b=600 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NXZ.003	Toalett vegghengt, innfelt sistene i vegg, normal	1	Ja	Ja		RIV	0
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.380

Romnavn	Vaskerom, transøsofageale skop
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 01 - Generell poliklinikk
RFP status	Unik
Sist endret	Mølsæter, Bjørn Tore, [Language: en]16. june 2025 12:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D6.01.B2.05	Programmert 2,00
Bruksromnr	Prosjektert 3,92	Funksjonsprosjekt
Dato synkronisert fra modell	Høyde 0	X-Poliklinikk og dagbehandling (voksne)
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Gulvbelegg
Lysstyringskode	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Planlagt etasje
		Prosjekteringsområde
		Prosjekteringsområde - Team
		Plan
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		01.01
		Team 4
		01 - Plan 01
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	

Vinduer og Dører		
Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐	
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	☐	

Elkraft		
Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.380

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensert vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.380

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBC.003.04	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
FBA.041.34	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.005	Håndvask, liten 500 x 360, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.11	Håndvaskmiljø 1G	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
051.016	TØE vaskemaskin og tester	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.100

Romnavn	Dagplass, medisin
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Infusjon
RFP status	Fra SRF.025.00
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]9. december 2024 10:23

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: D2.01.T23.01	Programmert 15,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Bruksromnr	Prosjektert 16,60	dagbehandling og
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Gulvbelegg Gulvbelegg, primærrom
Dato synkronisert fra modell		PG ansvar NRH -
Modellnavn fra Revit		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)		forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		Prosjekteringsområde 01.03
Lysstyringskode		Prosjekteringsområde - Team 4
		Team
		Skjermingstyper Rullegardin, middels
		tettningsgrad 3%
		Bygg D2 - Bygg D2
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 25.2 - Dagplass, medisin
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
		medvirkning
		MMI (Prosjektert) 250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter.
Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling.
Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Brukstid, normalt 07 til 22 7 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.100

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
UPD.015	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
012.040 * Avledet	Multiparameterapparat, spot.check	1	Ja	Nei	MTU	RUT	10
GBA.007.01	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.013 * Avledet	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.006	Stativ oppkastpose	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.005.10 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, blodgiver	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
KSA.002.03 * Avledet	Veggskinne, utstyr l=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.101

Romnavn	Dagplass, medisin
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Infusjon
RFP status	Fra SRF.025.00
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]9. december 2024 10:23

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D2.01.S22.02	Programmert 15,00
Bruksromnr	Prosjektert 15,64	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Dato synkronisert fra modell		Gulvbelegg
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	PG ansvar
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007230511	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BR---.2L-.---	Prosjekteringsområde
Lysstyringskode	LK319	Prosjekteringsområde - Team
		Skjermingstyper
		Bygg
		Plan
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		01.03
		Team 4
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		D2 - Bygg D2
		01 - Plan 01
		2A.14 - Dagområde
		25.2 - Dagplass, medisin
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter.

Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 227 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.101

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.101

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.025.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
UPD.015	Lese- og pleielampe	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
GBA.007.01	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.013 * Avledet	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.006	Stativ oppkastpose	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.005.10 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, blodgiver	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.103

Romnavn	Dagplass, medisin, 3 plasser
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Infusjon
RFP status	Avledet fra SRF.025.01
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]9. december 2024 10:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D2.01.R22.01	Programmert 30,00
Bruksromnr	Prosjektert 27,04	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit		Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---.2L---	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:58 +02:00	Prosjekteringsområde 01.03
Lysstyringskode	LK319	Prosjekteringsområde - Team 4
		Team
		Skjermingstyper
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg
		D2 - Bygg D2
		Plan
		01 - Plan 01
		Delfunksjon
		2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		25.2 - Dagplass, medisin
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter.

Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	8 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom	
Skjerming mot innsyn		☒			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.103

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	2 * Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.103

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	6 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	6 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall			Rengjøring		
Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	3	Nei	Nei	MTU	HF	1
FSA.021.02 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400, 3-delt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
UPD.015 * Avledet	Lese- og pleielampe	3	Ja	Nei	BEL	RIE	1
012.040 * Avledet	Multiparameterapparat, spot.check	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.013	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
GGB.010 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	3	Nei	Ja	MTU	HF	1
031.007 * Avledet	Sykehusseng	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
KKD.001.01 * Avledet	Sykeromskanal, sengerom	3	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
011.015.07 * Avledet	Ultralyd, håndholdt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.104

Romnavn	Dagplass, medisin, 5 plasser
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Infusjon
RFP status	Fra SRF.025.01
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]9. december 2024 10:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D2.01.T23.02	Programmert 50,00
Bruksromnr	Prosjektert 48,51	Forprosjekt aktivitet B
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning
Modellnavn fra Revit		Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---2L---	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:26:58 +02:00	Prosjekteringsområde 01.03
Kode for solskjerming	SK02	Prosjekteringsområde - Team 4
Lysstyringskode	LK319	Team
		Skjermingstyper
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg
		D2 - Bygg D2
		Plan
		01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		2A.14 - Dagområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)
		25.2 - Dagplass, medisin
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter.

Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	12	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.104

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	5 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.104

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	10		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	10				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.16 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.005.04 * Avledet	Benk m/2 skuffeseksjoner KB d=450 b=1300 h=920	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	5	Nei	Nei	MTU	HF	1
FSA.022	Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	5	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	5	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005.02	Kontorstol, u/armlene	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.015	Lese- og pleielampe	5	Ja	Nei	BEL	RIE	1
012.040 * Avledet	Multiparameterapparat, spot.check	5	Ja	Nei	MTU	RUT	1
GBA.007.01	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.013	Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
GGB.010 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.02 * Avledet	Stol, klapp løs vegghengt	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	5	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
FXA.004.01 * Avledet	Veggoppheng klappstol	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.166

Romnavn	Dagplass, medisin, 2 plasser
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 02 - Infusjon
RFP status	Avledet fra SRF.025.01
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]9. december 2024 10:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D2.01.S22.01	Programmert 20,00
Bruksromnr	Prosjektert 20,46	Forprosjekt aktivitet B
Antall plasser	2	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	0 Høyde
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	0 Omkrets:
Romkonfigurasjon	BR---.2L-.-	Funksjonsprosjekt medvirkning
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:27:32 +02:00	Gulvbelegg
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007280622	PG ansvar
Lysstyringskode	LK319	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Prosjekteringsområde 01.03
		Prosjekteringsområde - Team 4
		Team
		Skjermingstyper
		Rullegardin, middels tettningsgrad 3%
		Bygg
		D2 - Bygg D2
		Plan
		01 - Plan 01
		Delfunksjon
		2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		25.2 - Dagplass, medisin
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter.

Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	5 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg					
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom	
Skjerming mot innsyn		☒			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.166

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	2 * Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 04.02.166

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	4 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.15 * Avledet	Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	2	Nei	Nei	MTU	HF	1
FSA.022 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
	hovedartikkel						
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.04	Håndvaskmiljø 1B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.13	Håndvaskmiljø 1H	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005.02 * Avledet	Kontorstol, u/armlene	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.015 * Avledet	Lese- og pleielampe	2	Ja	Nei	BEL	RIE	1
012.040 * Avledet	Multiparameterapparat, spot.check	2	Ja	Nei	MTU	RUT	1
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate b=430 b=560 h=920	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
GGB.010 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Ja	MTU	HF	1
KKD.001.01 * Avledet	Sykeromskanal, sengerom	2	Ja	Ja	BEL	RIE	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.02.010

Romnavn	Bad, stort, flowmetri og stomi
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 02 - Dag- og sammedagsmottak
RFP status	Avledet fra SRF.011.03
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. may 2025 10:36

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D1.02.G23.04	Programmert	6,00	Forprosjekt aktivitet B	01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr		Prosjekttert	7,17		
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Høyde	0	Gulvbelegg	Gulvbelegg, våtrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007233673	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Romkonfigurasjon	-G---.----.---			standardomskatalog -	prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK331			forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 18:27:03 +02:00			Prosjekteringsområde	02.05
				Prosjekteringsområde - Team	Team 1
				Bygg	D1 - Bygg D1
				Plan	02 - Plan 02
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.9 - Operasjon
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	198.00 - WC
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjekttert)	250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusj, toalett og servant for pasient, badet tilrettelegges for universell utforming.

Pasienten utfører stomistell under veiledning av sykepleier, og skal kunne sitte eller stå og samtidig se magen og stomien i et speil. Avfall fra stomistell fraktes til desinfeksjonsrom.

Flowmetri for måling av urin med innsats som settes opp i et vanlig toalett. Målingen foregår på PC og er trådløs/elektronisk overført fra oppsamlingsenheten i toalettet.

Badet tilrettelegges for pasienter. Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp.

Det skal være:

- mulighet for tilkomst med rullestol
- mulighet for for tilkomst fra begge sider av toalett.
- mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet
- støttehåndtak ved dusj, toalett og servant
- mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sitte høyde ved servant.
- mulighet for oppbevaring av hygieneartikler.

Badet har mulighet for ekstra utstyr som tilpasses spesielle behov hos pasient og ansatt i ulike pleiesituasjoner. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.02.010

Beskrivelse

Nærhet/sambruk Verdi Spesifikasjon

Nærhet/avstand til andre funksjoner Nærhet til urodyn og stomirom. *

Utforming/bygg

Vegger Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒

Generelt for rommet Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Vinduer og Dører

Dører Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning ☒ Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør ☐
Automatisk døråpner ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Dagslys ☐
Ikke vindu ☐

Vinduer Verdi Spesifikasjon

Blending ☐

Elkraft

Belysning Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav ☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg ☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg ☐
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede ☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser ☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann ☐

Avløp Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv ☒ Sluk

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask ☒ Håndvask med HC krav
Øyedusj ☐
Nøddusj ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.02.010

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☒	Undertrykk

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.011.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GXZ.021.01 * Avledet	Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.019.01 * Avledet	Dispenser papir håndvaskmiljø	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
UZH.001	Dusj på vegg m/blandebatteri og hånddusj_ergonomisk utførelse	1	Ja	Ja		RIV	0
UZH.008.01 * Avledet	Dusjmiljø 1A	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
013.052 * Avledet	Flowmetri, uro	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
FHA.001.05	Hylle, bad d=150 b=400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.016	Håndvask, ergonomisk, bredde 1000 - Hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.17 * Avledet	Håndvaskmiljø 1D, felles Riksen og Aker	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Nei	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.01 * Avledet	Speil veggfast, helkropp b=600 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXC.001.12	Støttehåndtak L -formet b=790 h=790, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXC.001.01	Støttehåndtak toalett, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.005.01	Toalett vegghengt med høy innkasset sistene, UU-krav 850mm med armlener på vegg	1	Ja	Ja		RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.02.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
NXZ.010.03	Toalettmiljø 1A	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
FHZ.007.01	Trådkurv, vegghengt d=245 b=320	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0