



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.001

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.036.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]18. august 2025 12:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.001	Programmert 6,00
Prosj. romnr:	N1.E/M1.7	Prosjektert 7,74
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Modellnavn fra Revit		Malrom togtilhørighet J1/J2/J4-06
Antall plasser		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon		standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell		Status Malrom Pågår
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Bygg N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra modell		Plan 02 - Plan 02
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
Lysstyringskode		Romnavn 036 - Ekspedisjon (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.

Oppmøtere registrering og ikke taushetsbelagt deling av informasjon mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende ved skranke, med en del tilpasset barn.

Ekspedisjonen kan ha en to-delt funksjon: en fremre del med universelt utformet skranke med en arbeidsplass, og indre del med to arbeidsplasser.

Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i mer skjermet del. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	2 *		
Varig arbeidsplass	☒	Diskutert i medvirkning at det må være organisatoriske tiltak grunnet manglende dagslys *	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.001

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐ *		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.036.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FDB.003.10 * Avledet	Skranke barn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.06 * Avledet	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.007

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]11. august 2025 14:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.007	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	N2.26/N2.F	Prosjektert 19,66
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	UB	Funksjonsprosjekt
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	medvirkning
Antall plasser	1	Malrom togtilhørighet
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	PG ansvar
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	standardromskatalog-
Romforklaring	Lungefunksjonstesting	forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	Status Malrom
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	Pågår
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321721	Bygg
Lysstyringskode	LK104	Plan
		Delfunksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
		Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
		J3-091011
		NRH - prosjekteringsgruppe
		N1 - Bygg N1
		03 - Plan 03
		2A.10 - Poliklinikk
		175.0 - Undersøkelse og behandling
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	5 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til CF-rom og tredemøllerom for lunge. *
-------------------------------------	---



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.007

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

3 *

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.007

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.056 * Avledet	Lungefunksjonstester, TFV/LCI	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkselampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.10 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=905	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.008

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]11. august 2025 14:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.008	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	N2.13/N2.B	Prosjekttert 15,96
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning J3-091011
Romforklaring	Ekko	Malrom togtilhørighet PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.----	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	Status Malrom Pågår
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	Bygg N2 - Bygg N2
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321738	Plan 03 - Plan 03
Lysstyringskode	LK104	Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	5 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Tredemøllerom .022 *
-------------------------------------	----------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.008

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☒

Min 20 * Maks 25 *

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

☒

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.008

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.015.04 * Avledet	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.032 * Avledet	EKG-apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.009.03 * Avledet	Mellomtakskonstruksjon, forankringsplate til undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GMZ.180 * Avledet	Vekt, bordmodell, b=230 d=310 h=100	1	Nei	Nei		RKJ	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.010

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]11. august 2025 14:19

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.010	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	N2.26/N2.K	Prosjekttert 18,73
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning J3-091011
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Malrom togtilhørighet
Romforklaring	Lungefunksjonstesting	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321752	Status Malrom Pågår
Lysstyringskode	LK104	Bygg N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	5 *	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.010

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensert vann	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	☐	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.010

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.106.05 * Avledet	Spirometri, bærbart	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
061.001.04 * Avledet	Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk heving	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.004.02 * Avledet	Skap, medisinske, kasse-bakke d=675 b=315 h=2155	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord heving/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GFA.005.01 * Avledet	Kjøleskap, medisinske/morsmelk, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.06 * Avledet	Lenestol, mobilisering	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GSA.001.10 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=905	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.010

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.015

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.015	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	N2.26/N2.I	Prosjektert 19,04
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning J3-091011
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Malrom togtilhørighet
Romforklaring	Bodybox	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	Status Malrom Pågår
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321806	Bygg N1 - Bygg N1
Lysstyringskode	LK104	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	5 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.015

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

3 *

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.015

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.106.02 * Avledet	Bodybox, spirometri	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
013.106.04 * Avledet	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
037.012 * Avledet	Ventilert gasskolbeskap	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.10 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=905	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.019

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]18. august 2025 12:28

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.019	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	M1.J/M1.1	Prosjekttert 19,65
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Medvirkning J1/J2 - 01
Romforklaring	Stomirom	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.----	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	Status Malrom Pågår
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321820	Bygg N2 - Bygg N2
Lysstyringskode	LK104	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet) 175.0 - Undersøkelse og behandling
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		Status (Programmert) 200 - Ferdig konsept
		MMI (Prosjekttert)

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone, inkludert rundt behandlingsbenk.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Brukstid, normalt	07	til 19 *
Personer, maksimalt	6 *	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til HCWC og lager *	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.019

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Sengetransport *

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Armatur med lang hendel

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☒ *
☐

Min 20 * Maks 25 *

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

3 *
☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.019

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.112 * Avledet	Analmanometer	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.05 * Avledet	Personvekt, spebarn	1	Ja	Nei	MTU	HF	7
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.061 * Avledet	Bleievekt, presisjonsvekt	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.038.01 * Avledet	Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter	1	Nei	Nei	GRU	RUT	7
031.062	Tralle til PC, hevsenk, med batteri	1	Ja	Nei	MIT	IKT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.68 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FHA.011.02 * Avledet	Hylle brosjyre 6 plasser d=25 b=245 h=740	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.002.01 * Avledet	Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.003.07 * Avledet	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.02 * Avledet	Takskinne, forheng, vinkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.019

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.020

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]11. august 2025 15:25

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.020	Programmert 30,00
Prosj. romnr:	M1.O/M1.1	Prosjekttert 22,28
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B
Antall plasser	1	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Romforklaring	Allergitestning - spiserom/ behandling	J1/J2 - 01
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321837	Status Malrom Pågå
Lysstyringskode	LK104	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter i følge med pårørende.

Omfattende og/eller utstyrskevende undersøkelser som innebærer produksjon av mat, allergi- og intoleransetesting av pasienter, og opplæring av pasient, familie, pårørende, skole osv.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient og pårørende

Journalopptak, rekvirering av lab. prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder og skjerm for videokonferanser med skole/barnehage osv.

Sitteplass for pasienter med pårørende med spiseområde. Buffetløsning for varm og kald drikke. Pasientene er mellom 0 og 18 år

Knagger for å henge ytterklær på.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell og servering av ulike matretter som del av utredning og behandling.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	8		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.020

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☒	mot korridor og dør til .023	Blending	☐	
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☒				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Berøringsfritt armatur
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.020

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
031.062	Tralle til PC, hev-senk, med batteri	1	Ja	Nei	MIT	IKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBC.005.02	Vannsifong d=400 b=330 h=150	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
FSI.017.02	Høyskapseksjon for oppbevaring og 1 mikroovn d=700 b=600 h=2100	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
FSI.020	Overskap laminat d=300 b=1000 h=900	1	Ja	Nei		RKJ	0
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GFA.015.03	Kjøleskap d=700 b=600 h=2000 glassdør	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.004	Isbitdispenser d=580 b=350 h=750	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.079.15	Serveringsdisk med benkeskap b=900 d=2700 h=900	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.079.16	Serveringsdisk for brett b=900 d=500 h=500	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.138	Microovn	1	Ja	Nei	FIN	RKJ	0
GMZ.139.01	Geidervogn for serveringsbrett	1	Ja	Nei	FIN	RKJ	0
GMZ.183	Avfallsseksjon b=600 d=600 h=900	1	Ja	Nei		RKJ	0
GMZ.184	Kjølt monter d=650 b=1200 h=1600	1	Ja	Nei		RKJ	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	6	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.010.03	Stol, klapp barn med trinn	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.021

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.021	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	N1.A/N1.14	Prosjektert 20,43
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B
Antall plasser	1	04 Poliklinikk,
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	dagbehandling og endoskopi
Romforklaring	BAL, spiseteam	Funksjonsprosjekt
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	Z - Poliklinikk- og
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	dagplasser (barn)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321844	J1/J2 - 01
Lysstyringskode	LK104	Malrom togtilhørighet
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	PG ansvar
		standardromskatalog-
		forprosjektfase ARH
		Status Malrom
		Bygg
		Plan
		Delfunksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		175.0 - Undersøkelse og
		behandling
		dR1 - Oppdatert ifm
		medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undersøkelse og overvåking av polikliniske og inneliggende pasienter.

Det skal være stor skjerm på vegg for video, både å kunne vise video/film, men også for å ivareta funksjon med videokonferanser/samtaler med f. eks. barnehage, skole osv. Det benyttes kameraovervåking som del av behandlingen i rommet.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.021

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensert vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☒

* til oppvaskmaskin *

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Armatur med lang hendel

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

4 *
☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.021

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.062	Tralle til PC, hev-senk, med batteri	1	Ja	Nei	MIT	IKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FHA.002.03 * Avledet	Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.015.03 * Avledet	Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.02 * Avledet	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	7	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.010.03 * Avledet	Stol, klapp barn med trinn	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GUA.003 * Avledet	Lekebord med 2 stoler	1	Ja	Nei	INV	HF	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.022

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]11. august 2025 16:04

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.022	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	N2.18/N2.B	Prosjektert 30,30
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning J1/J2 - 01
Romforklaring	BAL, ergospirometri med tredemølle	Malrom togtilhørighet PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	Status Malrom Pågår
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321851	Bygg N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	Plan 03 - Plan 03
Lysstyringskode	LK104	Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet) 175.0 - Undersøkelse og behandling
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		Status (Programmert) 200 - Ferdig konsept
		MMI (Prosjektert)

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser. Avansert arbeidsfysiologisk testing på tredemølle eller ergometersykel, inkludert bruk av CPET.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab. prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	5 *	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Rom med dusj/garderobe/toalett.	*



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.022

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport *

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☒

Min 20 * Maks 22 *

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

☒

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.022

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.028.03 * Avledet	Defibrillator, avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.054 * Avledet	CPET, kardiopulmonal belastningstest	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.105 * Avledet	Pacemakerprogrammerer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
021.016.01.01 *	Analysator blodgass, bordmodell, liten	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
Avledet							
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.062	Tralle til PC, hev-senk, med batteri	1	Ja	Nei	MIT	IKT	1
031.063 * Avledet	Rack for løst MTU, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
033.001.04 * Avledet	Tredemølle, belastning	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
033.002 * Avledet	Ergometersykkel	2	Ja	Nei	MTU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041 * Avledet	Benkeplate hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FB.001.01 * Avledet	Tavle, whiteboard b=1205 h=1005	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.013.01 * Avledet	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.085.03 * Avledet	Garderobe skoskap d=400 b=300 8-delt	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GGB.010 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.022

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.023

Romnavn	Testrom, utredning mat
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]12. august 2025 10:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.023	Programmert 20,00
Proj. romnr:	M1.N/M1.1	Prosjektert 19,10
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Omkrets: 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	nei	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Romforklaring	Allergitestning lage mat/tester	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	medvirkning J3-091011
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007321868	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK104	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:40 +02:00	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
		Status Malrom Ferdig
		Bygg M - Bygg M
		Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 004 - Anretning
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal benyttes som del av utredning og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter/pårørende som skal testes i forhold til mat og allergi.

Rommet skal brukes til produksjon av spesialmat i forbindelse med funksjonen beskrevet over.

Rommet skal administreres av personalet som har matfaglig kompetanse.

Klargjøring av mat og drikke til pasienter.

Oppbevaring av matvarer i kjøle-/frysedisk. Tilbredning av spesialmat for testing av pasienter.

Dokumentasjon av alle produkter og beskrivelse i journal, samt bestilling av varer.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.023

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☒	til rom .020			
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Berøringsfritt armatur
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.023

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒	kjøkken			
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBC.002.08	Benkeplate med kum d=620 b=3000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBC.014.02	Benk med kum d=700 b=1800 h=870 rustfri	1	Ja	Ja	FIN	RKJ	0
FSA.011.02	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	3	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.002.02	Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.003.04	Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.004.01	Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=720	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.005.01	Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.005.02	Overskap kjøkken for innbygging, ventilator	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.007.01	Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GFA.001.03	Kjøleskap, husholdning, ca. 200 cm	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
GFB.001.02	Fryseskap, husholdning, d=650 b=600 h=1850	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GMA.002	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
GMZ.010.05	Oppvask, institusjon overbenk d=750 b=670 h=1500 (2100)	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.031	Komfyr, induksjonstopp 4 pl. og varmluftovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GMZ.084.02	Overskap rustfritt d=300 b=1000 h=900	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.092.01	Benk for kurver ut rustfri d=650 b=600 h=870	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.096.01	R.F. Avfallsvogn 2x60 l	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.168.01	Kurvovgn rustfri b=550 d=550 h=1800	2	Ja	Nei		RKJ	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høyttalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armaturløs med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.025

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon		
Spesiell romtemperatur	☒ *	Min 0	Maks 22 *	
Luftfuktighet	☒ *	0	0	stabilt på 50-60 % for korrekte målinger *

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon		
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *			
Spesielle krav til trykk	☐			

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.015.04 * Avledet	Ultralyd, avansert, kardiologi	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
012.032.01 * Avledet	EKG-apparat, belastning	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
033.002.06 * Avledet	Ergometersykkle, belastning	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.025

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.026

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]18. august 2025 12:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.026	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	N2.20/N2.B	Prosjektert 24,72
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt
Modellnavn fra Revit		medvirkning
Antall plasser		Malrom togtilhørighet
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		PG ansvar
Romforklaring		standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		Status Malrom
Kategori i Klimatabell		Bygg
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Plan
Dato synkronisert fra modell		Delfunksjon
Lysstyringskode		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
		Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
		J3-091011
		NRH - prosjekteringsgruppe
		Pågår
		N1 - Bygg N1
		03 - Plan 03
		2A.10 - Poliklinikk
		175.0 - Undersøkelse og behandling
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	5 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Dusj/garderobe og de andre arbeidsfysiologiske rommene. *
-------------------------------------	---



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.026

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☒

Min 20 * Maks 22 *

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

☒

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.026

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.106.04 * Avledet	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.009.03 * Avledet	Mellomtakskonstruksjon, forankringsplate til undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.063 * Avledet	Rack for løst MTU, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
033.001.04 * Avledet	Tredemølle, belastning	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041 * Avledet	Benkeplate hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GMZ.180 * Avledet	Vekt, bordmodell, b=230 d=310 h=100	1	Nei	Nei		RKJ	0
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.026

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.066

Romnavn	Dagplass, barn, 4 plasser
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRR.025.04
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]12. august 2025 12:09

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.066	Programmert 48,00
Prosj. romnr:	M1.G/M1.1	Prosjekttert 57,92
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Dagpl.4p	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Romforklaring	Dagbehandling	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning MNO
Antall plasser	4	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---.2L-.-	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Hvileplasser/observasjon	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007322254	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:41 +02:00	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 025.00 - Dagplass
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling.

Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Plass for pårørende og mulighet for underholdningsskjerm for barn/ungdom

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	11 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.066

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☒ *				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☒ *	sonebelysning *

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	7 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.066

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser *
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.025.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.018 * Avledet	Medikamentforstøver	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.01 * Avledet	Infusjonspumpe, volum	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.03 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.05 * Avledet	Infusjonspumpe, ernæring	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.031 * Avledet	Infusjonsrack	4	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	4	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004 * Avledet	Oftalmoskop-otoskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	4	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	4	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	4	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.007 * Avledet	Sykehusseng	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
FBA.041.13 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011 * Avledet	Underskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013.01 * Avledet	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.021.01 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400 2-delt	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.03 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GFA.005.01 * Avledet	Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GGB.002 * Avledet	Foheng, skjerming hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	7
GMZ.180 * Avledet	Vekt, bordmodell, b=230 d=310 h=100	1	Nei	Nei		RKJ	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.066

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KKD.001.01 * Avledet	Sykeromskanal, sengerom	3	Ja	Ja	BEL	RIE	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.009	IPTV-skjerm, 43" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.070

Romnavn	Dagplass, barn, 2 plasser
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Fra SRR.025.04
Sist endret	Pomorski, Piotr Pawel, [Language: en]26. september 2024 12:27

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.070	Programmert 24,00
Prosj. romnr:	M1.M/M1.7	Prosjekttert 23,38
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Dagpl.2p	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Romforklaring	Dagbehandling	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning MNO
Antall plasser	2	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---.2L-.-	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Hvileplasser/observasjon	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007322285	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:41 +02:00	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 025.00 - Dagplass
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling.
Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv.
Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.
Plass for pårørende og mulighet for underholdningsskjerm for barn/ungdom
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Brukstid, normalt 07 til 21
Personer, maksimalt 5
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.070

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.070

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.025.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	2	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.04 * Avledet	Personvekt, gulv	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	2	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	2	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.021.01 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400 2-delt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.001.02 * Avledet	Takskinne, forheng, vinkel	2	Ja	Ja	FIN	ARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.010	Pakke, PC - Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.009	IPTV-skjerm, 43" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.071

Romnavn	Dagplass, barn
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Fra SRR.025.04
Sist endret	Pomorski, Piotr Pawel, [Language: en]26. september 2024 12:27

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.071	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	M1.C/M1.1	Prosjektert 15,56
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Dagpl.	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Romforklaring	Dagbehandling	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning MNO
Antall plasser	1	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---.-2L-.-	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Hvileplasser/observasjon	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:41 +02:00	Bygg M - Bygg M
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007322292	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 025.00 - Dagplass
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling.

Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Plass for pårørende og mulighet for underholdningsskjerm for barn/ungdom

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	5		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.071

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.071

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.025.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.010	Pakke, PC - Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.009	IPTV-skjerm, 43" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.091

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]12. august 2025 14:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.091	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	M1.L/M1.1	Prosjektert 14,31
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning J3-091011
Romkonfigurasjon	BR---T-L----	Malrom togtilhørighet
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007323282	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Lysstyringskode	LK104	Status Malrom Ferdig
Romforklaring	Provokasjonstester forberedes - allergi	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:41 +02:00	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal benyttes som del av utredning og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter/pårørende som skal testes i forhold til mat og allergi (egg, fisk, nøtter og sitrus). Veldig strenge krav til alt som er allergifremkallende.

Rommet skal brukes til produksjon av spesialmat i forbindelse med funksjonen beskrevet over.

Klargjøring av mat og drikke til pasienter.

Oppbevaring av matvarer i kjøle-/frysedisk.

Tilbredning av spesialmat for testing av pasienter.

Dokumentasjon av alle produkter og beskrivelse i journal, samt bestilling av varer.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.091

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☒				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Berøringsfritt armatur
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Oppvaskmaskin og kum			

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.091

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒	i hht. kjøkken			
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBC.002.02	Benkeplate med kum, d=620 b=1800 h=20	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBC.002.16	Benkeplate med kum d=650 b=1200	1	Ja	Ja	FIN	ARK	7
FSA.011.02	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069.02	Høyskap, generelt d=600 b=600 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.002.02	Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.003.01	Underskap kjøkken b=600 for innbygging, oppvaskmaskin	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.003.04	Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.004.01	Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=720	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.005.01	Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.005.02	Overskap kjøkken for innbygging, ventilator	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSI.007.02	Høyskap kjøkken for innbygging, kombiskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GFA.001.05	Kjøleskap, husholdning todelt med frysedel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
GMA.002	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
GMZ.031	Komfyr, induksjonstopp 4 pl. og varmluftovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GMZ.100.02	Oppvaskmaskin ikke innebygd b=600 d=590 h=800	1	Ja	Nei	KJK	ARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.095

Romnavn	Isolat, kontaktsmitte, undersøkelse
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]12. august 2025 14:20

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.095	Programmert 35,00
Prosj. romnr:	N2.7/N2.B	Prosjektert 33,33
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt
Modellnavn fra Revit		medvirkning
Antall plasser		Malrom togtilhørighet
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		PG ansvar
Romforklaring		standardromskatalog-
Romkonfigurasjon		forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell		Status Malrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Bygg
Lysstyringskode		Plan
Dato synkronisert fra modell		Delfunksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
		Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
		J3-091011
		NRH - prosjekteringsgruppe
		Pågår
		N1 - Bygg N1
		03 - Plan 03
		2A.10 - Poliklinikk
		062.02 - Isolat, kontaktsmitte
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom (alder 0-18 år). Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Praktisk gjennomgang i lungefysioterapi med bruk av fysisk aktivitet/ballspill. Mulighet for bruk av bærbar spirometri.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	5 *	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Lungepoliklinikk *	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.095

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Sengetransport

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensert vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Armatur med lang hendel

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

3 *
☒ *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.095

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.025.01.1.1 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsbenk, fysioterapi, 3-delt, elektrisk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.043 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
033.010 * Avledet	Treningsmatte	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
033.011 * Avledet	Trampoline	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
033.020 * Avledet	Innebandymål	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
033.021 * Avledet	Basketballplate med kurv	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
033.022 * Avledet	Stepkasse	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
033.030.01 * Avledet	Ball, trening	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
033.030.06 * Avledet	Ball, basket soft	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
033.046 * Avledet	Stativ treningsutstyr, innebandykøller	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
061.001 * Avledet	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FTZ.001.01 * Avledet	Speil veggfast, helkroppss b=600 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FUA.001 * Avledet	Ribbevegg hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.36 * Avledet	Bord d=700 b=700 h=720	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.007.01 * Avledet	Krakk baderom	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GUA.003 * Avledet	Lekebord med 2 stoler	1	Ja	Nei	INV	HF	0
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.095

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.096

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	☐	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.096

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.106.04 * Avledet	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.199 * Avledet	Aerosol provokasjonstester (APS)	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
037.012 * Avledet	Ventilert gasskolbeskap	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FAE.001.01 * Avledet	3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord heving/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.10 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=905	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.097

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]28. august 2025 13:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.097	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	N2.15/N2.F	Prosjekttert 19,27
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning J3-091011
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	Malrom togtilhørighet J3-091011
Romforklaring	ortosetilpasning	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007323336	Status Malrom Pågår
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:41 +02:00	Bygg N2 - Bygg N2
Lysstyringskode	LK104	Plan 02 - Plan 02
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Tilpasning av ortoser og utprøving av ortosen i finmotorisk aktivitet. Testing av finmotorikk på hev/senk bord. Filming av testene.

Fjerne og legge på gips.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	5 *	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til treningsrommet 12.02.007 og desinfeksjonsrom med gipskvern. *	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.097

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☒ *	vindu høyt oppe på veggen
Skjerming mot innsyn	☒	I tillegg må sonen for av-/påkledning skjermes.			mot korridor *

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐		Blending	☐	
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☒				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	Armatur med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.097

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
013.042.01 * Avledet	Gipssag, med avsug	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.07 * Avledet	Prosedyrevogn, gips	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.02 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.098

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]12. august 2025 14:32

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.098	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	M1.K/M1.1	Prosjektert 21,46
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser	1	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning J3-091011
Romforklaring	cystometri	Malrom togtilhørighet
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.----	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007323343	Status Malrom Pågår
Lysstyringskode	LK104	Bygg N2 - Bygg N2
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:41 +02:00	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Gynekologiske undersøkelser, cystometri og måling av resturin av barn og ungdom.
Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	6 *	5 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Flowmeter som er plassert på tilhørende bad *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.098

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☒

Min 20 * Maks 25 *

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

☒

5 *

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Gasser					
Inn til rommet			Ut fra rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall					
Verdi	Spesifikasjon				
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring			Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.051 * Avledet	Blærescanner	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
013.052 * Avledet	Flowmetri, uro	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.05 * Avledet	Personvekt, spebarn	1	Ja	Nei	MTU	HF	7
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.013.03 * Avledet	Behandlingsenhet, Urodynamikk	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.037 * Avledet	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
042.001.01.1 * Avledet	Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.15 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013.01 * Avledet	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006 * Avledet	Arbeidsbord hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GMZ.180 * Avledet	Vekt, bordmodell, b=230 d=310 h=100	1	Nei	Nei		RKJ	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.098

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
KSA.001.02 * Avledet	Takskinne, forheng, vinkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.099

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]18. august 2025 15:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.099	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	N1.D/N1.1	Prosjektert 21,45
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt
Modellnavn fra Revit		medvirkning
Antall plasser		Malrom togtilhørighet
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		PG ansvar
Romkonfigurasjon		standardromskatalog-
Romforklaring		forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell		Status Malrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Bygg
Dato synkronisert fra modell		Plan
Lysstyringskode		Delfunksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		MMI (Prosjektert)
		04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
		Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
		J3-091011
		NRH - prosjekteringsgruppe
		Pågår
		N1 - Bygg N1
		02 - Plan 02
		2A.10 - Poliklinikk
		175.0 - Undersøkelse og behandling
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Rommet tilrettelegges for ø-hjelp ØNH for å fjerne fremmedlegemer i nese/luftvei.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4 *		
Brukstid, normalt	00 *	til 24 *	7 d/u *
Personer, maksimalt	7 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.099

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Sengetransport

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Armatur med lang hendel

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

4 *
☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.099

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.018 * Avledet	Medikamentforstøver	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
014.013.09 * Avledet	Endoskopirack, ØNH	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001.02 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
073.013 * Avledet	Bildestyring, opptaksenhet for endoskopirack, 19-21"	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.14 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.099

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.108

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. september 2025 14:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.108	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	M1.E/M1.1	Prosjektert 30,52
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B
Antall plasser	1	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Romforklaring	Dagbehandling, prosedyrerom	medvirkning J1/J2 - 01
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	Malrom togtilhørighet
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007323442	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Lysstyringskode	LK104	Status Malrom Pågå
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:41 +02:00	Bygg M - Bygg M
		Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser. Planlagt for anestesikrevende prosedyrer.			
Pasientovervåking.			
Samtale med pasient.			
Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.			
Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.			
Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.			
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.			
Oppbevaring av forbruksmateriell.			
Håndvask personale. *			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	4 *		
Brukstid, normalt	00 *	til 24 *	7 d/u *
Personer, maksimalt	7 *		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Akuttralle/medisiner og oppvåkning *		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.108

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☒ *

Øke lesbarhet på
bildeskjermer *

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☒ *

Lyspanel *

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensert vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Armatur med lang hendel

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

4 *
☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.108

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

 Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.015.09 * Avledet	Ultralyd, akutt, anestesi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.027.07 * Avledet	Laser, øye argon	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
012.029.01 * Avledet	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.03 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.037.02 * Avledet	Anestesiapparat, avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
013.083.01.1 * Avledet	Retina imaging, foto-angiografi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
014.011.02 * Avledet	Laryngoskop, video	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.013 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Ja	MTU	HF	7
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.021 * Avledet	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.062	Tralle til PC, heve-senk, med batteri	1	Ja	Nei	MIT	IKT	1
042.001.01.1 * Avledet	Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
FBA.041.13 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.108

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FSA.013.01 * Avledet	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.129

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]24. march 2025 08:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.129	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	N2.26/N2.J	Prosjektert 16,29
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B
Tegningsnavn	Omkrets: 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Antall plasser		Funksjonsprosjekt
Modellnavn fra Revit		Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		J3-091011
Romkonfigurasjon		Malrom togtilhørighet
Kategori i Klimatabell		PG ansvar
Dato synkronisert fra modell		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)		forprosjektfase ARH
Lysstyringskode		Status Malrom
		Pågår
		Bygg
		N1 - Bygg N1
		Plan
		03 - Plan 03
		Delfunksjon
		2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		175.0 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert)
		200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	5 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
-------------------------------------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.129

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

3 *

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.129

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.106.04 * Avledet	Spirometri komplett, singel breath, diffusjon	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.130

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]4. september 2025 14:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.130	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	M1.E/M1.7	Prosjekttert 25,78
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Forprosjekt aktivitet B
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Romforklaring	Dagbehandling, prosedyrerom	J1/J2 - 01
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-	Malrom togtilhørighet
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse	PG ansvar
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007330914	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK104	forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:46 +02:00	Status Malrom
		Pågår
		Bygg M - Bygg M
		Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.0 - Undersøkelse og behandling
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevende undersøkelser. Planlagt for anestesikrevende prosedyrer.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5 *	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	8 *	
Varig arbeidsplass	☐	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Akuttralle, medisiner, overvåkningsplasser. *	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.130

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☒

* ved ultralydundersøkelser *

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☒

Lyspanel *

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensert vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Armatur med lang hendel

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☒
☐

Min 20 * Maks 25 *

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

6 *
☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.130

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	3 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.015.09 * Avledet	Ultralyd, akutt, anestesi	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
012.037.02 * Avledet	Anestesiapparat, avansert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
014.011.02 * Avledet	Laryngoskop, video	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
015.003.06 * Avledet	Undersøkelleslampe, takmontert med monitorarm	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.013 * Avledet	Uttakssentral, horisontalt hode, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Ja	MTU	HF	7
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.005.16 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.021 * Avledet	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.062	Tralle til PC, hev-senk, med batteri	1	Ja	Nei	MIT	IKT	1
042.001.01.1 * Avledet	Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
062.015.02 * Avledet	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
FBA.041.13 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013.01 * Avledet	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.130

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006	Arbeidsbord hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.158

Romnavn	Dagplass, barn, 4 plasser
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRR.025.04
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]13. august 2025 13:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.158	Programmert 48,00
Prosj. romnr:	M1.F/M1.7	Prosjekttert 55,89
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Dagpl.4p	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Romforklaring	Dagbehandling	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning MNO
Antall plasser	4	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---.2L---	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Hvileplasser/observasjon	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007331096	Bygg M - Bygg M
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:46 +02:00	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 025.00 - Dagplass
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling.

Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Plass for pårørende og mulighet for underholdningsskjerm for barn/ungdom

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6 *		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	11 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Akuttralle, legemiddelnisje *
-------------------------------------	-------------------------------

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Verdi Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.158

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☒ *	Mulighet for å kunne mørklegge *
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	7 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.158

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av anestesigasser
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.025.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.018 * Avledet	Medikamentforstøver	2	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.01 * Avledet	Infusjonspumpe, volum	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.029.03 * Avledet	Infusjonspumpe, sprøyte	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
012.031 * Avledet	Infusjonsrack	4	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	4	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	4	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	4	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	4	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.13 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.011.02 * Avledet	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.013 * Avledet	Overskap, generell, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.021.01 * Avledet	Garderobeskap d=550 b=400 2-delt	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001.03 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GFA.005.01 * Avledet	Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GGB.002 * Avledet	Forheng, skjerming hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.006.04 * Avledet	Lenestol, hvilestol, justerbar	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KKD.001.01 * Avledet	Sykeromskanal, sengerom	3	Ja	Ja	BEL	RIE	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.158

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.010	Pakke, PC – Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.009	IPTV-skjerm, 43" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.160

Romnavn	Isolat, kontaktsmitte dagplass
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRR.025.04
Sist endret	Pomorski, Piotr Pawel, [Language: en]26. september 2024 12:27

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.160	Programmert 12,00
Prosj. romnr:	M1.A/M1.1	Prosjekttert 15,43
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Isolat ks. dagpl.	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	Forprosjekt aktivitet B 06 Barn
Romforklaring	Dagbehandling	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	medvirkning MNO
Antall plasser	1	Malrom togtilhørighet NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	-R---.---.---	PG ansvar
Kategori i Klimatabell	Sengerom, isolering kontaktsmitte	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:46 +02:00	Bygg M - Bygg M
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007331119	Plan 03 - Plan 03
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 062.02 - Isolat, kontaktsmitte
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling.

Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Plass for pårørende og mulighet for underholdningsskjerm for barn/ungdom

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	5		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom ☐

Verdi Spesifikasjon



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.160

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Sengetransport			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.160

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	1	Evakuering av
Instrumentluft, 800 kPa	0				anestesigasser
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.025.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003 * Avledet	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	0
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	1	Ja	Ja	MTU	RUT	7
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001.01	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.11 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=905	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.010	Pakke, PC - Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.009	IPTV-skjerm, 43" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UPD.005	Lese- og pleielampe (UPD.005)	1	Ja	Nei	BEL	RIE	1
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.174

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]18. august 2025 10:42

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.174	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 18,46	Forprosjekt aktivitet B
Bruksromnr	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Modellnavn fra Revit		medvirkning J3-091011
Romforklaring		Malrom togtilhørighet PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ABU - avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Antall plasser	ja-andre	Status Malrom Pågår
Romkonfigurasjon	0	Bygg N2 - Bygg N2
Kategori i Klimatabell	BR---T-L----	Plan 03 - Plan 03
GLN (Globalt lokasjonsnr)	Undersøkelse	Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
Lysstyringskode	7080007347554	Romnavn 076.0 - Konsultasjon/ kontor (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	LK104	Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
	18.09.2025 12:33:52 +02:00	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter som er barn og ungdom. Det er i henhold til forskrift for barn på sykehus særlige krav til følge av foreldre.

Samtale med pasient og foresatt.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4 *		
Brukstid, normalt	07	til 19 *	5 d/u
Personer, maksimalt	5 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.174

Utforming/bygg

Vegger

Verdi

Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom

☐

Skjerming mot innsyn

☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi

Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning

☒

Sengetransport

Glass i dør

☐

Automatisk døråpner

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Dagslys

☒

Ikke vindu

☐

Vinduer

Verdi

Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi

Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1

Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensert vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatur med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

3 *

Spesielle krav til trykk

☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.174

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
015.003.02 * Avledet	Undersøkelseslampe, takmontert	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.003.08 * Avledet	Personvekt, bioimpedans	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	HF	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Ja	Nei	GRU	HF	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	1
016.039 * Avledet	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
017.001.01 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.04	Veggskinne, utstyr l=2000	1	Ja	Ja		RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.175

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]14. august 2025 10:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	05.04.175	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	N1.C/N1.21	Prosjektert	20,25		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Z - Poliklinikk- og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	dagplasser (barn)
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001			Malrom togtilhørighet	J1/J2 - 01
Romforklaring	familieterapi, ABU - avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus			PG ansvar	NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Antall plasser	1			Status Malrom	Pågår
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.-			Bygg	N2 - Bygg N2
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:52 +02:00			Plan	03 - Plan 03
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Delfunksjon	2A.10 - Poliklinikk
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007347561			(Klassifikasjonssystemet)	
Lysstyringskode	LK104			Romnavn	175.0 - Undersøkelse og
				(Klassifikasjonssystemet)	behandling
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevenende undersøkelser.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient og familie.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4 *		
Bruktid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	5 *		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.175

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒ 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensert vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒ Armatur med lang hendel
☐
☐

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

2
☐



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.30

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FHA.002.03 * Avledet	Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FHB.001 * Avledet	Hyllereol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.03 * Avledet	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GBA.006.14 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GOZ.010.05 * Avledet	Sofa modul 3-seter b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.006 * Avledet	Lenestol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	1	Nei	Nei	MIT	IKT	0
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.177

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Unik
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]14. august 2025 10:27

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	05.04.177	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	N2.3/N2.B	Prosjektert	25,65		dagbehandling og endoskpi
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Z - Poliklinikk- og
Tegningsnavn	UB.spes	Omkrets:	0	medvirkning	dagplasser (barn)
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001			PG ansvar	NRH -
Romforklaring	leketerapi, ABU - avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja			Bygg	N2 - Bygg N2
Antall plasser	1			Plan	03 - Plan 03
Romkonfigurasjon	BR---T-L-.----			Delfunksjon	2A.10 - Poliklinikk
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:52 +02:00			(Klassifikasjonssystemet)	
Kategori i Klimatabell	Undersøkelse			Romnavn	175.0 - Undersøkelse og
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007347585			(Klassifikasjonssystemet)	behandling
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser. Aktivitet og lek med pasienten.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Samtale med pasient og familien.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	4		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.177

Utforming/bygg

Vegger

Verdi Spesifikasjon

Gjennomstikk/luke til andre rom
Skjerming mot innsyn

☐
☒

I tillegg må sonen for av-/
påkledning skjermes.

Generelt for rommet

Verdi Spesifikasjon

Glassfelt i vegg til andre rom

☐

Vinduer og Dører

Dører

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav til døråpning
Glass i dør
Automatisk døråpner

☒
☐
☐

Sengetransport

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Dagslys
Ikke vindu

☒
☐

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Blending

☐

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Spesielle krav

☐

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☒

1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐
☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

☒
☐
☐

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur
Luftfuktighet

☐
☐

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer
Spesielle krav til trykk

3
☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.177

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069.01	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GOZ.010.05	Sofa modul 3-seter b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GUA.016	Sandkasse i bord hovedartikkel	1	Ja	Nei	GRU	HF	7
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr l=1000	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.007	Vask, utslag m/bøtterist, blandebatteri på vegg m/ekstra tappepunkt	1	Ja	Ja		RIV	7
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
ODZ.100.03	PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.197

Romnavn	Arbeidsrom, tverrfaglig
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.006.00
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]14. august 2025 10:55

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.197	Programmert 18,00
Prosj. romnr:	N2.G/N2.20	Prosjektert 18,11
Bruksromnr	Høyde: 0	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Modellnavn fra Revit		Malrom togtilhørighet J3-06
Romforklaring		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		Status Malrom Ferdig
Kategori i Klimatabell		Bygg N1 - Bygg N1
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Plan 03 - Plan 03
Lysstyringskode		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 006 - Arbeidsrom (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Rommet skal benyttes av ulike faggrupper.
Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Brukstid, normalt 07 * til 21 * 5 d/u *
Personer, maksimalt 5 *
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner Nær barnekardiologisk avdeling *

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒ * mot pasientopplysninger på skjerm *
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.197

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐ *		Blending	☒ *	Øke lesbarhet på bildeskjermer *
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.197

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Fra SRF.006.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.084	Veggfeste AV-skjerm (< 35 kg), bevegelig arm	1	Ja	Ja	FIT	RIKT	1
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.08	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.010	Pakke, PC - Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
UMZ.015	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.212

Romnavn	Lager, rent
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Avledet fra SRF.087.35
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]14. august 2025 11:01

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	05.04.212	Programmert	0,00	Forprosjekt aktivitet B	01 Døgnområde somatikk voksne
Prosj. romnr:	N2.8/N2.C	Prosjektert	6,25		
Bruksromnr		Høyde	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	Z - Poliklinikk- og dagplasser (barn)
Tegningsnavn	L.rent	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	J3-091011
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	CF			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Romkonfigurasjon	-----,-----,---			Status Malrom	Ferdig
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			Bygg	N1 - Bygg N1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007364452			Plan	03 - Plan 03
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:58 +02:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
Lysstyringskode	LK102			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	087.34 - Lager, rent
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Oppbevaring av rene forbruksvarer i kasse-/bakkeskap.
- Oppbevaring av fysioterapiutstyr i hyller. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	1		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.212

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.35

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002.06 * Avledet	Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=1600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.069.01 * Avledet	Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.01 * Avledet	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.005 * Avledet	Stativ, knaggrekke for treningsutstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.216

Romnavn	Undersøkelse og behandling
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 04 - Poliklinikk og dagbehandling
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]13. august 2025 06:37

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.04.216	Programmert 6,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 5,54	Bygg N1 - Bygg N1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 03 - Plan 03
Tegningsnavn	UB	Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-02-A-200-NA-001	(Klassifikasjonssystemet)
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Romnavn 175.24 - Undersøkelse og behandling, respirasjonsfysiologi
Dato synkronisert fra modell	18.09.2025 12:33:59 +02:00	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
Antall plasser	1	MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
Romforklaring	Lungefunksjon - Fenomaskin	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kortvarige undersøkelser av pasient (barn og ungdom) i følge med foreldre. Lungeundersøkelsesutstyret er støyende.
Dokumentasjon

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	☐	
5 d/u		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.216

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1	Alle funksjoner		
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall		
Verdi	Spesifikasjon	
Spesialbehandling av avfall	☐	
Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	☐	
Spesielle rengjøringsmetoder	☐	

Rengjøring		
Verdi	Spesifikasjon	

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.04.216

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
012.055	FeNo apparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Ja	MTU	HF	7
016.039	Flowmeter, luft	1	Nei	Nei	MTU	RUT	7
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.006.15	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	7



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.02.051

Romnavn	Laboratorium, PNA
Plassering:	10 - Laboratoriemedisin / 02 - Prøvetaking / 01 - Prøvetaking barn
RFP status	Avledet fra SRF.085.51
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]14. august 2025 11:12

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	10.02.051	Programmert 10,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 11,67	Forprosjekt aktivitet B 10 Laboratoriemedisin
Bruksromnr	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og medvirkning dagplasser (barn)
Tegningsnavn	Omkrets: 0	Malrom togtilhørighet J3-091011
Modellnavn fra Revit		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon		standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Kategori i Klimatabell		Status Malrom Ferdig
Dato synkronisert fra modell		Bygg N1 - Bygg N1
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Plan 02 - Plan 02
Lysstyringskode		Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 085.01 - Laboratorium, (Klassifikasjonssystemet) analyse
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for gjennomføring av pasientnære analyser for blodsukker, CRP, hematologi, blodgass, fargebad og mikroskop.
Oppbevaring av materiell til prøvetaking på avdeling og i uteaktivitet.
Arbeidsbenk med mulighet for plassering og lading av utstyr *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	1		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Det bør være nærhet til rørpst
-------------------------------------	--------------------------------

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒ *	av pasientdata *			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.02.051

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒ *				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒ *	Se utstyrsliste *			

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.02.051

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.085.51

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
021.016 * Avledet	Analysator blodgass, bordmodell, kassetbasert	1	Ja	Nei	MTU	RUT	10
021.017.01 * Avledet	Analysator celleteller, lite	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker, håndholdt	2	Nei	Nei	MTU	HF	7
021.038.06 * Avledet	Analysator PCR, hurtigdiagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
025.001.01 * Avledet	Mikroskop, rutine	1	Ja	Nei	MTU	RUT	7
031.023	Prøvetagningsstralle	2	Ja	Nei	GRU	HF	1
062.001	Avfallsbøtte	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041.19 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=3000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FBA.041.21 * Avledet	Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FHA.003.07 * Avledet	Hylle, enkel, d=300 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.002.01 * Avledet	Stativ, hansker, 3-delt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GBA.006.04 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GFA.006.01	Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.11 * Avledet	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=905	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GXZ.003	Dispenser, papir løst montert	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GXZ.006 * Avledet	Dispenser, sprit løst montert	1	Nei	Nei	FIN	ARK	7
GXZ.020	Dispenser såpe hovedartikkel	1	Nei	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.009	Utslagsvask tekniske rom, Hovedartikkel	1	Ja	Ja		RIV	0
ODZ.020	Pakke, PC - Vegghengt full arbeidsstasjon	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.02.058

Romnavn	Prøvetaking, barn
Plassering:	10 - Laboratoriemedisin / 02 - Prøvetaking / 01 - Prøvetaking barn
RFP status	Avledet fra SRR.120.01
Sist endret	Halvorsen, Ingrid, [Language: en]27. august 2025 11:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	10.02.058	Programmert 15,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 18,85	Forprosjekt aktivitet B 10 Laboratoriemedisin
Bruksromnr	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Z - Poliklinikk- og
Tegningsnavn	Omkrets: 0	medvirkning dagplasser (barn)
Modellnavn fra Revit		Malrom togtilhørighet MNO
Romkonfigurasjon		PG ansvar NRH -
Kategori i Klimatabell		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode		forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Bygg N1 - Bygg N1
Dato synkronisert fra		Plan 02 - Plan 02
modell		Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 120 - Prøvetaking
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Blodprøvetaking av barn og ungdom.
Rommet bør ha et barnevennlig uttrykk, men skal også brukes av av ungdommer opp til 18 år.
Stelleplass/-bord.
Det må være mulig med tilkomst til pasient fra begge sider.
Skjermingsmulighet mellom pasient og personell av smittehensyn.
Arbeidsplass med mulighet for å skrive ut papirer/etiketter.
Oppbevaring av prøvemateriell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	4		
Brukstid, normalt	07	til 22	7 d/u
Personer, maksimalt	5		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Forsendingssystemer for blodprøver
-------------------------------------	------------------------------------

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☒

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.02.058

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☒				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturl med lang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.02.058

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	1 *	Evakuering av
Instrumentluft, 800 kPa	0				anestesigasser *
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRR.120.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
022.042 * Avledet	Blodvippe	1	Nei	Nei	MTU	HF	7
031.005.02	Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.043.01 * Avledet	Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
031.053	Prøvetakingsbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FBA.032.03	Stellebenk, fastmontert høyderegerbar nedfellbart	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001.01 * Avledet	Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.004	Krykkehoder	1	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.14	Arbeidsbord heve/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.007 * Avledet	Krakk hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022.05	Håndvaskmiljø 2B, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.022.14	Håndvaskmiljø 2H, NRH	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
UKZ.029	Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
XSA.014	Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal	1	Ja	Nei		RIKT	0